

#126279#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 55, Калининград (отопление ввод 1, ввод 2)  
5346  
8094  
ВКТ-9  
5287  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,073	0	206,822	0	0	202,21	0	0	24	0	0	0	70,6	65,3	0	0,45	0,35	0	-
25.03.2025	1,085	0	206,872	0	0	202,246	0	0	24	0	0	0	70,7	65,3	0	0,45	0,35	0	-
26.03.2025	1,077	0	213,167	0	0	208,437	0	0	24	0	0	0	70,4	65,3	0	0,45	0,34	0	-
27.03.2025	1,072	0	200,257	0	0	195,804	0	0	24	0	0	0	70,5	64,9	0	0,44	0,34	0	-
28.03.2025	1,059	0	212,882	0	0	208,139	0	0	24	0	1	32768	70,6	65,4	0	0,44	0,33	0	-
29.03.2025	1,034	0	226,31	0	0	221,272	0	0	24	0	0	0	70,5	65,9	0	0,46	0,33	0	-
30.03.2025	1,035	0	213,557	0	0	208,832	0	0	24	0	0	0	70,3	65,4	0	0,45	0,34	0	-
31.03.2025	1,051	0	211,425	0	0	206,718	0	0	24	0	0	0	70,5	65,4	0	0,45	0,34	0	-
01.04.2025	1,072	0	198,469	0	0	194,014	0	0	24	0	0	0	70,8	65,3	0	0,43	0,34	0	-
02.04.2025	1,066	0	203,254	0	0	198,699	0	0	24	0	0	0	70,8	65,4	0	0,44	0,34	0	-
03.04.2025	1,037	0	210,307	0	0	205,619	0	0	24	0	0	0	70,6	65,5	0	0,44	0,33	0	-
04.04.2025	1,05	0	204,19	0	0	199,588	0	0	24	0	0	0	71	65,7	0	0,44	0,34	0	-
05.04.2025	1,066	0	184,917	0	0	180,712	0	0	24	0	0	0	71,3	65,4	0	0,43	0,34	0	-
06.04.2025	1,174	0	186,522	0	0	182,009	0	0	24	0	0	0	73,8	67,3	0	0,43	0,34	0	-
07.04.2025	1,141	0	185,214	0	0	180,846	0	0	24	0	0	0	72,7	66,4	0	0,43	0,34	0	-
08.04.2025	1,099	0	183,067	0	0	178,895	0	0	24	0	0	0	71,4	65,2	0	0,43	0,34	0	-
09.04.2025	1,081	0	181,63	0	0	177,528	0	0	24	0	0	0	71	64,9	0	0,43	0,34	0	-
10.04.2025	1,099	0	176,082	0	0	172,047	0	0	24	0	0	0	71,6	65,2	0	0,42	0,35	0	-
11.04.2025	1,064	0	190,352	0	0	186,057	0	0	24	0	0	0	71	65,3	0	0,43	0,34	0	-
12.04.2025	1,072	0	198,447	0	0	193,955	0	0	24	0	0	0	71,1	65,6	0	0,43	0,34	0	-
13.04.2025	1,05	0	213,22	0	0	208,412	0	0	24	0	0	0	71	66	0	0,44	0,33	0	-
14.04.2025	1,007	0	202,73	0	0	198,181	0	0	24	0	0	0	70,8	65,6	0	0,42	0,32	0	-
15.04.2025	0,967	0	194,204	0	0	189,981	0	0	24	0	0	0	69,6	64,5	0	0,4	0,31	0	-
16.04.2025	0,415	0	83,372	0	0	81,536	0	0	10,1	13,9	1	32774	70,1	48	0	0,22	0,17	0	-
Итого:	24,946	0	4687,269	0	0	4581,737	0	0	562,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,946																		

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч562,1

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1708,735	213470,844	0	0	208600,5	0	0	36220,93	694,47	33585	1,53
16.04.2025	1733,682	218158,109	0	0	213182,234	0	0	36783,03	1256,57	33598,9	15,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:46:15