

#84015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (отопление ввод 1, ввод 2)
5346
8094
ВКТ-9
5287
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 11.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32774 | 27,9 | 28,3 | 0 | 0,5 | 0,26 | 0 | 11,3 |
| 12.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32770 | 26,9 | 26,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | 12,7 |
| 13.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32774 | 26 | 25,9 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | 11,2 |
| 14.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32774 | 24,9 | 24,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | 10,6 |
| 15.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32774 | 23,7 | 23,7 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | 8,2 |
| 16.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32770 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | 4 |
| 17.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32774 | 22,2 | 22,1 | 0 | 0,5 | 0,27 | 0 | 5,1 |
| 18.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 262145 | 32774 | 21,6 | 21,6 | 0 | 0,5 | 0,28 | 0 | 4,7 |
| 19.04.2024 | 0,633 | 0 | 71,513 | 0 | 0 | 69,967 | 0 | 0 | 12,48 | 11,52 | 262145 | 32774 | 69,3 | 41,4 | 0 | 0,43 | 0,31 | 0 | 4,2 |
| 20.04.2024 | 1,11 | 0 | 128,836 | 0 | 0 | 126,033 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 60,7 | 0 | 0,37 | 0,33 | 0 | 3,6 |
| 21.04.2024 | 1,068 | 0 | 125,555 | 0 | 0 | 122,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 60,7 | 0 | 0,37 | 0,33 | 0 | 3,7 |
| 22.04.2024 | 1,074 | 0 | 122,553 | 0 | 0 | 119,878 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 60,7 | 0 | 0,37 | 0,33 | 0 | 3,1 |
| 23.04.2024 | 1,111 | 0 | 127,308 | 0 | 0 | 124,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,2 | 0 | 0,37 | 0,33 | 0 | 2,9 |
| 24.04.2024 | 1,054 | 0 | 125,523 | 0 | 0 | 122,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 61,1 | 0 | 0,36 | 0,32 | 0 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 1,038 | 0 | 124,618 | 0 | 0 | 121,907 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 60,9 | 0 | 0,36 | 0,32 | 0 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 1,069 | 0 | 145,59 | 0 | 0 | 142,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 62,6 | 0 | 0,37 | 0,32 | 0 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 1,043 | 0 | 160,878 | 0 | 0 | 157,338 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 63,4 | 0 | 0,38 | 0,32 | 0 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 1,007 | 0 | 163,673 | 0 | 0 | 160,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 63,3 | 0 | 0,38 | 0,31 | 0 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 0,947 | 0 | 168,652 | 0 | 0 | 165,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 63,7 | 0 | 0,38 | 0,31 | 0 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 0,855 | 0 | 166,237 | 0 | 0 | 162,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64,8 | 0 | 0,38 | 0,3 | 0 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 0,755 | 0 | 143,451 | 0 | 0 | 140,357 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 63,8 | 0 | 0,36 | 0,3 | 0 | - |
| 02.05.2024 | 0,388 | 0 | 67,185 | 0 | 0 | 65,764 | 0 | 0 | 12,7 | 11,3 | 1 | 32774 | 68,4 | 50,6 | 0 | 0,35 | 0,28 | 0 | - |
| Итого: | 13,152 | 0 | 1841,572 | 0 | 0 | 1801,321 | 0 | 0 | 313,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч313,18

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 10.04.2024 | 1507,586 | 181089,078 | 0 | 0 | 176965,953 | 0 | 0 | 31919,23 | 759,32 | 29558,6 | 8,68 |
| 02.05.2024 | 1520,737 | 182930,641 | 0 | 0 | 178767,266 | 0 | 0 | 32232,42 | 1072,5 | 29773,42 | 223,5 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

16.05.2024 8:13:42