


#33588#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (отопление ввод 1, ввод 2)
5346

Заводской номер счётчика 5287	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1309,488	1296,888	12.6
Количество тепловой энергии, система 2	1210,652	1198,383	12.269



#33586#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8094
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5287
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	22	21,8	0	0,34	0,26	0
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,4	21,2	0	0,3	0,24	0
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,5	21,3	0	0,26	0,26	0
27.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,8	21,7	0	0,26	0,26	0
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,9	21,8	0	0,26	0,26	0
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	22	21,8	0	0,26	0,26	0
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,9	21,7	0	0,26	0,26	0
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,7	21,5	0	0,26	0,26	0
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,5	21,4	0	0,26	0,26	0
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,7	21,5	0	0,26	0,26	0
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,5	21,3	0	0,26	0,26	0
05.10.2023	-	0,054	0	6,59	0	0	6,471	0	0	1,55	22,45	1	32774	62,1	26,7	0	0,29	0,26	0
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,5	21,7	0	0,35	0,26	0
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,7	20,5	0	0,35	0,26	0
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	19,8	19,6	0	0,35	0,26	0
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	19,5	19,4	0	0,35	0,26	0
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	19,5	19,4	0	0,35	0,26	0
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	19,6	19,4	0	0,39	0,26	0
12.10.2023	-	0,386	0	68,055	0	0	66,632	0	0	8,38	15,62	1	32774	68,1	34,7	0	0,46	0,29	0
13.10.2023	-	1,212	0	243,052	0	0	237,852	0	0	24	0	0	0	69	63,9	0	0,46	0,33	0
14.10.2023	-	1,124	0	246,192	0	0	240,883	0	0	24	0	0	0	69,3	64,7	0	0,46	0,33	0
15.10.2023	-	1,06	0	210,7	0	0	206,39	0	0	24	0	0	2	67,3	61,7	0	0,44	0,34	0
16.10.2023	-	1,112	0	228,885	0	0	223,949	0	0	24	0	0	0	69,3	64,4	0	0,45	0,34	0
17.10.2023	-	1,114	0	224,025	0	0	219,201	0	0	24	0	0	0	69,2	64,2	0	0,45	0,34	0
18.10.2023	-	1,092	0	224,137	0	0	219,319	0	0	24	0	0	0	69,2	64,2	0	0,45	0,34	0
19.10.2023	-	1,093	0	213,577	0	0	208,968	0	0	24	0	0	0	69,3	64,1	0	0,45	0,34	0
20.10.2023	-	1,112	0	207,122	0	0	202,54	0	0	24	0	0	0	70,3	64,8	0	0,45	0,35	0
21.10.2023	-	1,095	0	212,3	0	0	207,645	0	0	24	0	0	0	69,9	64,7	0	0,45	0,35	0
22.10.2023	-	1,078	0	224,06	0	0	219,22	0	0	24	0	0	0	69,4	64,5	0	0,46	0,34	0
23.10.2023	-	1,068	0	229,595	0	0	224,627	0	0	24	0	0	0	69,4	64,7	0	0,45	0,34	0
Итого:	-	12,6	0	2538,29	0	0	2483,697	0	0	273,93	446,07	-	-	41,71	37,48	0	0,36	0,29	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 273,93 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2023	1296,888	145558,5	0	0	142265,234	0	0	27618,5	0,08	29059,32	767,92
23.10.2023	1309,488	148096,797	0	0	144748,922	0	0	27892,43	274,02	29505,38	1213,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#33587#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8095
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5287
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32770	22,5	21,6	0	0,5	0	0
25.09.2023	-	0	0	0,228	0	0	0,227	0	0	1,58	22,45	262145	32774	21,6	21,4	0	0,42	0,16	0
26.09.2023	-	0	0	0,39	0	0	0,39	0	0	3,87	20,23	1	32774	21,4	21,2	0	0,33	0,34	0
27.09.2023	-	0	0	0,367	0	0	0,367	0	0	3,7	20,47	1	32774	21,5	21,3	0	0,34	0,35	0
28.09.2023	-	0	0	0,398	0	0	0,397	0	0	3,88	20,3	1	32774	21,5	21,4	0	0,34	0,35	0
29.09.2023	-	0	0	0,403	0	0	0,402	0	0	4,03	20,08	1	32774	21,6	21,4	0	0,34	0,35	0
30.09.2023	-	0	0	0,34	0	0	0,34	0	0	3,37	20,8	1	32774	21,6	21,4	0	0,34	0,35	0
01.10.2023	-	0	0	0,322	0	0	0,322	0	0	3,17	20,98	1	32774	21,5	21,3	0	0,33	0,34	0
02.10.2023	-	0	0	0,4	0	0	0,399	0	0	3,8	20,32	1	32774	21,4	21,2	0	0,34	0,35	0
03.10.2023	-	0	0	0,255	0	0	0,255	0	0	2,35	21,82	1	32774	21,4	21,2	0	0,34	0,35	0
04.10.2023	-	0	0	0,302	0	0	0,302	0	0	2,87	21,23	1	32774	21,3	21,2	0	0,34	0,35	0
05.10.2023	-	0,004	0	0,85	0	0	0,846	0	0	2,25	21,83	262145	32774	30	23,9	0	0,4	0,24	0
06.10.2023	-	0,001	0	0,26	0	0	0,259	0	0	0,08	23,92	262145	32774	26,4	21,8	0	0,41	0,15	0
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,4	20,6	0	0,33	0,26	0
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,9	20,1	0	0,34	0,26	0
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,5	19,7	0	0,34	0,26	0
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,3	19,4	0	0,33	0,26	0
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,3	19,3	0	0,37	0,26	0
12.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,2	19,4	0	0,42	0,29	0
13.10.2023	-	0,239	0	17,785	0	0	17,403	0	0	4,35	19,65	1	32774	69,2	25,8	0	0,32	0,32	0
14.10.2023	-	1,125	0	99,845	0	0	97,7	0	0	24	0	0	0	69,2	57,7	0	0,47	0,32	0
15.10.2023	-	1,112	0	85,485	0	0	83,744	0	0	24	0	0	0	67,1	53,4	0	0,44	0,34	0
16.10.2023	-	1,203	0	93,395	0	0	91,388	0	0	24	0	0	0	69,2	56	0	0,46	0,33	0
17.10.2023	-	1,21	0	91,135	0	0	89,18	0	0	24	0	0	0	69,1	55,6	0	0,45	0,34	0
18.10.2023	-	1,234	0	90,183	0	0	88,251	0	0	24	0	0	0	69	55,1	0	0,46	0,34	0
19.10.2023	-	1,228	0	86,068	0	0	84,217	0	0	24	0	0	0	69,2	54,6	0	0,45	0,34	0
20.10.2023	-	1,252	0	83,44	0	0	81,603	0	0	24	0	0	0	70,1	54,8	0	0,45	0,35	0
21.10.2023	-	1,236	0	85,483	0	0	83,616	0	0	24	0	0	0	69,8	55	0	0,45	0,34	0
22.10.2023	-	1,211	0	90,15	0	0	88,21	0	0	24	0	0	0	69,2	55,5	0	0,46	0,34	0
23.10.2023	-	1,212	0	92,318	0	0	90,328	0	0	24	0	0	0	69,3	55,9	0	0,46	0,33	0
Итого:	-	12,267	0	919,802	0	0	900,146	0	0	279,3	442,08	-	-	39,26	32,61	0	0,39	0,3	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 279,3 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2023	1198,383	56736,727	0	0	55465,773	0	0	27654,68	0,08	29024,02	767,93
23.10.2023	1210,652	57656,527	0	0	56365,918	0	0	27933,98	279,38	29466,1	1210,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____