

#8615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Балтийская 1-3, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5432
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.04.2021	1,397	-0,047	157,5	158,8	155,98	157,84	-1,86	24	0	0	45,6	36,2	9,43	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,567	-0,048	159,77	160,95	158,1	159,9	-1,8	24	0	0	47,3	37	10,35	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,613	-0,048	158,27	159,42	156,57	158,43	-1,86	24	0	0	47,7	37	10,77	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,589	-0,044	156,97	158,12	155,31	157,07	-1,76	24	0	0	48	37,3	10,69	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,656	-0,048	159,79	160,99	158,07	159,96	-1,89	24	0	0	48	37,1	10,94	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,719	-0,048	159,4	160,52	157,6	159,46	-1,86	24	0	0	48,9	37,5	11,37	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,804	-0,046	160,04	161,14	158,17	160,06	-1,89	24	0	0	49,7	37,8	11,89	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,634	-0,043	158,32	159,46	156,65	158,43	-1,78	24	0	0	47,8	36,9	10,88	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,465	-0,041	159,66	160,94	158,12	159,98	-1,86	24	0	0	45,5	35,8	9,72	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,404	-0,037	157,18	158,42	155,72	157,46	-1,74	24	0	0	44,9	35,4	9,44	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,455	-0,044	157,12	158,33	155,58	157,37	-1,79	24	0	0	45,9	36,1	9,79	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,356	-0,042	158,56	159,84	157,11	158,88	-1,77	24	0	0	44,9	35,9	9,04	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,422	-0,045	159,89	161,15	158,3	160,19	-1,89	24	0	0	45,4	35,9	9,43	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,518	-0,045	159,26	160,45	157,69	159,49	-1,8	24	0	0	46,5	36,5	10,06	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,5	-0,044	159,7	160,95	158,15	159,99	-1,84	24	0	0	46	36	9,93	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,207	-0,032	123,77	124,87	122,65	124,15	-1,5	24	0	0	45,2	35	10,27	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,397	-0,034	156,18	157,36	154,74	156,4	-1,66	24	0	0	44,8	35,3	9,44	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,283	-0,038	151,72	152,88	150,28	151,92	-1,64	24	0	0	45,1	36,1	8,96	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,239	-0,039	149,85	150,97	148,41	150,01	-1,6	24	0	0	45,2	36,4	8,77	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,034	-0,026	118,76	119,72	117,68	119	-1,32	24	0	0	44,6	35,4	9,22	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,146	-0,028	142,3	143,42	141,02	142,63	-1,61	24	0	0	43,8	35,3	8,56	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,353	-0,034	146,53	147,61	145,15	146,77	-1,62	24	0	0	45,6	35,8	9,75	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,5	-0,036	150,38	151,44	148,84	150,48	-1,64	24	0	0	47	36,5	10,5	0,7	0,7	-
Итого:	33,258	0	3520,92	3547,75	3485,89	3525,87	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,258															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.03.2021	378,134	30320,22	30429,8	29918,7	30199,39
23.04.2021	411,392	33841,14	33977,55	33404,59	33725,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:54:57