

#8614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Балтийская 1-3, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5432
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,465	-0,031	148,05	149,07	146,52	148,12	-1,6	24	0	0	46,6	36,2	10,4	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,502	-0,034	145,89	146,86	144,35	145,9	-1,55	24	0	0	47,4	36,6	10,82	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,594	-0,034	145,97	146,91	144,38	145,95	-1,57	24	0	0	48,6	37,1	11,49	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,219	-0,022	101,24	102	100,15	101,46	-1,31	24	0	0	47,5	34,9	12,62	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,28	-0,02	117,72	118,51	116,55	117,87	-1,32	24	0	0	46	34,6	11,4	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,228	-0,024	128,15	129,05	126,95	128,33	-1,38	24	0	0	44,6	34,5	10,09	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,356	-0,004	38,7	38,85	38,33	38,63	-0,3	24	0	0	43,6	34	9,57	0,7	0,7	-
Итого:	8,644	0	825,72	831,25	817,23	826,26	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,644															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	411,392	33841,14	33977,55	33404,59	33725,26
30.04.2021	420,036	34666,86	34808,8	34221,82	34551,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.05.2021 14:47:41
