

#49438#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Балтийская 1-3, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5432
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 1,477 | -0,016 | 189,17 | 189,45 | 187,16 | 188,07 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 47,6 | 39,5 | 8,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2023 | 1,756 | -0,043 | 190,99 | 191,85 | 188,6 | 190,18 | -1,58 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 42,4 | 9,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2023 | 1,898 | -0,043 | 195,75 | 196,54 | 193,31 | 194,86 | -1,55 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 42 | 10,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2023 | 1,962 | -0,047 | 193,67 | 194,5 | 191,16 | 192,85 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 53 | 42,4 | 10,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2023 | 2,046 | -0,084 | 198,54 | 200,1 | 195,89 | 198,42 | -2,53 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 42,8 | 11,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2023 | 2,04 | -0,084 | 199,28 | 200,8 | 196,58 | 199,08 | -2,5 | 24 | 0 | 0 | 53,7 | 42,8 | 10,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2023 | 1,508 | -0,072 | 200,6 | 202,49 | 198,54 | 201,04 | -2,5 | 24 | 0 | 0 | 47 | 38,9 | 8,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2023 | 1,458 | -0,074 | 201,23 | 203,12 | 199,18 | 201,68 | -2,5 | 24 | 0 | 0 | 46,7 | 38,9 | 7,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2023 | 1,485 | -0,075 | 194,72 | 196,57 | 192,68 | 195,2 | -2,52 | 24 | 0 | 0 | 47,1 | 38,9 | 8,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2023 | 1,501 | -0,072 | 193,36 | 195,12 | 191,37 | 193,78 | -2,41 | 24 | 0 | 0 | 46,6 | 38,3 | 8,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2023 | 1,265 | -0,062 | 188,49 | 190,27 | 186,79 | 189,13 | -2,34 | 24 | 0 | 0 | 43,6 | 36,4 | 7,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2023 | 1,388 | -0,06 | 186,79 | 188,44 | 185,01 | 187,23 | -2,22 | 24 | 0 | 0 | 45,1 | 37,1 | 7,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2023 | 1,574 | -0,043 | 182,49 | 183,55 | 180,56 | 182,23 | -1,67 | 24 | 0 | 0 | 48 | 38,9 | 9,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2023 | 1,313 | -0,056 | 180,43 | 182,02 | 178,69 | 180,82 | -2,13 | 24 | 0 | 0 | 45,3 | 37,5 | 7,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2023 | 1,364 | -0,049 | 179,64 | 181,07 | 177,84 | 179,87 | -2,03 | 24 | 0 | 0 | 46,1 | 38 | 8,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2023 | 1,387 | -0,052 | 179,14 | 180,55 | 177,34 | 179,35 | -2,01 | 24 | 0 | 0 | 46,5 | 38,2 | 8,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2023 | 1,387 | -0,053 | 179,51 | 180,96 | 177,7 | 179,74 | -2,04 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 38,1 | 8,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2023 | 1,388 | -0,054 | 179,85 | 181,34 | 178,04 | 180,14 | -2,1 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 38,1 | 8,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2023 | 1,411 | -0,057 | 181,82 | 183,32 | 179,94 | 182,12 | -2,18 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 38 | 8,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2023 | 1,423 | -0,06 | 183,48 | 185,08 | 181,63 | 183,86 | -2,23 | 24 | 0 | 0 | 46,5 | 38,2 | 8,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2023 | 1,443 | -0,057 | 183,37 | 184,94 | 181,53 | 183,66 | -2,13 | 24 | 0 | 0 | 46,6 | 38,2 | 8,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2023 | 1,865 | -0,07 | 185,24 | 186,59 | 182,93 | 185,16 | -2,23 | 24 | 0 | 0 | 51,5 | 40,8 | 10,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2023 | 1,87 | -0,05 | 182,08 | 182,98 | 179,84 | 181,58 | -1,74 | 24 | 0 | 0 | 51,6 | 40,8 | 10,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2023 | 1,884 | -0,079 | 186,12 | 187,69 | 183,75 | 186,19 | -2,44 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 41,4 | 10,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2023 | 2,313 | -0,053 | 188,66 | 189,27 | 185,85 | 187,55 | -1,7 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 44,3 | 12,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2023 | 2,187 | -0,071 | 190,27 | 191,46 | 187,67 | 189,88 | -2,21 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 42,3 | 12,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2023 | 2,317 | -0,071 | 191,1 | 192,24 | 188,33 | 190,56 | -2,23 | 24 | 0 | 0 | 55,9 | 43,1 | 12,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2023 | 2,402 | -0,071 | 192,25 | 193,29 | 189,36 | 191,57 | -2,21 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 44 | 13,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.11.2023 | 2,61 | -0,084 | 192,17 | 193,29 | 189,02 | 191,39 | -2,37 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 45,3 | 14,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2023 | 2,432 | -0,076 | 192,12 | 193,2 | 189,16 | 191,41 | -2,25 | 24 | 0 | 0 | 57,8 | 44,4 | 13,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2023 | 2,026 | -0,07 | 191,62 | 192,9 | 189,1 | 191,35 | -2,25 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 41,5 | 11,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 54,38 | 0 | 5853,95 | 5894,99 | 5784,55 | 5849,95 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 54,38 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.10.2023 | 1192,203 | 99653,25 | 99744,38 | 98377,26 | 99000,36 |
| 23.11.2023 | 1246,583 | 105507,2 | 105639,37 | 104161,81 | 104850,31 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:34:19