

#8610#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Балтийская 1-3, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5432
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 1,54 | -0,06 | 162,25 | 163,93 | 160,66 | 162,94 | -2,28 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 36,2 | 10,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.11.2021 | 1,545 | -0,062 | 162,14 | 163,85 | 160,55 | 162,89 | -2,34 | 24 | 0 | 0 | 46 | 35,8 | 10,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.11.2021 | 1,767 | -0,066 | 162,29 | 163,87 | 160,46 | 162,84 | -2,38 | 24 | 0 | 0 | 48,8 | 37,2 | 11,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.11.2021 | 1,939 | -0,057 | 162,13 | 163,58 | 160,18 | 162,38 | -2,2 | 24 | 0 | 0 | 51,2 | 38,5 | 12,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.11.2021 | 1,875 | -0,061 | 162,2 | 163,72 | 160,28 | 162,59 | -2,31 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 37,9 | 12,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.11.2021 | 2,035 | -0,069 | 162,37 | 163,74 | 160,3 | 162,58 | -2,28 | 24 | 0 | 0 | 52,3 | 39 | 13,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.11.2021 | 2,161 | -0,071 | 162,72 | 164,04 | 160,52 | 162,84 | -2,32 | 24 | 0 | 0 | 54 | 39,9 | 14,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.12.2021 | 2,235 | -0,067 | 162,68 | 163,91 | 160,42 | 162,66 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 40,4 | 14,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.12.2021 | 1,935 | -0,062 | 162,25 | 163,72 | 160,28 | 162,58 | -2,3 | 24 | 0 | 0 | 51,1 | 38,4 | 12,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.12.2021 | 2,22 | -0,07 | 162,57 | 163,86 | 160,34 | 162,66 | -2,32 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 40,1 | 14,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2021 | 2,163 | -0,07 | 162,49 | 163,83 | 160,24 | 162,63 | -2,39 | 24 | 0 | 0 | 54 | 39,9 | 14,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2021 | 2,229 | -0,07 | 162,54 | 163,82 | 160,33 | 162,62 | -2,29 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 40 | 14,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2021 | 2,782 | -0,07 | 163,21 | 164 | 160,4 | 162,56 | -2,16 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 43,2 | 17,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2021 | 3,078 | -0,077 | 162,9 | 163,58 | 159,75 | 162,1 | -2,35 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 44,8 | 19,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2021 | 3,139 | -0,08 | 163,59 | 164,21 | 160,38 | 162,67 | -2,29 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 44,9 | 20,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2021 | 2,992 | -0,065 | 163,44 | 164,01 | 160,48 | 162,57 | -2,09 | 24 | 0 | 0 | 63 | 43,7 | 19,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2021 | 2,669 | -0,068 | 162,97 | 163,95 | 160,31 | 162,51 | -2,2 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 42,3 | 17,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2021 | 2,583 | -0,071 | 162,84 | 163,88 | 160,2 | 162,44 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 42,3 | 16,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2021 | 2,651 | -0,069 | 162,83 | 163,8 | 160,19 | 162,36 | -2,17 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 42,6 | 17,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2021 | 2,572 | -0,069 | 162,76 | 163,75 | 160,12 | 162,31 | -2,19 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 42,5 | 16,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2021 | 2,043 | -0,066 | 162,07 | 163,45 | 159,97 | 162,27 | -2,3 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 39,4 | 13,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2021 | 1,647 | -0,063 | 161,69 | 163,32 | 159,99 | 162,36 | -2,37 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 36,5 | 10,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2021 | 1,557 | -0,055 | 161,32 | 162,85 | 159,75 | 161,89 | -2,14 | 24 | 0 | 0 | 45,9 | 35,7 | 10,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2021 | 1,637 | -0,063 | 161,36 | 162,99 | 159,67 | 162,03 | -2,36 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 36,4 | 10,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2021 | 1,581 | -0,062 | 161,22 | 162,88 | 159,62 | 161,92 | -2,3 | 24 | 0 | 0 | 46,6 | 36,1 | 10,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2021 | 1,713 | -0,062 | 161,36 | 162,96 | 159,59 | 161,92 | -2,33 | 24 | 0 | 0 | 48,2 | 36,9 | 11,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2021 | 2,245 | -0,067 | 162,02 | 163,26 | 159,76 | 162,01 | -2,25 | 24 | 0 | 0 | 55 | 40,3 | 14,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.12.2021 | 2,661 | -0,071 | 162,22 | 163,16 | 159,48 | 161,72 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 43 | 17,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.12.2021 | 2,793 | -0,073 | 162,59 | 163,45 | 159,72 | 162,01 | -2,29 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 43,7 | 18,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.12.2021 | 2,724 | -0,072 | 162,52 | 163,45 | 159,7 | 162,01 | -2,31 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 43,4 | 17,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 66,711 | 0 | 4871,54 | 4908,82 | 4803,64 | 4871,87 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 66,711 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2021 | 491,422 | 42280,98 | 42377,32 | 41763,54 | 42073,54 |
| 23.12.2021 | 558,133 | 47152,52 | 47286,14 | 46567,18 | 46945,41 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 7:50:03