

# #112428#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Балтийская 1-3, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5432  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123177  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,468	-0,038	204,49	204,73	201,44	202,81	-1,37	24	0	0	56,7	44,2	12,58	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,549	-0,042	204,69	204,92	201,54	203	-1,46	24	0	0	57,8	44,8	13	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,527	-0,041	207,56	207,81	204,44	205,85	-1,41	24	0	0	57,4	44,8	12,69	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	2,198	-0,044	205,23	205,77	202,49	204,06	-1,57	24	0	0	53,8	42,6	11,21	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	2,285	-0,046	205,49	206,04	202,62	204,26	-1,64	24	0	0	54,8	43,1	11,65	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	2,451	-0,046	205,78	206,19	202,76	204,27	-1,51	24	0	0	56,6	44,2	12,43	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	2,541	-0,055	206,04	206,4	202,78	204,48	-1,7	24	0	0	58,2	45,2	12,94	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	2,407	-0,05	206,12	206,62	203,11	204,7	-1,59	24	0	0	56,4	44,2	12,22	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	2,497	-0,051	206,34	206,76	203,17	204,82	-1,65	24	0	0	57,8	45,1	12,69	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	2,65	-0,058	206,44	206,86	203,08	204,82	-1,74	24	0	0	59,3	45,9	13,46	0,7	0,7	4
03.01.2025	3,102	-0,047	207,22	207,25	203,32	204,88	-1,56	24	0	0	64,6	49	15,65	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	3,17	-0,051	207,47	207,41	203,45	205,06	-1,61	24	0	0	65,2	49,2	15,99	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	3,242	-0,056	207,81	207,8	203,71	205,4	-1,69	24	0	0	65,9	49,6	16,34	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	3,075	-0,062	207,39	207,51	203,46	205,21	-1,75	24	0	0	64,4	48,8	15,56	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	2,323	-0,051	205,98	206,71	203,06	204,82	-1,76	24	0	0	55,4	43,6	11,84	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	2,706	-0,064	206,61	207,17	203,22	205,07	-1,85	24	0	0	59,8	46,1	13,74	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	2,929	-0,07	206,9	207,36	203,23	205,2	-1,97	24	0	0	62,5	47,6	14,89	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	2,734	-0,069	206,61	207,25	203,18	205,14	-1,96	24	0	0	60,4	46,5	13,92	0,7	0,7	-
11.01.2025	3,069	-0,066	207,26	207,67	203,42	205,34	-1,92	24	0	0	64,2	48,7	15,57	0,7	0,7	-
12.01.2025	3,018	-0,071	207,34	207,76	203,5	205,53	-2,03	24	0	0	63,5	48,2	15,32	0,7	0,7	-
13.01.2025	3,084	-0,07	207,51	207,89	203,6	205,57	-1,97	24	0	0	64,3	48,6	15,66	0,7	0,7	-
14.01.2025	3,051	-0,068	207,08	207,51	203,22	205,22	-2	24	0	0	64,1	48,6	15,51	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,445	-0,07	205,68	206,56	202,57	204,62	-2,05	24	0	0	57,2	44,7	12,55	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,613	-0,072	205,99	206,75	202,7	204,77	-2,07	24	0	0	59	45,6	13,4	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,547	-0,072	206,09	206,9	202,91	204,96	-2,05	24	0	0	58,2	45,1	13,02	0,7	0,7	-
18.01.2025	2,432	-0,062	206,13	206,97	203,04	204,98	-1,94	24	0	0	57,1	44,6	12,43	0,7	0,7	-
19.01.2025	2,636	-0,07	206,48	207,23	203,16	205,19	-2,03	24	0	0	59,2	45,8	13,44	0,7	0,7	-
20.01.2025	2,971	-0,075	207,02	207,51	203,2	205,34	-2,14	24	0	0	63,1	48	15,15	0,7	0,7	-
21.01.2025	2,927	-0,067	206,96	207,46	203,25	205,21	-1,96	24	0	0	62,7	47,8	14,89	0,7	0,7	-
22.01.2025	2,904	-0,072	206,93	207,46	203,25	205,29	-2,04	24	0	0	62,3	47,5	14,8	0,7	0,7	-
23.01.2025	3,008	-0,066	207,1	207,53	203,29	205,23	-1,94	24	0	0	63,6	48,3	15,29	0,7	0,7	-
Итого:	84,559	0	6401,74	6415,76	6295,17	6351,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,559															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1738,251	157120,86	157594,11	155084,57	156349,03
23.01.2025	1822,81	163522,6	164009,87	161379,74	162700,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 7:53:49