

#8756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 58, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4572
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	4,158	0	286,37	285,04	0	279,6	280,59	0	0	24	0	0	73	58,1	14,87	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	4,681	0	283,86	282,06	0	277,68	278,39	0	0	24	0	0	69,8	52,9	16,86	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,93	0	273,62	272,26	0	267,51	268,33	0	0	24	0	0	70,6	55,9	14,7	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	4,189	0	273,95	272,53	0	267,54	268,46	0	0	24	0	0	72,5	56,8	15,66	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	4,362	0	274,7	273,15	0	268,11	269,04	0	0	24	0	0	73,4	57,1	16,28	0,7	0,7	3
01.03.2021	4,403	0	275,23	273,7	0	268,38	269,38	0	0	24	0	0	75,1	58,7	16,4	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	4,366	0	275,8	274,34	0	269,12	270,14	0	0	24	0	0	74	57,7	16,23	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	5,086	0	280,88	279,01	0	273,48	274,54	0	0	24	0	0	77,5	58,9	18,6	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,319	0	231,84	229,74	0	225,76	225,63	0	0	20	4	1	77,3	62,5	14,73	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	4,89	0	275,83	274	0	268,21	269,27	0	0	24	0	0	79,5	61,3	18,23	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	4,891	0	273,54	271,83	0	266,14	267,33	0	0	24	0	0	78,5	60,2	18,37	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	4,79	0	276,25	274,62	0	268,89	270,1	0	0	24	0	0	77,9	60,1	17,81	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	4,868	0	270,41	268,7	0	263	264,19	0	0	24	0	0	79,1	60,6	18,5	0,7	0,7	0
09.03.2021	5,097	0	277,31	275,54	0	269,24	270,55	0	0	24	0	0	81,8	62,9	18,92	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	5,159	0	280,51	278,7	0	272,54	273,83	0	0	24	0	0	80,8	61,9	18,91	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	5,175	0	278,83	277,02	0	270,93	272,21	0	0	24	0	0	80,7	61,6	19,1	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	4,719	0	284,55	282,63	0	277,24	278,06	0	0	24	0	0	76,3	59,3	17,01	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	4,59	0	280,05	277,85	0	273,28	273,66	0	0	24	0	0	73,9	57,1	16,8	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	4,491	0	271,72	269,75	0	265,32	265,84	0	0	24	0	0	72,7	55,8	16,92	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	4,474	0	276,8	274,37	0	270,23	270,31	0	0	24	0	0	73,1	56,5	16,56	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,725	0	220,12	217,12	0	214,84	213,92	0	0	24	0	0	73,7	56,4	17,32	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	4,483	0	273,55	269,74	0	266,87	265,61	0	0	24	0	0	74,5	57,7	16,8	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	4,667	0	272,65	269,3	0	265,78	265,08	0	0	24	0	0	75,6	58	17,56	0,7	0,7	1
19.03.2021	4,994	0	273,96	270,65	0	266,59	266,23	0	0	24	0	0	78,5	59,8	18,72	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	4,992	0	277,81	274,76	0	270,09	270,02	0	0	24	0	0	79,8	61,4	18,48	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	4,883	0	286,24	283,37	0	278,44	278,5	0	0	24	0	0	78,9	61,4	17,53	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	4,727	0	283,94	281,07	0	276,54	276,45	0	0	24	0	0	77,1	60	17,1	0,7	0,7	-
Итого:	124,109	0	7390,32	7332,85	0	7201,35	7215,66	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	124,109																	

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 644

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	2822,403	184600,83	183848,45	0	179663,28	180504,93	0
22.03.2021	2946,512	191991,15	191181,3	0	186864,63	187720,59	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 9:10:14