

#296762#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 58, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4572
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,089	0	192,75	194,42	0	188,54	191,42	0	0	24	0	0	68,9	57,7	11,16	0,7	0,7	-
20.03.2026	4,014	0	337	345,44	0	329,08	339,69	0	0	24	0	0	72,4	60,2	12,21	0,7	0,7	-
21.03.2026	4,457	0	363,95	372,6	0	355,2	366,25	0	0	24	0	0	73,7	61,1	12,55	0,7	0,7	-
22.03.2026	4,432	0	361,47	367,52	0	352,76	361,27	0	0	24	0	0	73,7	61,1	12,56	0,7	0,7	-
23.03.2026	4,371	0	376,82	382,25	0	367,75	375,64	0	0	24	0	0	73,6	61,7	11,89	0,7	0,7	-
24.03.2026	4,381	0	375	380,86	0	365,93	374,16	0	0	24	0	0	73,9	62	11,97	0,7	0,7	-
25.03.2026	4,368	0	381,85	387,29	0	372,65	380,5	0	0	24	0	0	73,6	61,9	11,72	0,7	0,7	-
26.03.2026	4,324	0	353,06	360,12	0	344,58	354,01	0	0	24	0	0	73,5	61	12,56	0,7	0,7	-
27.03.2026	4,337	0	350,07	360,26	0	341,64	354,14	0	0	24	0	0	73,7	61	12,69	0,7	0,7	-
28.03.2026	4,351	0	346,1	354,5	0	337,69	348,42	0	0	24	0	0	74	61,2	12,88	0,7	0,7	-
29.03.2026	4,467	0	360,74	368,34	0	352,04	362,06	0	0	24	0	0	73,8	61,1	12,69	0,7	0,7	-
30.03.2026	4,435	0	359,33	364,62	0	350,68	358,37	0	0	24	0	0	73,8	61,2	12,64	0,7	0,7	-
31.03.2026	4,433	0	353,68	358,07	0	345,13	351,99	0	0	24	0	0	73,8	61	12,84	0,7	0,7	-
01.04.2026	4,464	0	344,54	347,47	0	336,27	341,67	0	0	24	0	0	73,6	60,4	13,28	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,787	0	93,78	97,11	0	92,09	95,89	0	0	24	0	0	60,4	51,2	9,16	0,7	0,7	-
03.04.2026	4,245	0	347,33	357,93	0	339,27	352,07	0	0	24	0	0	72,1	59,6	12,55	0,7	0,7	-
04.04.2026	4,53	0	371,34	379,11	0	362,37	372,6	0	0	24	0	0	73,8	61,3	12,51	0,7	0,7	-
05.04.2026	4,503	0	378,58	384,84	0	369,43	378,17	0	0	24	0	0	73,8	61,6	12,19	0,7	0,7	-
06.04.2026	4,508	0	375,84	381,28	0	366,75	374,69	0	0	24	0	0	73,8	61,6	12,29	0,7	0,7	-
07.04.2026	4,384	0	344,99	350,39	0	336,7	344,51	0	0	24	0	0	73,5	60,5	13,02	0,7	0,7	-
08.04.2026	4,535	0	358,55	363,47	0	349,7	357,16	0	0	24	0	0	74,7	61,7	12,97	0,7	0,7	-
09.04.2026	4,616	0	356,07	360,75	0	347,42	354,63	0	0	24	0	0	74	60,8	13,29	0,7	0,7	-
10.04.2026	4,52	0	367,17	371,73	0	358,25	365,32	0	0	24	0	0	74,1	61,5	12,62	0,7	0,7	-
11.04.2026	4,484	0	376,15	381,28	0	367,14	374,71	0	0	24	0	0	73,6	61,4	12,22	0,7	0,7	-
12.04.2026	4,399	0	374,65	379,03	0	365,62	372,42	0	0	24	0	0	73,8	61,7	12,03	0,7	0,7	-
13.04.2026	4,363	0	378,26	382,27	0	369,17	375,62	0	0	24	0	0	73,6	61,8	11,82	0,7	0,7	-
14.04.2026	4,314	0	378,03	381,78	0	368,97	375,14	0	0	24	0	0	73,5	61,8	11,7	0,7	0,7	-
15.04.2026	4,292	0	362,78	367,04	0	354,04	360,68	0	0	24	0	0	73,7	61,5	12,13	0,7	0,7	-
16.04.2026	4,339	0	355,5	364,3	0	346,92	358,02	0	0	24	0	0	73,8	61,3	12,5	0,7	0,7	-
17.04.2026	4,383	0	360,27	366,12	0	351,55	359,77	0	0	24	0	0	74	61,5	12,47	0,7	0,7	-
18.04.2026	4,346	0	372,01	377,04	0	363,01	370,46	0	0	24	0	0	73,9	61,9	11,97	0,7	0,7	-
Итого:	130,471	0	10807,66	10989,23	0	10548,34	10801,45	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,471																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1363,83	79270,34	80349,9	0	77286,12	79120,97	0
18.04.2026	1494,301	90078	91339,13	0	87834,46	89922,42	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:38:11