

#130798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Вагнера 58, Калининград
5346
4572
ВКТ-7
00123172
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,07	0	75,19	77,94	0	73,59	76,89	0	0	24	0	0	68,7	54,1	14,56	0,7	0,7	-
25.04.2025	1,057	0	68,45	71,28	0	67,02	70,36	0	0	24	0	0	68,3	52,5	15,8	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,269	0	63,94	66,55	0	62,62	65,83	0	0	24	0	0	68,1	47,9	20,26	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,168	0	63,2	65,86	0	61,9	65,11	0	0	24	0	0	68,6	49,7	18,86	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,079	0	64,16	66,9	0	62,8	66,07	0	0	24	0	0	68,4	51,2	17,18	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,124	0	65,06	67,87	0	63,67	67	0	0	24	0	0	69,7	52	17,65	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,234	0	71,71	74,58	0	70,11	73,6	0	0	24	0	0	70,7	53,1	17,65	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,207	0	71,18	74,05	0	69,64	73,1	0	0	24	0	0	70,4	53	17,35	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,199	0	73,3	76,22	0	71,66	75,19	0	0	24	0	0	70,9	54,1	16,75	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,208	0	65,23	68,18	0	63,8	67,37	0	0	24	0	0	69,2	50,2	19,04	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,211	0	71,82	74,81	0	70,21	73,79	0	0	24	0	0	71	53,7	17,3	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,195	0	69,58	72,55	0	68,05	71,59	0	0	24	0	0	70,8	53,2	17,57	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,288	0	74,93	77,87	0	73,27	76,85	0	0	24	0	0	70,7	53,1	17,6	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,191	0	73,34	76,58	0	71,7	75,56	0	0	24	0	0	70,6	53,8	16,79	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,252	0	82,56	85,66	0	80,74	84,44	0	0	24	0	0	70,8	55,4	15,49	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,464	0	84,48	87,46	0	82,55	86,33	0	0	24	0	0	71,1	53,4	17,74	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,312	0	83,5	86,56	0	81,61	85,37	0	0	24	0	0	71,1	55	16,09	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,318	0	81,57	84,61	0	79,77	83,44	0	0	24	0	0	70,8	54,3	16,55	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,266	0	81,23	84,34	0	79,4	83,15	0	0	24	0	0	70,8	54,8	15,95	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,226	0	81,89	85,14	0	80,04	83,89	0	0	24	0	0	71,1	55,8	15,33	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,851	0	47,3	50,75	0	46,26	50,14	0	0	24	0	0	69,4	50,3	19,09	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,173	0	71,76	75,96	0	70,15	74,94	0	0	24	0	0	70,2	53,5	16,74	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,711	0	37,81	42,05	0	37,01	41,59	0	0	24	0	0	68,8	48	20,86	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,399	0	77,23	80,69	0	75,53	79,68	0	0	24	0	0	70,6	52,1	18,52	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,295	0	79,59	82,88	0	77,8	81,76	0	0	24	0	0	70,8	54,2	16,65	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,283	0	81,9	85,3	0	80,07	84,11	0	0	24	0	0	71	55	16	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,281	0	84,26	87,78	0	82,34	86,53	0	0	24	0	0	71,2	55,7	15,56	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,272	0	85,81	89,01	0	83,9	87,69	0	0	24	0	0	71	55,9	15,15	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,252	0	85,66	88,57	0	83,74	87,29	0	0	24	0	0	71	56,1	14,94	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,24	0	86,89	89,85	0	84,95	88,54	0	0	24	0	0	70,8	56,2	14,62	0,7	0,7	-
Итого:	36,095	0	2204,53	2297,85	0	2155,9	2267,2	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,095																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	432,558	23110,16	23467,65	0	22556,5	23146,81	0
23.05.2025	468,653	25314,69	25765,5	0	24712,4	25414,01	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 13:33:52