

#142275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Вагнера 58, Калининград
5346
4572
ВКТ-7
00123172
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,274	0	60,6	63,83	0	59,3	63,14	0	0	24	0	0	70,2	48,8	21,46	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,327	0	16,66	19,4	0	16,43	19,27	0	0	24	0	0	57,4	35,9	21,42	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,074	0	3,84	6,39	0	3,84	6,39	0	0	24	0	0	38,1	19,2	18,9	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,044	0	3,26	3,46	0	3,26	3,46	0	0	24	0	0	32,5	19,3	13,22	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,001	0	0,16	0	0	0,16	0	0	0	24	0	0	28,2	18,7	9,51	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	18,9	2,2	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	0,11	0	0	0,11	0	0	0	24	0	0	20,2	18,7	1,52	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	1,54	0,15	0	1,54	0,15	0	0	24	0	0	19,9	18,8	1,05	0,7	0,7	-
02.07.2025	0	0	0,38	0	0	0,38	0	0	0	24	0	0	20,9	19	1,92	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,426	0	25,36	27,16	0	24,95	26,94	0	0	24	0	0	58,1	40,9	17,14	0,7	0,7	-
04.07.2025	1,249	0	81,62	86,88	0	79,79	85,64	0	0	24	0	0	71,1	55,5	15,66	0,7	0,7	-
05.07.2025	1,226	0	82,15	87,42	0	80,28	86,15	0	0	24	0	0	71,3	56	15,3	0,7	0,7	-
06.07.2025	1,277	0	80,22	85,37	0	78,44	84,19	0	0	24	0	0	71,2	55	16,27	0,7	0,7	-
07.07.2025	1,219	0	80,06	85,29	0	78,22	84,07	0	0	24	0	0	71,7	56,1	15,6	0,7	0,7	-
08.07.2025	1,217	0	75,76	80,01	0	74,08	78,87	0	0	24	0	0	71,4	54,9	16,43	0,7	0,7	-
09.07.2025	1,179	0	70,53	74,17	0	68,94	73,17	0	0	24	0	0	71,4	54,3	17,08	0,7	0,7	-
10.07.2025	1,219	0	70,86	74,29	0	69,22	73,29	0	0	24	0	0	71,6	54	17,6	0,7	0,7	-
11.07.2025	1,244	0	70,65	74,03	0	69,02	73,03	0	0	24	0	0	71,2	53,2	18,02	0,7	0,7	-
12.07.2025	1,229	0	68,39	71,71	0	66,86	70,76	0	0	24	0	0	71,3	52,9	18,39	0,7	0,7	-
13.07.2025	1,192	0	68,39	71,78	0	66,87	70,81	0	0	24	0	0	71,1	53,3	17,79	0,7	0,7	-
14.07.2025	1,269	0	69,96	73,35	0	68,36	72,4	0	0	24	0	0	71,4	52,8	18,59	0,7	0,7	-
15.07.2025	1,166	0	69,51	73,03	0	67,89	72,04	0	0	24	0	0	71,5	54,3	17,19	0,7	0,7	-
16.07.2025	1,202	0	68,62	72,12	0	67,03	71,13	0	0	24	0	0	71,4	53,5	17,97	0,7	0,7	-
17.07.2025	1,159	0	67,01	70,52	0	65,52	69,58	0	0	24	0	0	71	53,4	17,69	0,7	0,7	-
18.07.2025	1,193	0	65,55	68,98	0	64,07	68,1	0	0	24	0	0	70,6	52	18,64	0,7	0,7	-
19.07.2025	1,16	0	63,1	66,48	0	61,7	65,68	0	0	24	0	0	69,8	51	18,81	0,7	0,7	-
20.07.2025	1,191	0	66,6	70,11	0	65,12	69,16	0	0	24	0	0	71,1	52,8	18,28	0,7	0,7	-
21.07.2025	1,117	0	65,49	68,98	0	64,05	68,06	0	0	24	0	0	70,9	53,5	17,42	0,7	0,7	-
22.07.2025	1,121	0	67,64	71,34	0	66,14	70,4	0	0	24	0	0	70,5	53,6	16,96	0,7	0,7	-
23.07.2025	1,125	0	65,67	69,28	0	64,22	68,38	0	0	24	0	0	70,1	52,6	17,52	0,7	0,7	-
Итого:	26,1	0	1529,69	1615,53	0	1495,79	1594,26	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,1																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	504,803	27330,75	27877,12	0	26683,54	27498,03	0
23.07.2025	530,903	28860,44	29492,65	0	28179,33	29092,29	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 13:17:19