

#145145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Вагнера 58, Калининград
5346
4572
ВКТ-7
00123172
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,142	0	67,26	70,99	0	65,75	70,02	0	0	24	0	0	70,9	53,5	17,38	0,7	0,7	-
25.07.2025	1,147	0	67,66	71,44	0	66,17	70,48	0	0	24	0	0	70,9	53,6	17,34	0,7	0,7	-
26.07.2025	1,183	0	68,92	72,79	0	67,37	71,84	0	0	24	0	0	71,2	53,6	17,56	0,7	0,7	-
27.07.2025	1,104	0	67,52	71,48	0	66,04	70,48	0	0	24	0	0	70,9	54,1	16,76	0,7	0,7	-
28.07.2025	1,117	0	66,85	70,91	0	65,35	69,93	0	0	24	0	0	71,1	54	17,08	0,7	0,7	-
29.07.2025	1,102	0	61,09	64,96	0	59,7	64,11	0	0	24	0	0	70,7	52,3	18,46	0,7	0,7	-
30.07.2025	1,048	0	52,88	56,37	0	51,7	55,71	0	0	24	0	0	70,2	49,9	20,29	0,7	0,7	-
31.07.2025	1,149	0	54,35	57,78	0	53,15	57,14	0	0	24	0	0	70,7	49,1	21,61	0,7	0,7	-
01.08.2025	1,141	0	60,12	63,74	0	58,72	62,95	0	0	24	0	0	71,1	51,7	19,42	0,7	0,7	-
02.08.2025	1,199	0	61,35	64,96	0	59,95	64,19	0	0	24	0	0	70,9	50,9	20,01	0,7	0,7	-
03.08.2025	1,067	0	59,36	63,05	0	58,07	62,25	0	0	24	0	0	70,3	52	18,37	0,7	0,7	-
04.08.2025	1,136	0	60,98	64,72	0	59,55	63,88	0	0	24	0	0	71,9	52,8	19,13	0,7	0,7	-
05.08.2025	1,076	0	57,58	61,21	0	56,31	60,44	0	0	24	0	0	70,6	51,4	19,12	0,7	0,7	-
06.08.2025	1,127	0	57,03	60,53	0	55,78	59,79	0	0	24	0	0	70,6	50,5	20,17	0,7	0,7	-
07.08.2025	1,136	0	54,89	58,28	0	53,63	57,62	0	0	24	0	0	71	49,8	21,2	0,7	0,7	-
08.08.2025	1,07	0	51,22	54,49	0	50,04	53,9	0	0	24	0	0	70,3	48,9	21,38	0,7	0,7	-
09.08.2025	1,048	0	46,33	49,21	0	45,37	48,7	0	0	22	2	1	70,2	47	23,14	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,992	0	49,64	52,93	0	48,58	52,35	0	0	24	0	0	70,3	49,8	20,41	0,7	0,7	-
11.08.2025	1,013	0	47,84	51,02	0	46,82	50,48	0	0	24	0	0	70,1	48,4	21,62	0,7	0,7	-
12.08.2025	1,048	0	47,8	50,9	0	46,73	50,36	0	0	24	0	0	70,2	47,7	22,49	0,7	0,7	-
13.08.2025	1,092	0	48,39	51,48	0	47,26	50,96	0	0	24	0	0	70,5	47,5	23,08	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,961	0	41,87	44,8	0	40,91	44,35	0	0	24	0	0	69,9	46,4	23,52	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,983	0	40,37	43,21	0	39,45	42,8	0	0	24	0	0	70,1	45,1	24,93	0,7	0,7	-
16.08.2025	1,012	0	40,19	43,02	0	39,25	42,63	0	0	24	0	0	70,2	44,4	25,79	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,951	0	39,72	42,53	0	38,89	42,14	0	0	24	0	0	69,9	45,4	24,43	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,982	0	41,67	44,54	0	40,71	44,09	0	0	24	0	0	70,2	46	24,19	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,954	0	40,01	42,83	0	39,13	42,41	0	0	24	0	0	69,6	45,2	24,43	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,953	0	37,64	40,36	0	36,87	40	0	0	24	0	0	69,7	43,9	25,85	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,976	0	38,1	40,8	0	37,27	40,46	0	0	24	0	0	69,9	43,6	26,29	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,99	0	38,37	40,99	0	37,53	40,62	0	0	24	0	0	70	43,7	26,36	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,987	0	36,8	39,3	0	36	38,98	0	0	24	0	0	69,6	42,2	27,45	0,7	0,7	-
Итого:	32,886	0	1603,8	1705,62	0	1568,05	1686,06	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,886																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	530,903	28860,44	29492,65	0	28179,33	29092,29	0
23.08.2025	563,789	30464,24	31198,27	0	29747,38	30778,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 8:51:01