

#8752#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Вагнера 58, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4572  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123172  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	56,9	14,11	0,7	0,7	-
25.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,9	56,4	14,55	0,7	0,7	-
26.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,9	56,6	14,27	0,7	0,7	-
27.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,1	56,3	14,78	0,7	0,7	-
28.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,1	56,2	14,88	0,7	0,7	-
29.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,7	55,8	14,95	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,646	0	39,49	39,75	0	38,58	39,2	0	0	13	11	1	71	54,3	16,72	0,7	0,7	-
31.08.2021	1,118	0	74,68	75,15	0	72,97	74,06	0	0	24	0	0	71,1	55,8	15,34	0,7	0,7	-
01.09.2021	1,044	0	74,3	74,67	0	72,63	73,54	0	0	24	0	0	71,1	56,7	14,43	0,7	0,7	-
02.09.2021	1,064	0	73,42	73,8	0	71,77	72,72	0	0	24	0	0	70,8	55,9	14,81	0,7	0,7	-
03.09.2021	1,141	0	73,09	73,53	0	71,43	72,55	0	0	24	0	0	70,9	54,9	15,97	0,7	0,7	-
04.09.2021	1,058	0	73,16	73,65	0	71,49	72,59	0	0	24	0	0	71,2	56,4	14,8	0,7	0,7	-
05.09.2021	1,121	0	73,38	73,88	0	71,75	72,82	0	0	24	0	0	70,9	55,3	15,63	0,7	0,7	-
06.09.2021	1,081	0	73,55	74,08	0	71,9	72,99	0	0	24	0	0	70,8	55,8	15,03	0,7	0,7	-
07.09.2021	1,089	0	70,7	71,21	0	69,14	70,23	0	0	24	0	0	70,3	54,6	15,74	0,7	0,7	-
08.09.2021	1,121	0	75,7	76,23	0	73,98	75,07	0	0	24	0	0	71,5	56,3	15,19	0,7	0,7	-
09.09.2021	1,066	0	75,39	75,93	0	73,67	74,83	0	0	24	0	0	70,9	56,4	14,46	0,7	0,7	-
10.09.2021	1,072	0	78,42	78,97	0	76,67	77,78	0	0	24	0	0	70,9	56,9	13,96	0,7	0,7	-
11.09.2021	1,097	0	79,4	79,94	0	77,63	78,76	0	0	24	0	0	70,9	56,8	14,15	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,084	0	78,95	79,49	0	77,19	78,28	0	0	24	0	0	71,2	57,2	14,03	0,7	0,7	-
13.09.2021	1,054	0	82,25	82,81	0	80,38	81,53	0	0	24	0	0	71,3	58,1	13,12	0,7	0,7	-
14.09.2021	1,052	0	75,25	75,79	0	73,55	74,7	0	0	24	0	0	70,6	56,3	14,32	0,7	0,7	-
15.09.2021	1,107	0	84,02	84,57	0	82,13	83,25	0	0	24	0	0	71,2	57,7	13,48	0,7	0,7	-
16.09.2021	1,086	0	81,85	82,36	0	80,05	81,1	0	0	24	0	0	71,1	57,6	13,54	0,7	0,7	-
17.09.2021	1,094	0	80,32	80,84	0	78,52	79,63	0	0	24	0	0	71,3	57,3	13,96	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,165	0	78,2	78,68	0	76,45	77,55	0	0	24	0	0	71,2	55,9	15,25	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,145	0	76,34	76,8	0	74,59	75,68	0	0	24	0	0	70,9	55,6	15,34	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,106	0	74,95	75,4	0	73,23	74,28	0	0	24	0	0	71,1	56	15,09	0,7	0,7	-
21.09.2021	1,139	0	72,54	72,98	0	70,88	71,99	0	0	24	0	0	70,9	54,8	16,09	0,7	0,7	-
22.09.2021	1,12	0	71,05	71,47	0	69,46	70,52	0	0	24	0	0	70,8	54,7	16,13	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,087	0	67,68	68,1	0	66,17	67,18	0	0	24	0	0	70,3	53,9	16,43	0,7	0,7	-
Итого:	26,957	0	1858,08	1870,08	0	1816,21	1842,83	0	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,957																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 589

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	3200,814	210325,32	209441,3	0	204794,61	205714,81	0
23.09.2021	3227,771	212183,4	211311,38	0	206610,82	207557,64	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 19:50:31