

#95123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 58, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4572
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,021	0	64,22	67,86	0	62,79	66,96	0	0	24	0	0	69,4	53,1	16,27	0,7	0,7	-
25.08.2024	1,005	0	60,37	64,28	0	59,04	63,47	0	0	24	0	0	69,1	52	17,09	0,7	0,7	-
26.08.2024	1,032	0	59,96	64,01	0	58,7	63,21	0	0	24	0	0	69,2	51,6	17,6	0,7	0,7	-
27.08.2024	1,085	0	61,66	65,79	0	60,29	64,97	0	0	24	0	0	69,7	51,7	17,99	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,959	0	61,12	63,84	0	59,78	63,01	0	0	24	0	0	69,5	53,2	16,32	0,7	0,7	-
29.08.2024	1,001	0	60,71	64,9	0	59,39	64,07	0	0	24	0	0	69,4	52,5	16,86	0,7	0,7	-
30.08.2024	1,039	0	62,31	66,82	0	60,91	65,95	0	0	24	0	0	70	52,9	17,07	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,997	0	61,33	65,87	0	59,98	65,02	0	0	24	0	0	70	53,3	16,68	0,7	0,7	-
01.09.2024	1,064	0	59,7	64,13	0	58,39	63,35	0	0	24	0	0	69,5	51,2	18,25	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,999	0	59,4	63,21	0	58,15	62,4	0	0	24	0	0	68,6	51,4	17,21	0,7	0,7	-
03.09.2024	1,078	0	60,95	64,4	0	59,63	63,61	0	0	24	0	0	69,4	51,4	18,06	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,869	0	67,31	69,59	0	65,86	68,55	0	0	24	0	0	70	56,6	13,44	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,972	0	63,58	67,5	0	62,21	66,61	0	0	24	0	0	68,8	53,2	15,63	0,7	0,7	-
06.09.2024	1,021	0	64,42	68,37	0	62,99	67,49	0	0	24	0	0	69,1	52,9	16,24	0,7	0,7	-
07.09.2024	1	0	65,27	69,23	0	63,83	68,27	0	0	24	0	0	69,7	54	15,66	0,7	0,7	-
08.09.2024	1,001	0	62,66	66,68	0	61,31	65,83	0	0	24	0	0	69	52,7	16,36	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,998	0	59,5	63,49	0	58,28	62,7	0	0	24	0	0	68,8	51,7	17,15	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,993	0	53,54	57,52	0	52,37	56,82	0	0	24	0	0	69,3	50,2	19,01	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,982	0	52,01	55,95	0	50,89	55,29	0	0	24	0	0	69	49,7	19,33	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,995	0	50,28	54,17	0	49,23	53,59	0	0	24	0	0	68,5	48,2	20,24	0,7	0,7	-
13.09.2024	1,096	0	51,51	55,29	0	50,36	54,72	0	0	24	0	0	69,2	47,4	21,79	0,7	0,7	-
14.09.2024	1,03	0	50,58	54,38	0	49,51	53,8	0	0	24	0	0	69	48,1	20,83	0,7	0,7	-
15.09.2024	1,049	0	49,69	53,53	0	48,64	52,97	0	0	24	0	0	68,9	47,4	21,53	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,972	0	49,83	53,22	0	48,82	52,62	0	0	24	0	0	68,9	48,9	19,92	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,445	0	50,96	51,39	0	49,83	50,55	0	0	24	0	0	69,4	60,5	8,93	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,217	0	51,01	51,53	0	49,88	50,56	0	0	24	0	0	69,4	65,2	4,27	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,052	0	17,2	17,42	0	16,82	17,1	0	0	8	16	1	68,8	65,8	3,07	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,663	0	29,7	32,26	0	29,05	31,93	0	0	14	10	1	69	46,2	22,88	0,7	0,7	-
21.09.2024	1,058	0	50,44	54,83	0	49,37	54,28	0	0	24	0	0	68,8	47,4	21,47	0,7	0,7	-
22.09.2024	1,062	0	50,32	54,72	0	49,26	54,15	0	0	24	0	0	69	47,4	21,58	0,7	0,7	-
23.09.2024	1,038	0	52,02	56,42	0	50,87	55,78	0	0	24	0	0	69,3	48,9	20,4	0,7	0,7	-
Итого:	28,793	0	1713,56	1822,6	0	1676,43	1799,63	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,793																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	1983,004	128689,89	129193,67	0	125607,64	127215,53	0
23.09.2024	2011,797	130403,45	131016,27	0	127284,07	129015,16	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 14:13:51