

#148580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Вагнера 58, Калининград
5346
4572
ВКТ-7
00123172
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,001	0	35,78	38,22	0	35,02	37,92	0	0	24	0	0	69,4	40,8	28,58	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,894	0	34,13	36,51	0	33,42	36,22	0	0	24	0	0	65,1	38,3	26,79	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,995	0	35,77	38,15	0	35,03	37,86	0	0	24	0	0	69,6	41,1	28,46	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,945	0	34,6	36,97	0	33,84	36,67	0	0	24	0	0	69,2	41,2	27,94	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,99	0	35,68	38,06	0	34,96	37,76	0	0	24	0	0	69	40,7	28,32	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,96	0	36,24	38,67	0	35,47	38,37	0	0	24	0	0	69,4	42,4	27,06	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,986	0	36,22	38,61	0	35,46	38,3	0	0	24	0	0	69,6	41,7	27,9	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,998	0	34,17	36,5	0	33,39	36,2	0	0	24	0	0	69,5	39,6	29,95	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,99	0	34,65	37,03	0	33,93	36,74	0	0	24	0	0	69,5	40,3	29,19	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,924	0	32,63	34,91	0	31,95	34,64	0	0	24	0	0	69,2	40,3	28,91	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,956	0	34,49	36,83	0	33,76	36,53	0	0	24	0	0	69,7	41,3	28,33	0,7	0,7	-
04.09.2025	1,018	0	41,02	43,62	0	40,12	43,2	0	0	24	0	0	70,4	45	25,37	0,7	0,7	-
05.09.2025	1,036	0	45,67	48,47	0	44,67	47,95	0	0	24	0	0	70,5	47,2	23,24	0,7	0,7	-
06.09.2025	1,135	0	47,69	50,49	0	46,64	50,01	0	0	24	0	0	70,2	45,9	24,33	0,7	0,7	-
07.09.2025	1,036	0	46,13	48,96	0	45,13	48,45	0	0	24	0	0	70,3	47,3	22,99	0,7	0,7	-
08.09.2025	1,063	0	48,64	51,57	0	47,54	50,98	0	0	24	0	0	70,9	48,5	22,36	0,7	0,7	-
09.09.2025	1,068	0	46,47	49,38	0	45,45	48,89	0	0	24	0	0	70,2	46,6	23,56	0,7	0,7	-
10.09.2025	1,053	0	44,89	47,63	0	43,91	47,13	0	0	24	0	0	69,8	45,8	24,01	0,7	0,7	-
11.09.2025	1,032	0	43,5	46,19	0	42,54	45,77	0	0	24	0	0	69,9	45,7	24,27	0,7	0,7	-
12.09.2025	1,017	0	43,64	46,3	0	42,67	45,81	0	0	24	0	0	70,3	46,5	23,82	0,7	0,7	-
13.09.2025	1,058	0	44,37	46,98	0	43,4	46,47	0	0	24	0	0	70,4	46	24,37	0,7	0,7	-
14.09.2025	1,061	0	42,67	45,22	0	41,75	44,77	0	0	24	0	0	69,8	44,3	25,41	0,7	0,7	-
15.09.2025	1,035	0	44,8	47,43	0	43,84	46,98	0	0	24	0	0	69,5	45,7	23,73	0,7	0,7	-
16.09.2025	1,051	0	45,17	47,83	0	44,15	47,32	0	0	24	0	0	70,1	46,3	23,82	0,7	0,7	-
17.09.2025	1,072	0	44,08	46,68	0	43,11	46,19	0	0	24	0	0	69,8	44,9	24,89	0,7	0,7	-
18.09.2025	1,112	0	45,46	48,11	0	44,5	47,67	0	0	24	0	0	70	44,9	25,06	0,7	0,7	-
19.09.2025	1,102	0	45,42	48,13	0	44,43	47,66	0	0	24	0	0	70,4	45,6	24,8	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,972	0	37,67	40,12	0	36,88	39,8	0	0	24	0	0	69,7	43,3	26,39	0,7	0,7	-
21.09.2025	1,038	0	38,27	40,67	0	37,46	40,35	0	0	24	0	0	69,8	42,1	27,72	0,7	0,7	-
22.09.2025	1,007	0	37,19	39,55	0	36,4	39,26	0	0	24	0	0	69,2	41,5	27,73	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,99	0	36,19	38,54	0	35,43	38,22	0	0	24	0	0	69,6	41,6	28	0,7	0,7	-
Итого:	31,595	0	1253,3	1332,33	0	1226,25	1320,09	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,595																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	563,789	30464,24	31198,27	0	29747,38	30778,35	0
23.09.2025	595,384	31717,54	32530,6	0	30973,63	32098,44	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 8:47:03