

#8753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 58, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4572
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,125	0	69,01	69,39	0	67,46	68,44	0	0	24	0	0	70,9	54,2	16,68	0,7	0,7	-
25.09.2021	1,148	0	69,61	70,01	0	68,09	69,09	0	0	24	0	0	70,8	53,9	16,88	0,7	0,7	-
26.09.2021	1,195	0	68,2	68,54	0	66,68	67,63	0	0	24	0	0	70,8	52,9	17,9	0,7	0,7	-
27.09.2021	1,123	0	67,7	68,11	0	66,21	67,17	0	0	24	0	0	70,7	53,6	17,02	0,7	0,7	-
28.09.2021	1,093	0	67,68	68,13	0	66,15	67,19	0	0	24	0	0	70,9	54,4	16,53	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,958	0	76,86	77,2	0	75,31	76,15	0	0	24	0	0	66,1	53,3	12,72	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,953	0	98,54	99,05	0	96,44	97,48	0	0	20	4	1	69	59,1	9,88	0,7	0,7	-
Итого:	7,595	0	517,6	520,43	0	506,34	513,15	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,595																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 164

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	3227,771	212183,4	211311,38	0	206610,82	207557,64	0
30.09.2021	3235,366	212701	211831,81	0	207117,16	208070,79	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:40:56