

#108387#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 21.12.2024


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Вагнера 58, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00123172	Показания прибора, Гкал 21.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2313,145	2196,295	116.85 <i>+ резерв</i>

по 23.12.24 } 126.143 Гкал

Подпись исполнителя _____



#108422#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 21.12.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4572
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123172
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	4,273	0	279,09	281,68	0	272,12	277,12	0	0	24	0	0	75,3	59,6	15,71	0,7	0,7
25.11.2024	5,9	3,803	0	280,89	283,68	0	274,67	279,48	0	0	24	0	0	70,4	56,6	13,85	0,7	0,7
26.11.2024	7,3	3,772	0	279,98	282,75	0	273,81	278,59	0	0	24	0	0	70,1	56,3	13,79	0,7	0,7
27.11.2024	4,7	3,78	0	269,8	273,63	0	263,96	269,77	0	0	24	0	0	69,5	55,2	14,33	0,7	0,7
28.11.2024	4,4	3,72	0	273,06	277,2	0	267,08	273,16	0	0	24	0	0	70,1	56,2	13,93	0,7	0,7
29.11.2024	4,2	3,824	0	274,64	279,04	0	268,62	275,04	0	0	24	0	0	69,9	55,7	14,25	0,7	0,7
30.11.2024	4,1	3,826	0	267,01	271,45	0	261,12	267,61	0	0	24	0	0	70,2	55,5	14,67	0,7	0,7
01.12.2024	2,2	4,138	0	270,42	274,73	0	264,11	270,62	0	0	24	0	0	72,5	56,8	15,66	0,7	0,7
02.12.2024	2,9	3,983	0	268,17	272,56	0	261,8	268,36	0	0	24	0	0	73	57,8	15,22	0,7	0,7
03.12.2024	-	3,806	0	267,16	271,62	0	261,19	267,66	0	0	24	0	0	70,8	56,3	14,58	0,7	0,7
04.12.2024	-	4,242	0	267,93	272,22	0	261,41	268,04	0	0	24	0	0	74	57,8	16,24	0,7	0,7
05.12.2024	-	4,153	0	269,91	273,59	0	263,43	269,38	0	0	24	0	0	73,5	57,8	15,76	0,7	0,7
06.12.2024	-	4,142	0	262,98	266,31	0	256,49	262,13	0	0	24	0	0	74,6	58,4	16,15	0,7	0,7
07.12.2024	-	4,335	0	269,78	273,69	0	262,84	269,17	0	0	24	0	0	76,5	60	16,49	0,7	0,7
08.12.2024	-	4,263	0	263,93	267,75	0	257,35	263,54	0	0	24	0	0	75,1	58,5	16,57	0,7	0,7
09.12.2024	-	4,174	0	259,31	263,19	0	252,93	259,12	0	0	24	0	0	74,6	58	16,51	0,7	0,7
10.12.2024	-	3,175	0	180,72	183,35	0	175,98	180,4	0	0	17	7	1	77,2	59,2	18,05	0,7	0,7
11.12.2024	-	4,269	0	262,17	265,88	0	255,68	261,74	0	0	24	0	0	74,8	58,2	16,7	0,7	0,7
12.12.2024	-	4,284	0	257,69	261,22	0	251,29	257,2	0	0	24	0	0	74,9	57,9	17,05	0,7	0,7
13.12.2024	-	4,55	0	255,52	258,53	0	248,65	254,23	0	0	24	0	0	78,5	60,2	18,29	0,7	0,7
14.12.2024	-	4,637	0	253,43	255,99	0	246,63	251,84	0	0	24	0	0	78,2	59,4	18,8	0,7	0,7
15.12.2024	-	4,384	0	251,71	254,8	0	245,67	251,13	0	0	24	0	0	73,6	55,8	17,85	0,7	0,7
16.12.2024	-	3,938	0	256,21	259,36	0	250,46	255,71	0	0	24	0	0	70,9	55,2	15,72	0,7	0,7
17.12.2024	-	3,81	0	244,94	247,99	0	239,61	244,68	0	0	24	0	0	69,5	53,6	15,92	0,7	0,7
18.12.2024	-	3,833	0	242,53	245,67	0	237,19	242,35	0	0	24	0	0	70,1	53,9	16,18	0,7	0,7
19.12.2024	-	3,94	0	258,28	260,73	0	252,67	257,17	0	0	24	0	0	69,8	54,2	15,59	0,7	0,7
20.12.2024	-	3,68	0	242,73	244,65	0	237,34	241,23	0	0	24	0	0	70,6	55,1	15,52	0,7	0,7
21.12.2024	-	4,001	0	240,81	242,22	0	235,35	238,88	0	0	24	0	0	71,4	54,4	17,01	0,7	0,7
Итого:	3,8	112,735	0	7270,8	7365,48	0	7099,45	7255,35	0	0	665	7	-	72,84	56,91	15,94	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 665 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2024	2196,295	144173,42	145033,44	0	140744,24	142820,91	0
21.12.2024	2313,145	151690,37	152646,5	0	148084,23	150320,44	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____