

#8759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 58, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4572
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 4,201 | 0 | 251,46 | 249,77 | 0 | 245,25 | 245,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 57,6 | 17,13 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 4,332 | 0 | 252,1 | 250,29 | 0 | 245,79 | 246,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 57,8 | 17,62 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 4,212 | 0 | 262,94 | 261,31 | 0 | 256,45 | 257,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 58,2 | 16,43 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 4,006 | 0 | 259,36 | 257,54 | 0 | 253,16 | 253,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 57,5 | 15,83 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 4,161 | 0 | 258,03 | 256,44 | 0 | 251,82 | 252,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 57 | 16,52 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 4,045 | 0 | 266,31 | 265,04 | 0 | 260,12 | 261,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 56,6 | 15,56 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 4,127 | 0 | 262,35 | 261,46 | 0 | 256,2 | 257,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 56,4 | 16,11 | 0,7 | 0,7 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 4,134 | 0 | 264,25 | 263,26 | 0 | 258,17 | 259,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 55,7 | 16,02 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 3,901 | 0 | 278,37 | 277,36 | 0 | 272,03 | 273,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57 | 14,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2023 | 3,885 | 0 | 275,17 | 274,08 | 0 | 268,82 | 269,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 57,6 | 14,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2023 | 3,783 | 0 | 258,32 | 257,35 | 0 | 252,49 | 253,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 56 | 14,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2023 | 3,895 | 0 | 254,03 | 253,06 | 0 | 248,18 | 249,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 56,1 | 15,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2023 | 4,061 | 0 | 254,91 | 253,83 | 0 | 249,02 | 250,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 55,9 | 16,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2023 | 4,581 | 0 | 236,81 | 235,03 | 0 | 230,38 | 231,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 58,9 | 19,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2023 | 4,667 | 0 | 262,24 | 260,39 | 0 | 254,89 | 255,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 61,9 | 18,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2023 | 4,583 | 0 | 264,78 | 262,81 | 0 | 257,51 | 258,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 61,3 | 17,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2023 | 4,435 | 0 | 260,47 | 258,61 | 0 | 253,76 | 254,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 59,1 | 17,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2023 | 4,253 | 0 | 265,29 | 263,66 | 0 | 258,74 | 259,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 58,3 | 16,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2023 | 4,179 | 0 | 264,71 | 263,13 | 0 | 258,3 | 259,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 57,7 | 16,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2023 | 4,152 | 0 | 266,39 | 264,83 | 0 | 260,06 | 260,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 57,1 | 15,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2023 | 4,016 | 0 | 269,14 | 267,59 | 0 | 262,85 | 263,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 57,2 | 15,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2023 | 4,018 | 0 | 264,84 | 263,22 | 0 | 258,65 | 259,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 57 | 15,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2023 | 4,046 | 0 | 258,65 | 257 | 0 | 252,62 | 253,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 56,4 | 16,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2023 | 3,988 | 0 | 252,81 | 251,12 | 0 | 246,89 | 247,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 56,5 | 16,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2023 | 4,114 | 0 | 259,1 | 257,31 | 0 | 252,91 | 253,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 57 | 16,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2023 | 4,402 | 0 | 258,44 | 256,36 | 0 | 251,79 | 252,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 58,9 | 17,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2023 | 4,469 | 0 | 260,15 | 257,95 | 0 | 253,33 | 253,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 59,7 | 17,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2023 | 4,552 | 0 | 262,7 | 260,37 | 0 | 255,56 | 255,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 61,1 | 17,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2023 | 4,693 | 0 | 264,07 | 261,66 | 0 | 256,77 | 257,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 61,1 | 18,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2023 | 4,763 | 0 | 262,39 | 259,96 | 0 | 255,11 | 255,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 61 | 18,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2023 | 4,699 | 0 | 256,53 | 254,09 | 0 | 249,44 | 249,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 60,6 | 18,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 131,353 | 0 | 8087,11 | 8035,88 | 0 | 7887,06 | 7911,01 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 131,353 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.12.2022 | 346,024 | 23265,11 | 22906,07 | 0 | 22694,52 | 22537,37 | 0 |
| 23.01.2023 | 477,377 | 31352,22 | 30941,95 | 0 | 30581,58 | 30448,38 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 7:57:05