

#129952#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/25г.-22/05/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2025	63,73	57,58	6,15	125,67	123,32	123,32	3,48	3,2	0,759	24	0	
23.04.2025	65,81	58,97	6,84	120,25	117,87	117,87	3,47	3,19	0,805	24	0	
24.04.2025	58,81	54,03	4,78	144,77	142,43	142,43	3,4	3,14	0,68	24	0	
25.04.2025	64,05	56,85	7,2	113,77	111,62	111,62	3,45	3,18	0,799	24	0	
26.04.2025	64,37	57,91	6,46	128,27	125,81	125,81	3,42	3,13	0,812	24	0	
27.04.2025	62,88	56,45	6,43	132,13	129,7	129,7	3,36	3,08	0,832	24	0	
28.04.2025	57,42	52,41	5,01	144,45	142,22	142,22	3,3	3,02	0,711	24	0	
29.04.2025	61,71	57,06	4,65	159,77	156,96	156,96	3,26	2,99	0,728	24	0	
30.04.2025	61,39	54,79	6,6	117,05	114,99	114,99	3,37	3,09	0,755	24	0	
01.05.2025	69,01	58,55	10,46	83,12	81,33	81,33	3,36	3,07	0,851	24	0	
02.05.2025	66,7	57,98	8,72	95,66	93,72	93,72	3,37	3,09	0,817	24	0	
03.05.2025	58,38	53,57	4,81	138,05	135,85	135,85	3,45	3,11	0,652	24	0	*
04.05.2025	56,46	51,94	4,52	152,73	150,41	150,41	3,29	2,97	0,679	24	0	
05.05.2025	59,23	52,74	6,49	125,27	123,18	123,18	3,21	2,94	0,797	24	0	
06.05.2025	67,33	58,59	8,74	96,79	94,81	94,81	3,22	2,93	0,827	24	0	
07.05.2025	56,23	51	5,23	136,21	134,18	134,18	3,17	2,91	0,7	24	0	
08.05.2025	60,55	55,65	4,9	158,93	156,24	156,24	3,26	2,99	0,767	24	0	
09.05.2025	63,99	55,44	8,55	101,62	99,71	99,71	3,27	2,99	0,85	24	0	
10.05.2025	68,71	56,54	12,17	77,62	75,93	75,93	3,23	2,94	0,922	24	0	
11.05.2025	60,69	54,11	6,58	126,33	124,16	124,16	3,12	2,85	0,817	24	0	
12.05.2025	57,7	49,78	7,92	102,32	100,69	100,69	3,19	2,86	0,794	24	0	
13.05.2025	60,62	53,21	7,41	110,54	108,63	108,63	3,12	2,86	0,8	24	0	
14.05.2025	68,37	56,96	11,41	83,5	81,71	81,71	3,11	2,83	0,932	24	0	
15.05.2025	68,86	58,08	10,78	82,58	80,79	80,79	3,13	2,84	0,87	24	0	
16.05.2025	67,06	56,87	10,19	84,82	83,08	83,08	3,12	2,79	0,845	24	0	
17.05.2025	70,86	56,1	14,76	61,85	60,45	60,45	3,16	2,87	0,889	24	0	
18.05.2025	68,89	56,21	12,68	72,67	71,11	71,11	3,08	2,79	0,901	24	0	
19.05.2025	63,6	56,86	6,74	119,6	117,39	117,39	2,99	2,71	0,791	24	0	
20.05.2025	61,95	55,87	6,08	124,79	122,56	122,56	2,93	2,65	0,744	24	0	
21.05.2025	64,18	56,46	7,72	102,18	100,26	100,26	3	2,71	0,773	24	0	
22.05.2025	68,95	57,82	11,13	77,51	75,83	75,83	3	2,72	0,841	24	0	
Итого:				3500,8	3436,94	3436,94			24,74	744	0	
Средние:	63,49	55,68	7,81				3,23	2,94				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/2524:00	21791,72	21395,54	21395,54	250,713	3301	2
22/05/2524:00	25292,54	24832,48	24832,48	275,453	4045	2
Итого:	3500,82	3436,94	3436,94	24,74	744	0

Период нормальной работы 744 ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0 ч
Время работы прибора после сброса 4060 ч

Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации:

