

# #9066#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Гагарина 74-76а, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7076  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246437  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,718	68,65	67,38	67,38	24	0	0	63,4	52,7	10,68	0,4	0,39	16
25.05.2021	0,674	68,02	66,75	66,75	24	0	0	64	53,9	10,09	0,39	0,38	-
26.05.2021	0,737	67,91	66,55	66,55	24	0	0	66,7	55,7	11,04	0,38	0,37	-
27.05.2021	0,719	67,05	65,79	65,79	24	0	0	63,8	52,9	10,93	0,4	0,39	-
28.05.2021	0,696	66,66	65,39	65,39	24	0	0	64,2	53,6	10,68	0,4	0,4	11
29.05.2021	0,716	66,21	65,05	65,05	24	0	0	61,5	50,5	10,99	0,4	0,39	12,3
30.05.2021	0,755	65,84	64,53	64,53	24	0	0	65,6	53,9	11,74	0,38	0,37	-
31.05.2021	0,681	65,32	64,11	64,11	24	0	0	63,1	52,5	10,63	0,38	0,38	16
01.06.2021	0,638	64,61	63,54	63,54	24	0	0	59,6	49,6	10,05	0,38	0,38	-
02.06.2021	0,684	64,49	63,34	63,34	24	0	0	62,4	51,5	10,81	0,43	0,37	-
03.06.2021	0,428	44,2	43,49	43,49	16	8	1	59,5	49,5	9,92	0,39	0,39	15
04.06.2021	0,603	64,2	63,04	63,04	24	0	0	62,4	52,8	9,58	0,41	0,4	-
05.06.2021	0,562	64,06	63,11	63,11	24	0	0	56,2	47,3	8,93	0,39	0,39	13,4
06.06.2021	0,638	66,78	65,6	65,6	24	0	0	61,9	52,2	9,72	0,39	0,38	22
07.06.2021	0,622	68,5	67,4	67,4	24	0	0	59,1	49,9	9,26	0,38	0,38	-
08.06.2021	0,552	67,55	66,52	66,52	24	0	0	57,7	49,3	8,35	0,38	0,38	18,8
09.06.2021	0,623	55,12	54,19	54,19	24	0	0	61	49,5	11,52	0,38	0,38	21
10.06.2021	0,612	53,31	52,31	52,31	24	0	0	63,8	52,1	11,7	0,39	0,39	-
11.06.2021	0,58	50,73	49,86	49,86	24	0	0	60,8	49,1	11,67	0,4	0,4	-
12.06.2021	0,604	50,03	49,18	49,18	24	0	0	59,8	47,5	12,31	0,4	0,41	-
13.06.2021	0,682	49,72	48,78	48,78	24	0	0	64,6	50,6	14,02	0,4	0,4	-
14.06.2021	0,63	49,2	48,3	48,3	24	0	0	62,6	49,5	13,1	0,39	0,39	-
15.06.2021	0,59	48,84	48,02	48,02	24	0	0	60,2	47,9	12,3	0,4	0,4	-
16.06.2021	0,6	48,35	47,52	47,52	24	0	0	61	48,3	12,68	0,39	0,4	-
17.06.2021	0,542	47,17	46,4	46,4	24	0	0	59	47,3	11,75	0,4	0,4	-
18.06.2021	0,537	46,9	46,15	46,15	24	0	0	58	46,3	11,7	0,39	0,39	-
19.06.2021	0,575	46,46	45,65	45,65	24	0	0	62	49,3	12,64	0,4	0,4	-
20.06.2021	0,48	45,84	45,13	45,13	24	0	0	57,2	46,6	10,61	0,39	0,39	-
21.06.2021	0,479	45,49	44,78	44,78	24	0	0	56,9	46,1	10,79	0,39	0,39	-
22.06.2021	0,488	44,79	44,05	44,05	24	0	0	59,5	48,4	11,14	0,4	0,4	-
23.06.2021	0,465	43,71	43	43	24	0	0	58,9	48	10,82	0,39	0,4	-
Итого:	18,91	1765,71	1734,91	1734,91	736	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,91												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 736

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	335,193	21812,23	21428,77	21428,77
23.06.2021	354,103	23577,94	23163,68	23163,68

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 8:07:59