

#9067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гагарина 74-76а, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7076
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246437
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,594	45,41	44,51	44,51	24	0	0	66,3	52,9	13,42	0,4	0,4	-
25.07.2021	0,479	44,26	43,61	43,61	24	0	0	55,9	44,9	11,01	0,39	0,4	-
26.07.2021	0,545	43,47	42,72	42,72	24	0	0	61,4	48,7	12,73	0,41	0,42	-
27.07.2021	0,496	43,3	42,57	42,57	24	0	0	59,8	48	11,72	0,4	0,4	-
28.07.2021	0,51	34,74	34,12	34,12	24	0	0	63	48	14,97	0,4	0,41	-
29.07.2021	0,445	31,79	31,29	31,29	24	0	0	59	44,7	14,29	0,41	0,41	-
30.07.2021	0,478	35,81	35,21	35,21	24	0	0	59,6	46	13,58	0,42	0,42	-
31.07.2021	0,493	37,4	36,79	36,79	24	0	0	58,7	45,3	13,41	0,42	0,42	-
01.08.2021	0,438	37,15	36,61	36,61	24	0	0	54,7	42,7	12	0,44	0,44	-
02.08.2021	0,435	38,71	38,16	38,16	24	0	0	55,8	44,3	11,45	0,41	0,41	-
03.08.2021	0,477	38,48	37,85	37,85	24	0	0	59,5	46,9	12,6	0,39	0,4	-
04.08.2021	0,518	34,94	34,41	34,41	24	0	0	59,2	44	15,14	0,4	0,4	-
05.08.2021	0,445	39,94	39,44	39,44	24	0	0	51,4	40,1	11,29	0,4	0,41	-
06.08.2021	0,494	34,74	34,18	34,18	24	0	0	59,2	44,6	14,52	0,41	0,41	-
07.08.2021	0,497	37,01	36,46	36,46	24	0	0	57,4	43,8	13,65	0,4	0,4	-
08.08.2021	0,419	37,75	37,28	37,28	24	0	0	52,5	41,2	11,27	0,42	0,42	-
09.08.2021	0,409	38,36	37,9	37,9	24	0	0	49,9	39,1	10,81	0,41	0,41	-
10.08.2021	0,443	42,11	41,52	41,52	24	0	0	53,8	43,1	10,71	0,4	0,4	-
11.08.2021	0,473	40,89	40,29	40,29	24	0	0	55,4	43,7	11,75	0,39	0,4	-
12.08.2021	0,403	30,65	30,25	30,25	24	0	0	52	38,6	13,34	0,4	0,4	-
13.08.2021	0,338	29,91	29,6	29,6	24	0	0	48,8	37,3	11,45	0,43	0,43	-
14.08.2021	0,406	42,17	41,7	41,7	24	0	0	49,2	39,4	9,81	0,42	0,42	-
15.08.2021	0,434	40,26	39,69	39,69	24	0	0	54,7	43,7	11,03	0,39	0,39	-
16.08.2021	0,424	39,06	38,56	38,56	24	0	0	52	41	10,94	0,41	0,41	-
17.08.2021	0,408	39,92	39,46	39,46	24	0	0	49,9	39,5	10,36	0,4	0,41	-
18.08.2021	0,431	32,45	32,06	32,06	24	0	0	50,2	36,7	13,44	0,41	0,42	-
19.08.2021	0,443	24,53	24,19	24,19	24	0	0	56,8	38,4	18,39	0,41	0,41	-
20.08.2021	0,405	18,87	18,59	18,59	24	0	1	56,9	35	21,82	0,43	0,43	-
21.08.2021	0,421	27,24	26,86	26,86	24	0	0	52,8	37,2	15,63	0,42	0,42	-
22.08.2021	0,515	32,83	32,34	32,34	24	0	0	56,8	40,9	15,93	0,4	0,4	-
23.08.2021	0,486	35,05	34,5	34,5	24	0	0	57,2	43,1	14,09	0,4	0,4	-
Итого:	14,202	1129,2	1112,72	1112,72	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,202												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	360,479	24028,12	23607	23607
23.08.2021	374,681	25157,32	24719,72	24719,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 7:27:37