

#34823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гагарина 74-76а, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7076
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246437
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,569	36,75	35,99	35,99	24	0	0	66,9	51,2	15,7	0,36	0,32	-
25.08.2023	0,481	37,47	36,78	36,78	24	0	0	61,7	48,6	13,13	0,36	0,34	-
26.08.2023	0,498	22,85	22,35	22,35	24	0	1	68,5	46,1	22,32	0,34	0,31	-
27.08.2023	0,562	27,69	27,06	27,06	24	0	0	70,7	49,8	20,87	0,34	0,31	-
28.08.2023	0,54	29,35	28,74	28,74	24	0	0	67,8	49	18,85	0,34	0,3	-
29.08.2023	0,561	27,94	27,34	27,34	24	0	0	68,9	48,4	20,51	0,34	0,31	-
30.08.2023	0,604	27,18	26,55	26,55	24	0	0	72	49,3	22,73	0,33	0,3	-
31.08.2023	0,569	31,36	30,68	30,68	24	0	0	68,7	50,1	18,59	0,32	0,29	-
01.09.2023	0,586	31	30,32	30,32	24	0	0	69,5	50	19,43	0,31	0,28	-
02.09.2023	0,574	32,86	32,25	32,25	24	0	0	63,4	45,6	17,79	0,32	0,29	-
03.09.2023	0,574	33,37	32,72	32,72	24	0	0	64,9	47,4	17,51	0,33	0,3	-
04.09.2023	0,62	33,42	32,7	32,7	24	0	0	68,1	49,2	18,94	0,33	0,3	-
05.09.2023	0,573	34,52	33,81	33,81	24	0	0	66,6	49,6	17	0,33	0,3	-
06.09.2023	0,526	30,91	30,32	30,32	24	0	0	64,4	47	17,39	0,4	0,36	-
07.09.2023	0,348	20,31	20,05	20,05	24	0	0	52,8	35,4	17,37	0,43	0,4	-
08.09.2023	0,525	25,4	24,89	24,89	23	1	1	65,9	44,8	21,11	0,42	0,39	-
09.09.2023	0,629	27,93	27,27	27,27	24	0	0	70,3	47,2	23,15	0,43	0,4	-
10.09.2023	0,573	29,08	28,45	28,45	24	0	0	68,5	48,3	20,15	0,42	0,4	-
11.09.2023	0,598	27,85	27,15	27,15	24	0	0	72,5	50,5	21,98	0,42	0,39	-
12.09.2023	0,601	28,46	27,77	27,77	24	0	0	71,4	49,7	21,69	0,42	0,39	-
13.09.2023	0,632	27,22	26,58	26,58	24	0	0	71,5	47,6	23,83	0,41	0,38	-
14.09.2023	0,561	26,12	25,53	25,53	24	0	0	69,3	47,3	22,01	0,4	0,37	-
15.09.2023	0,552	31,69	31,12	31,12	24	0	0	63,6	45,8	17,76	0,41	0,38	-
16.09.2023	0,661	31,99	31,28	31,28	24	0	0	70,7	49,6	21,04	0,41	0,38	-
17.09.2023	0,664	31,18	30,46	30,46	24	0	0	71,4	49,6	21,8	0,4	0,37	-
18.09.2023	0,532	32,16	31,56	31,56	24	0	0	63,7	46,9	16,87	0,41	0,38	-
19.09.2023	0,619	28,76	28,07	28,07	24	0	0	71,3	49,3	22,01	0,4	0,37	-
20.09.2023	0,638	26,38	25,69	25,69	24	0	0	74,3	49,5	24,8	0,4	0,37	-
21.09.2023	0,609	27,46	26,77	26,77	24	0	0	72,8	49,9	22,87	0,4	0,37	-
22.09.2023	0,594	28,56	27,93	27,93	24	0	0	69,6	48,3	21,29	0,42	0,39	-
23.09.2023	0,645	29,87	29,17	29,17	24	0	0	71,3	49,2	22,08	0,42	0,39	-
Итого:	17,818	917,09	897,35	897,35	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,818												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1614,848	121998,44	119849,98	119849,98
23.09.2023	1632,666	122915,53	120747,33	120747,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 11:55:43