

#95128#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гагарина 74-76а, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7076
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246437
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,698	47,04	46	46	24	0	0	69,9	54,6	15,25	0,4	0,39	-
25.08.2024	0,624	45,35	44,52	44,52	24	0	0	63,6	49,6	14	0,39	0,39	-
26.08.2024	0,575	47,12	46,27	46,27	24	0	0	63	50,6	12,4	0,39	0,39	-
27.08.2024	0,684	47,79	46,73	46,73	24	0	0	70,2	55,7	14,58	0,39	0,39	-
28.08.2024	0,698	46,61	45,56	45,56	24	0	0	70,8	55,5	15,34	0,39	0,39	-
29.08.2024	0,623	46,06	45,15	45,15	24	0	0	66	52,1	13,87	0,39	0,39	-
30.08.2024	0,583	44,82	43,96	43,96	24	0	0	64,3	51	13,34	0,39	0,4	-
31.08.2024	0,659	41,32	40,4	40,4	24	0	0	71,5	55,2	16,28	0,39	0,39	-
01.09.2024	0,679	44,3	43,35	43,35	24	0	0	70	54,3	15,69	0,39	0,39	-
02.09.2024	0,601	44,94	44,09	44,09	24	0	0	64,8	51,2	13,68	0,39	0,39	-
03.09.2024	0,634	46,6	45,71	45,71	24	0	0	65	51	13,91	0,39	0,39	-
04.09.2024	0,652	45,7	44,73	44,73	24	0	0	69,6	55,1	14,58	0,39	0,39	-
05.09.2024	0,675	46,36	45,33	45,33	24	0	0	70	55,1	14,92	0,39	0,39	-
06.09.2024	0,604	46,5	45,61	45,61	24	0	0	65,1	51,8	13,31	0,4	0,4	-
07.09.2024	0,599	48,34	47,46	47,46	24	0	0	63,7	51,1	12,64	0,39	0,39	-
08.09.2024	0,667	46,87	45,8	45,8	24	0	0	70,4	55,9	14,59	0,39	0,39	-
09.09.2024	0,633	49,21	48,21	48,21	24	0	0	68,3	55,2	13,16	0,4	0,39	-
10.09.2024	0,593	48,31	47,35	47,35	24	0	0	66,2	53,7	12,55	0,39	0,38	-
11.09.2024	0,644	49,47	48,46	48,46	24	0	0	66,4	53,1	13,33	0,4	0,4	-
12.09.2024	0,703	47,6	46,51	46,51	24	0	0	70,4	55,2	15,14	0,39	0,39	-
13.09.2024	0,691	47,95	46,92	46,92	24	0	0	69,8	55	14,74	0,4	0,4	-
14.09.2024	0,65	49,1	48,09	48,09	24	0	0	66,6	53,1	13,53	0,39	0,39	-
15.09.2024	0,707	50,32	49,27	49,27	24	0	0	67,4	53	14,36	0,39	0,39	-
16.09.2024	0,648	49,45	48,41	48,41	24	0	0	67,7	54,3	13,4	0,39	0,39	-
17.09.2024	0,665	49,47	48,43	48,43	24	0	0	68,1	54,4	13,73	0,39	0,39	-
18.09.2024	0,612	49,89	48,9	48,9	24	0	0	65,5	53	12,48	0,39	0,39	-
19.09.2024	0,632	50,19	49,17	49,17	24	0	0	67,1	54,2	12,93	0,4	0,4	-
20.09.2024	0,737	49,53	48,49	48,49	24	0	0	68,3	53,1	15,21	0,4	0,4	-
21.09.2024	0,653	50,18	49,07	49,07	24	0	0	69,1	55,8	13,28	0,4	0,39	-
22.09.2024	0,653	49,69	48,67	48,67	24	0	0	66,6	53,2	13,38	0,4	0,39	-
Итого:	19,476	1426,08	1396,62	1396,62	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,476												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2209,363	166599,61	163609,66	163609,66
22.09.2024	2228,839	168025,69	165006,28	165006,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 9:33:18