

#9069#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Гагарина 74-76а, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7076  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246437  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,652	81,22	79,67	79,67	24	0	0	64,5	56,3	8,22	0,4	0,4	-
25.09.2021	0,535	80,72	79,52	79,52	24	0	0	56,1	49,4	6,73	0,4	0,4	-
26.09.2021	0,638	80,82	79,48	79,48	24	0	0	59,3	51,3	8,04	0,4	0,39	-
27.09.2021	0,744	143,26	141,66	141,66	23	1	1	47,8	42,6	5,26	0,4	0,39	-
28.09.2021	0,584	103,16	101,42	101,42	23	1	1	60,2	54,5	5,78	0,4	0,4	-
29.09.2021	0,526	100,76	99,26	99,26	24	0	0	56,4	51,2	5,29	0,39	0,39	-
30.09.2021	0,601	94,61	93,05	93,05	24	0	0	59,1	52,7	6,47	0,41	0,39	-
Итого:	4,28	684,55	674,06	674,06	166	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,28												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 166

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	391,396	27216,56	26742,27	26742,27
30.09.2021	395,676	27901,11	27416,33	27416,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:51:04