

#9155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 111-115 / Горького 158-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7781
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4176
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2021 | 2,08 | 0 | 83,4 | 64,118 | 0 | 81,779 | 63,41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 49 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 25.07.2021 | 2,259 | 0 | 87,15 | 63,923 | 0 | 85,479 | 63,218 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 49 | 0 | 0,52 | 0,49 | 0 | - |
| 26.07.2021 | 2,095 | 0 | 84,21 | 64,028 | 0 | 82,584 | 63,314 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 49,2 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 27.07.2021 | 2,031 | 0 | 82,76 | 63,123 | 0 | 81,183 | 62,427 | 0 | 23,65 | 0,35 | 0 | 32774 | 64,8 | 49 | 0 | 0,52 | 0,49 | 0 | - |
| 28.07.2021 | 2,037 | 0 | 83,05 | 63,92 | 0 | 81,43 | 63,195 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 49,7 | 0 | 0,52 | 0,49 | 0 | - |
| 29.07.2021 | 2,194 | 0 | 85,89 | 63,91 | 0 | 84,213 | 63,184 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 49,8 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 30.07.2021 | 2,278 | 0 | 87,24 | 64,073 | 0 | 85,533 | 63,349 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 49,6 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 31.07.2021 | 2,14 | 0 | 84,91 | 64,185 | 0 | 83,255 | 63,463 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 49,5 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 01.08.2021 | 2,309 | 0 | 87,89 | 64,033 | 0 | 86,185 | 63,318 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 49,3 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 02.08.2021 | 2,198 | 0 | 85,57 | 63,883 | 0 | 83,912 | 63,176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 49,1 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 03.08.2021 | 2,27 | 0 | 86,72 | 63,838 | 0 | 85,042 | 63,136 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 48,9 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 04.08.2021 | 2,314 | 0 | 87,18 | 63,748 | 0 | 85,483 | 63,046 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 48,9 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 05.08.2021 | 2,361 | 0 | 88,93 | 64,115 | 0 | 87,224 | 63,414 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 48,8 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 06.08.2021 | 2,256 | 0 | 86,58 | 63,478 | 0 | 84,941 | 62,8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 48,2 | 0 | 0,53 | 0,5 | 0 | - |
| 07.08.2021 | 2,46 | 0 | 90,08 | 63,463 | 0 | 88,365 | 62,783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 48,3 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 08.08.2021 | 2,421 | 0 | 89,29 | 63,348 | 0 | 87,588 | 62,667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 48,3 | 0 | 0,52 | 0,49 | 0 | - |
| 09.08.2021 | 2,421 | 0 | 89,1 | 63,18 | 0 | 87,4 | 62,503 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 48,3 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 10.08.2021 | 2,39 | 0 | 88,38 | 63,138 | 0 | 86,686 | 62,458 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 48,4 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 11.08.2021 | 2,376 | 0 | 87,65 | 63,808 | 0 | 85,973 | 63,146 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 47,5 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 12.08.2021 | 2,46 | 0 | 88,79 | 64,41 | 0 | 87,099 | 63,768 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 46,6 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 13.08.2021 | 2,396 | 0 | 87,38 | 64,29 | 0 | 85,71 | 63,648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 46,6 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 14.08.2021 | 2,478 | 0 | 89,29 | 64,3 | 0 | 87,592 | 63,655 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 46,7 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 15.08.2021 | 2,499 | 0 | 89,65 | 64,223 | 0 | 87,946 | 63,578 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 46,7 | 0 | 0,52 | 0,49 | 0 | - |
| 16.08.2021 | 2,437 | 0 | 88,69 | 64,045 | 0 | 87,017 | 63,405 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 46,6 | 0 | 0,52 | 0,49 | 0 | - |
| 17.08.2021 | 2,385 | 0 | 87,35 | 64,11 | 0 | 85,695 | 63,474 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 46,4 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 18.08.2021 | 2,503 | 0 | 89,41 | 63,985 | 0 | 87,727 | 63,36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 46,1 | 0 | 0,52 | 0,49 | 0 | - |
| 19.08.2021 | 2,526 | 0 | 89,61 | 64,003 | 0 | 87,911 | 63,374 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 46,2 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| 20.08.2021 | 2,197 | 0 | 76,21 | 54,433 | 0 | 74,767 | 53,92 | 0 | 20,38 | 3,62 | 0 | 32774 | 64,5 | 45,2 | 0 | 0,53 | 0,49 | 0 | - |
| Итого: | 64,771 | 0 | 2432,36 | 1779,111 | 0 | 2385,719 | 1760,189 | 0 | 668,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 64,771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 668,03

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.07.2021 | 3825,068 | 106087,719 | 51621,648 | 0 | 104127,688 | 51130,961 | 0 | 37616,93 | 737,85 | 1802,27 | 6,18 |
| 20.08.2021 | 3889,841 | 108520,078 | 53400,762 | 0 | 106513,406 | 52891,152 | 0 | 38284,97 | 1405,88 | 1806,23 | 10,15 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 15:25:32