

#9134#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 111-115 / Горького 158-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7781
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4176
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 2,215 | 0 | 87 | 66,34 | 0 | 85,295 | 65,606 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 49 | 0 | 0,52 | 0,47 | 0 | - |
| 25.08.2022 | 2,23 | 0 | 87,19 | 66,28 | 0 | 85,481 | 65,548 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 49 | 0 | 0,52 | 0,47 | 0 | - |
| 26.08.2022 | 2,151 | 0 | 86,01 | 66,39 | 0 | 84,329 | 65,657 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 49 | 0 | 0,52 | 0,47 | 0 | - |
| 27.08.2022 | 2,109 | 0 | 85,13 | 66,453 | 0 | 83,45 | 65,709 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 49,3 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 28.08.2022 | 2,151 | 0 | 86,1 | 66,305 | 0 | 84,413 | 65,566 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 49,3 | 0 | 0,52 | 0,46 | 0 | - |
| 29.08.2022 | 2,158 | 0 | 85,76 | 66,165 | 0 | 84,07 | 65,429 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 49,2 | 0 | 0,52 | 0,46 | 0 | - |
| 30.08.2022 | 2,024 | 0 | 80,28 | 60,053 | 0 | 78,711 | 59,359 | 0 | 21,82 | 2,18 | 262146 | 32768 | 65,6 | 50 | 0 | 0,48 | 0,41 | 0 | - |
| 31.08.2022 | 2,404 | 0 | 91,93 | 69,095 | 0 | 90,125 | 68,339 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 48,8 | 0 | 0,52 | 0,47 | 0 | - |
| 01.09.2022 | 2,456 | 0 | 91,45 | 67,865 | 0 | 89,646 | 67,13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 48,5 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 02.09.2022 | 2,454 | 0 | 91,2 | 67,598 | 0 | 89,416 | 66,878 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 48,1 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 03.09.2022 | 2,439 | 0 | 90,58 | 67,758 | 0 | 88,805 | 67,045 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 47,8 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 04.09.2022 | 2,59 | 0 | 93,13 | 67,688 | 0 | 91,3 | 66,975 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 47,8 | 0 | 0,52 | 0,46 | 0 | - |
| 05.09.2022 | 2,548 | 0 | 92,21 | 67,658 | 0 | 90,404 | 66,953 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 47,6 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 06.09.2022 | 2,645 | 0 | 93,78 | 67,44 | 0 | 91,952 | 66,746 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 47,3 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 07.09.2022 | 2,61 | 0 | 93,21 | 67,445 | 0 | 91,393 | 66,749 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 47,4 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 08.09.2022 | 2,592 | 0 | 92,37 | 67,468 | 0 | 90,559 | 66,776 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 47,2 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 09.09.2022 | 2,627 | 0 | 92,91 | 67,415 | 0 | 91,096 | 66,732 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 46,9 | 0 | 0,53 | 0,48 | 0 | - |
| 10.09.2022 | 2,674 | 0 | 93,82 | 67,483 | 0 | 91,99 | 66,8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 46,9 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 11.09.2022 | 2,811 | 0 | 96,62 | 67,378 | 0 | 94,746 | 66,694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 47 | 0 | 0,52 | 0,47 | 0 | - |
| 12.09.2022 | 2,677 | 0 | 93,56 | 67,308 | 0 | 91,729 | 66,627 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 46,9 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 13.09.2022 | 2,677 | 0 | 93,71 | 67,245 | 0 | 91,884 | 66,566 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 46,9 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 14.09.2022 | 2,706 | 0 | 94,44 | 67,118 | 0 | 92,613 | 66,443 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 46,7 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 15.09.2022 | 2,66 | 0 | 93,32 | 67,118 | 0 | 91,502 | 66,44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 46,8 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 16.09.2022 | 2,668 | 0 | 93,04 | 67,035 | 0 | 91,224 | 66,365 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 46,6 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 17.09.2022 | 2,668 | 0 | 93,5 | 67,158 | 0 | 91,69 | 66,489 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 46,5 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 18.09.2022 | 2,841 | 0 | 97,12 | 67,065 | 0 | 95,254 | 66,394 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46,6 | 0 | 0,52 | 0,46 | 0 | - |
| 19.09.2022 | 2,646 | 0 | 93,15 | 67,218 | 0 | 91,344 | 66,545 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 46,6 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 20.09.2022 | 2,712 | 0 | 94,16 | 67,293 | 0 | 92,327 | 66,62 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 46,6 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 21.09.2022 | 2,672 | 0 | 93,7 | 67,363 | 0 | 91,886 | 66,691 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 46,6 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 22.09.2022 | 2,658 | 0 | 93,7 | 67,483 | 0 | 91,893 | 66,812 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 46,5 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| 23.09.2022 | 2,637 | 0 | 93,1 | 67,47 | 0 | 91,304 | 66,804 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 46,3 | 0 | 0,53 | 0,47 | 0 | - |
| Итого: | 78,11 | 0 | 2837,18 | 2077,151 | 0 | 2781,831 | 2055,487 | 0 | 741,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 78,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,82

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2022 | 4842,88 | 140245,812 | 74550,414 | 0 | 137638,547 | 73835,227 | 0 | 46776,62 | 514,4 | 2146,62 | 253,6 |
| 23.09.2022 | 4920,991 | 143083 | 76627,57 | 0 | 140420,391 | 75890,719 | 0 | 47518,43 | 1256,22 | 2148,8 | 255,78 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.09.2022 11:38:41