

#8356#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7067  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261586  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	4,481	399,98	394,25	394,25	24	0	0	55,5	44,2	11,37	0,59	0,53	8,2
25.02.2021	3,92	399,53	394,41	394,41	24	0	0	52,4	42,5	9,95	0,59	0,53	10,7
26.02.2021	4,001	399,36	394,27	394,27	24	0	0	52,2	42	10,17	0,59	0,53	4,9
27.02.2021	4,257	399,64	394,36	394,36	24	0	0	53,4	42,6	10,81	0,59	0,53	3,2
28.02.2021	4,449	399,81	394,3	394,3	24	0	0	54,5	43,2	11,29	0,58	0,53	3
01.03.2021	4,656	399,95	394,24	394,24	24	0	0	55,6	43,8	11,82	0,58	0,53	2,5
02.03.2021	4,616	399,98	394,36	394,36	24	0	0	55	43,3	11,72	0,58	0,52	3,2
03.03.2021	5,074	400,39	394,15	394,15	24	0	0	58,1	45,2	12,88	0,61	0,55	1,3
04.03.2021	4,394	399,76	394,36	394,36	24	0	0	53,8	42,7	11,15	0,62	0,57	1,3
05.03.2021	4,347	399,58	394,33	394,33	24	0	0	53	42	11,04	0,62	0,57	-0,7
06.03.2021	4,368	399,6	394,38	394,38	24	0	0	53	41,9	11,08	0,63	0,57	1,4
07.03.2021	4,19	399,54	394,54	394,54	24	0	0	51,8	41,2	10,63	0,62	0,57	1,7
08.03.2021	4,26	399,62	394,65	394,65	24	0	0	51,7	40,9	10,81	0,6	0,54	0
09.03.2021	5,237	400,63	394,43	394,43	24	0	0	58	44,7	13,3	0,58	0,52	-1,7
10.03.2021	5,479	400,95	394,29	394,29	24	0	0	60,2	46,3	13,91	0,58	0,52	-0,7
11.03.2021	5,469	400,92	394,25	394,25	24	0	0	60,1	46,2	13,89	0,58	0,53	-0,8
12.03.2021	4,857	400,27	394,32	394,32	24	0	0	56,6	44,3	12,33	0,59	0,53	4,6
13.03.2021	4,442	399,93	394,44	394,44	24	0	0	54,3	43	11,27	0,59	0,53	4,9
14.03.2021	4,297	399,91	394,63	394,63	24	0	0	53,1	42,2	10,91	0,58	0,53	3,7
15.03.2021	4,328	400,04	394,77	394,77	24	0	0	53,2	42,2	10,97	0,58	0,53	3,2
16.03.2021	4,407	400,4	394,99	394,99	24	0	0	53,9	42,7	11,17	0,58	0,53	2,5
17.03.2021	4,542	400,68	395,21	395,21	24	0	0	54,2	42,7	11,51	0,58	0,53	1,6
18.03.2021	5,082	401,06	394,93	394,93	24	0	0	57,5	44,6	12,88	0,58	0,53	1
19.03.2021	5,082	401,06	394,93	394,93	24	0	0	57,5	44,6	12,88	0,58	0,53	-1,1
20.03.2021	5,241	400,97	394,62	394,62	24	0	0	58,7	45,4	13,29	0,58	0,53	-1,1
21.03.2021	5,213	401,61	395,28	395,28	24	0	0	58,4	45,2	13,2	0,58	0,53	1,8
22.03.2021	4,875	400,98	394,96	394,96	24	0	0	56,9	44,5	12,35	0,58	0,53	-
Итого:	125,564	10806,15	10652,65	10652,65	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,564												

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1005,502	81790	80594,22	80594,22
22.03.2021	1131,066	92596,15	91246,87	91246,87

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 10:59:10