

#8359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,64	0,938	41,76	20,49	40,95	20,25	20,7	24	0	0	66,3	48,9	17,38	0,63	0,62	8,2
25.02.2021	1,549	0,881	40,96	20,51	40,18	20,27	19,91	24	0	0	64,9	48,1	16,77	0,64	0,62	10,7
26.02.2021	1,493	0,82	39,38	20,27	38,61	20,03	18,58	24	0	0	65,5	47,9	17,54	0,63	0,62	4,9
27.02.2021	1,645	0,939	40,64	19,04	39,85	18,8	21,05	24	0	0	66,1	48,1	18,02	0,62	0,61	3,2
28.02.2021	1,74	1,007	42,08	18,85	41,24	18,61	22,63	24	0	0	66,1	48	18,09	0,63	0,62	3
01.03.2021	1,609	0,895	39,55	18,95	38,74	18,71	20,03	24	0	0	66,9	48,2	18,68	0,64	0,62	2,5
02.03.2021	1,555	0,852	38,67	19,04	37,88	18,8	19,08	24	0	0	66,9	48	18,88	0,63	0,62	3,2
03.03.2021	1,674	0,939	38,47	16,37	37,67	16,13	21,54	24	0	0	67	47,4	19,61	0,63	0,63	1,3
04.03.2021	1,458	0,804	34,54	14,82	33,87	14,59	19,28	24	0	0	64,9	45,3	19,64	0,63	0,62	1,3
05.03.2021	1,569	0,873	37,77	16,89	37,05	16,65	20,4	24	0	0	65,3	46,2	19,06	0,62	0,61	-0,7
06.03.2021	1,614	0,898	39,88	18,5	39,08	18,26	20,82	24	0	0	65,2	46,6	18,64	0,62	0,61	1,4
07.03.2021	1,592	0,893	39,6	18,47	38,83	18,23	20,6	24	0	0	65	46,6	18,4	0,62	0,61	1,7
08.03.2021	1,795	1,029	42,67	18,11	41,84	17,87	23,97	24	0	0	64,9	46,4	18,52	0,61	0,59	0
09.03.2021	1,653	0,9	51,38	31,5	50,37	31,1	19,27	24	0	0	65,5	50,5	15,05	0,6	0,57	-1,7
10.03.2021	1,756	0,951	59,81	39,4	58,63	38,9	19,73	24	0	0	65,7	51,9	13,82	0,6	0,57	-0,7
11.03.2021	1,81	0,987	62,3	41,17	61,11	40,68	20,43	24	0	0	65,7	52,2	13,55	0,6	0,57	-0,8
12.03.2021	1,832	1,013	61,09	39,42	59,87	38,94	20,93	24	0	0	65,9	52,2	13,76	0,59	0,57	4,6
13.03.2021	1,683	0,907	57,28	37,58	56,19	37,1	19,09	24	0	0	65,2	51,4	13,86	0,58	0,56	4,9
14.03.2021	1,812	1,014	59,39	37,11	58,27	36,63	21,64	24	0	0	64,7	51	13,65	0,59	0,57	3,7
15.03.2021	1,728	0,94	58,06	37,7	56,94	37,22	19,72	24	0	0	65,5	51,6	13,85	0,6	0,58	3,2
16.03.2021	1,756	0,976	58,84	37,71	57,69	37,23	20,46	24	0	0	65,3	51,8	13,53	0,6	0,58	2,5
17.03.2021	1,763	0,969	58,74	38,1	57,59	37,62	19,97	24	0	0	66	52	13,95	0,63	0,6	1,6
18.03.2021	1,689	0,901	59,43	40,13	58,26	39,65	18,61	24	0	0	65,8	52,2	13,59	0,63	0,6	1
19.03.2021	1,689	0,901	59,43	40,13	58,26	39,65	18,61	24	0	0	65,8	52,2	13,59	0,62	0,6	-1,1
20.03.2021	1,825	1,005	61,41	39,86	60,18	39,38	20,8	24	0	0	65,8	52	13,77	0,62	0,59	-1,1
21.03.2021	1,8	0,987	60,87	39,78	59,67	39,3	20,37	24	0	0	65,8	52,1	13,74	0,62	0,6	1,8
22.03.2021	1,691	0,903	59,26	39,99	58,1	39,51	18,59	24	0	0	65,8	52,2	13,62	0,63	0,6	-
Итого:	45,42	0	1343,26	779,89	1316,92	770,11	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,42															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	593,732	16827,15	9161,02	16506,84	9055,27
22.03.2021	639,152	18170,41	9940,91	17823,76	9825,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 11:01:15