

#8353#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,687	0,908	59,42	39,95	58,26	39,47	18,79	24	0	0	65,6	52,2	13,4	0,63	0,6	3,9
24.03.2021	1,671	0,9	59,39	39,99	58,22	39,51	18,71	24	0	0	65,3	52	13,27	0,63	0,6	4,8
25.03.2021	1,733	0,965	61,3	39,83	60,15	39,35	20,8	24	0	0	63,6	50,9	12,66	0,63	0,6	6,9
26.03.2021	1,623	0,878	59,43	40,07	58,34	39,59	18,75	24	0	0	63,8	51	12,71	0,62	0,6	5,1
27.03.2021	1,705	0,943	60,64	39,92	59,53	39,44	20,09	24	0	0	63,9	51,1	12,76	0,58	0,55	8,7
28.03.2021	1,761	1,057	55,02	31,46	54,01	31,04	22,97	24	0	1	63,2	50,4	12,85	0,63	0,6	5,8
29.03.2021	1,653	0,906	59,01	39,19	57,88	38,71	19,17	24	0	0	64,3	51,5	12,86	0,63	0,6	7,8
30.03.2021	1,678	0,923	59,35	39,25	58,21	38,77	19,44	24	0	0	64,6	51,7	12,88	0,63	0,6	9,8
31.03.2021	1,647	0,893	58,75	39,33	57,63	38,85	18,78	24	0	0	64,8	51,8	12,97	0,63	0,6	8,7
01.04.2021	1,586	0,853	57,96	39,26	56,89	38,78	18,11	24	0	0	64,2	51,4	12,78	0,63	0,6	4,7
02.04.2021	1,713	0,947	59,73	39,16	58,58	38,68	19,9	24	0	0	64,7	51,6	13,06	0,63	0,6	3,8
03.04.2021	1,729	0,96	59,88	39,03	58,74	38,55	20,19	24	0	0	64,7	51,6	13,08	0,62	0,59	3,8
04.04.2021	1,805	1,013	61,29	38,82	60,15	38,34	21,81	24	0	0	64	50,9	13,03	0,63	0,6	4,2
05.04.2021	1,704	0,927	59,37	39,25	58,22	38,77	19,45	24	0	0	64,9	51,5	13,39	0,63	0,6	2,7
06.04.2021	1,652	0,894	59,4	39,12	58,27	38,66	19,61	24	0	1	63,5	50,9	12,56	0,63	0,61	2,6
07.04.2021	1,759	0,956	59,76	39,26	58,6	38,78	19,82	24	0	0	65,9	52,1	13,74	0,63	0,6	2,8
08.04.2021	1,687	0,895	58,79	39,49	57,63	39,01	18,62	24	0	0	65,7	51,9	13,81	0,63	0,6	4,3
09.04.2021	1,659	0,897	59,13	39,57	57,97	39,09	18,88	24	0	0	64,6	51,4	13,18	0,63	0,6	7,2
10.04.2021	1,641	0,892	59,13	39,41	58,03	38,93	19,1	24	0	0	63,7	50,7	12,95	0,62	0,59	4,9
11.04.2021	1,781	1	61,25	39,03	60,13	38,55	21,58	24	0	0	63,6	50,7	12,88	0,63	0,6	10,3
12.04.2021	1,67	0,918	59,54	39,37	58,42	38,89	19,53	24	0	0	64	51,2	12,83	0,63	0,6	7,7
13.04.2021	1,665	0,908	59,67	39,6	58,57	39,12	19,45	24	0	0	63,7	50,8	12,91	0,63	0,6	4,7
14.04.2021	1,619	0,869	58,78	39,63	57,67	39,15	18,52	24	0	0	64	51,1	12,95	0,64	0,6	4,1
15.04.2021	1,619	0,877	58,76	39,43	57,66	38,95	18,71	24	0	0	63,8	51	12,82	0,64	0,6	5,8
16.04.2021	1,588	0,85	58,2	39,46	57,12	38,98	18,14	24	0	0	63,9	51	12,83	0,63	0,6	5,6
17.04.2021	1,619	0,88	58,84	39,44	57,73	38,96	18,77	24	0	0	63,8	51	12,72	0,62	0,59	8,3
18.04.2021	1,637	0,914	59,33	39,24	58,23	38,76	19,47	24	0	0	63,5	51	12,44	0,63	0,6	10,4
19.04.2021	1,573	0,851	58,13	39,53	57,06	39,05	18,01	24	0	0	64,1	51,6	12,53	0,62	0,6	11
20.04.2021	1,578	0,87	58,85	39,55	57,75	39,08	18,67	24	0	0	63	50,9	12,12	0,62	0,59	9,9
21.04.2021	1,493	0,775	58,22	41,28	57,11	40,77	16,34	24	0	0	64,2	51,7	12,53	0,64	0,6	8,6
22.04.2021	1,616	0,848	62,29	44	61,11	43,42	17,69	24	0	0	64,7	52,2	12,46	0,63	0,6	4,6
23.04.2021	1,565	0,833	58,43	40,24	57,33	39,76	17,57	24	0	0	64,2	51,4	12,78	0,63	0,6	-
Итого:	53,116	0	1897,04	1261,16	1861,2	1245,76	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,116															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	639,199	18170,47	9940,09	17823,81	9824,56
23.04.2021	692,315	20067,51	11201,25	19685,01	11070,32

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:45:43