

#8346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7067
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261586
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,941	353,34	348,73	348,73	24	0	0	53,2	42	11,3	0,65	0,6	9,5
25.03.2023	3,901	353,4	348,84	348,84	24	0	0	53	41,8	11,2	0,65	0,6	7,8
26.03.2023	3,935	353,33	348,76	348,76	24	0	0	53	41,6	11,3	0,65	0,6	6
27.03.2023	4,489	353,86	348,8	348,8	24	0	0	55,5	42,6	12,89	0,66	0,6	2,1
28.03.2023	5,273	354,6	348,68	348,68	24	0	0	60,4	45,3	15,14	0,66	0,61	-1,5
29.03.2023	4,405	353,76	348,74	348,74	24	0	0	55,2	42,6	12,66	0,66	0,6	1,7
30.03.2023	3,917	353,24	348,76	348,76	24	0	0	52,2	41	11,24	0,66	0,6	7,1
31.03.2023	3,905	353,22	348,67	348,67	24	0	0	52,5	41,3	11,21	0,66	0,6	8,9
01.04.2023	4,001	353,24	348,73	348,73	24	0	0	52,4	40,9	11,49	0,65	0,6	5,2
02.04.2023	4,255	353,45	348,82	348,82	24	0	0	53,2	41	12,21	0,65	0,6	3,9
03.04.2023	4,15	324,23	319,7	319,7	22	2	1	54,9	41,9	12,99	0,65	0,61	1,7
04.04.2023	4,62	353,79	348,69	348,69	24	0	0	55,7	42,5	13,27	0,66	0,6	-0,1
05.04.2023	4,368	353,5	348,7	348,7	24	0	0	54,2	41,6	12,53	0,65	0,6	1
06.04.2023	4,267	353,48	348,82	348,82	24	0	0	53,2	41	12,25	0,66	0,6	2,3
07.04.2023	3,887	353,14	348,8	348,8	24	0	0	51,4	40,2	11,16	0,65	0,6	9,6
08.04.2023	3,675	352,74	348,42	348,42	24	0	0	51,2	40,6	10,56	0,65	0,6	10,3
09.04.2023	3,583	352,49	348,21	348,21	24	0	0	50,9	40,6	10,3	0,65	0,6	8,2
10.04.2023	3,58	352,49	348,24	348,24	24	0	0	51	40,7	10,29	0,65	0,6	7,9
11.04.2023	3,557	352,47	348,08	348,08	24	0	0	51,5	41,3	10,23	0,65	0,6	10
12.04.2023	3,573	352,48	348,1	348,1	24	0	0	51,7	41,4	10,29	0,65	0,6	11,3
13.04.2023	2,671	351,44	348,08	348,08	24	0	0	45,3	37,6	7,68	0,65	0,6	9,5
14.04.2023	2,778	351,5	348,2	348,2	24	0	0	44,8	36,8	8	0,65	0,6	11
15.04.2023	3,083	352	348,42	348,42	24	0	0	46,7	37,8	8,86	0,65	0,6	10,4
16.04.2023	3,016	352	348,5	348,5	24	0	0	45,9	37,2	8,67	0,65	0,6	6,1
17.04.2023	3,039	352,04	348,54	348,54	24	0	0	46,1	37,4	8,73	0,64	0,58	7,2
18.04.2023	1,936	232,82	230,62	230,62	16	8	1	45,1	36,7	8,42	0,65	0,6	9,5
19.04.2023	2,882	354,2	350,87	350,87	24	0	0	44,8	36,6	8,22	0,44	0,44	-
20.04.2023	0,873	109,25	108,24	108,24	24	0	1	44,7	36,6	8,09	0,2	0,26	-
Итого:	101,56	9491,5	9374,76	9374,76	662	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,56												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 662

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	2923,243	250881,21	247358,72	247358,72
20.04.2023	3024,803	260372,71	256733,48	256733,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 17:28:08