

#126232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 141-145, Калининград
5346
7067
ВКТ-7
00261586
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,05	466,45	460,9	460,9	24	0	0	50,6	41,8	8,79	0,65	0,57	-
25.03.2025	3,985	466,52	460,95	460,95	24	0	0	50,5	41,8	8,66	0,64	0,57	-
26.03.2025	3,966	465,27	459,63	459,63	24	0	0	50,9	42,2	8,63	0,64	0,57	-
27.03.2025	3,994	463,76	458,08	458,08	24	0	0	51,1	42,4	8,72	0,64	0,57	-
28.03.2025	3,629	463,27	457,94	457,94	24	0	0	49,5	41,5	7,92	0,64	0,57	-
29.03.2025	3,469	463,43	458,29	458,29	24	0	0	48,8	41,3	7,57	0,64	0,57	-
30.03.2025	3,46	463,43	458,3	458,3	24	0	0	48,6	41,1	7,55	0,64	0,57	-
31.03.2025	3,536	463,36	458,26	458,26	24	0	0	48,6	40,8	7,72	0,64	0,57	-
01.04.2025	3,541	463,03	458,01	458,01	24	0	0	48	40,3	7,73	0,64	0,57	-
02.04.2025	3,581	456,61	451,62	451,62	24	0	0	48,2	40,3	7,94	0,65	0,57	-
03.04.2025	3,034	463,02	458,44	458,44	24	0	0	45,8	39,2	6,62	0,65	0,57	-
04.04.2025	3,003	463,08	458,66	458,66	24	0	0	45	38,5	6,55	0,64	0,57	-
05.04.2025	3,326	463,52	458,99	458,99	24	0	0	45,6	38,4	7,24	0,64	0,57	-
06.04.2025	3,565	464,01	459,33	459,33	24	0	0	46,4	38,6	7,76	0,64	0,56	-
07.04.2025	3,368	463,52	458,95	458,95	24	0	0	46	38,6	7,34	0,64	0,56	-
08.04.2025	3,162	463,41	459,1	459,1	24	0	0	44,5	37,6	6,89	0,64	0,57	-
09.04.2025	3,202	463,44	459,11	459,11	24	0	0	44,8	37,8	6,98	0,64	0,57	-
10.04.2025	3,328	469,08	464,66	464,66	24	0	0	44,8	37,7	7,17	0,65	0,57	-
11.04.2025	3,135	474,49	470,08	470,08	24	0	0	44,5	37,8	6,67	0,65	0,57	-
12.04.2025	3,106	474,59	470,21	470,21	24	0	0	44,2	37,6	6,61	0,65	0,57	-
13.04.2025	2,793	473,85	469,63	469,63	24	0	0	43,5	37,5	5,94	0,57	0,52	-
14.04.2025	1,688	311,3	308,64	308,64	24	0	1	42,7	37,3	5,48	0,43	0,43	-
15.04.2025	0	6,72	6,72	6,72	24	0	1	22,3	46,5	-24,2	0,43	0,42	-
16.04.2025	0	7,2	7,2	7,2	24	0	1	22,4	46,8	-24,39	0,43	0,4	-
Итого:	73,921	10096,36	9991,7	9991,7	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,921												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1123,786	101688,75	100315,44	100315,44
16.04.2025	1197,707	111785,11	110307,14	110307,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:29:35