

#8343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	1,457	0,814	42,71	23,46	41,93	23,22	18,71	24	0	0	62,9	47,5	15,4	0,34	0,47	-
25.05.2023	1,006	0,582	33,19	20,5	32,59	20,27	12,32	24	0	1	62,7	49,3	13,36	0,35	0,48	-
26.05.2023	1,352	0,796	40,57	23,36	39,78	23,12	16,66	24	0	0	66,1	52,2	13,87	0,34	0,43	-
27.05.2023	1,474	0,876	41,51	22,45	40,69	22,21	18,48	24	0	0	66	51,1	14,85	0,34	0,41	-
28.05.2023	1,531	0,922	42,3	22,09	41,47	21,85	19,62	24	0	0	65,8	51	14,74	0,34	0,37	-
29.05.2023	1,514	0,85	41,9	22,56	41,08	22,32	18,76	24	0	0	65,6	49,5	16,06	0,33	0,33	-
30.05.2023	1,04	0,587	32,07	18,32	31,49	18,14	13,35	24	0	1	63	49	13,99	0,34	0,44	-
31.05.2023	1,394	0,804	44,83	27,64	43,95	27,3	16,65	24	0	1	65,9	52,4	13,52	0,34	0,42	-
01.06.2023	1,401	0,85	41,45	23,26	40,62	22,99	17,63	24	0	0	65,9	52,4	13,54	0,33	0,42	-
02.06.2023	1,397	0,786	36,47	18,15	35,76	17,91	17,85	24	0	1	65,4	48,5	16,85	0,33	0,48	-
03.06.2023	1,398	0,749	35,7	17,8	35,02	17,56	17,46	24	0	0	65,4	46,7	18,66	0,33	0,52	-
04.06.2023	1,59	0,901	39,04	17,75	38,27	17,51	20,76	24	0	1	65,1	46,7	18,41	0,33	0,51	-
05.06.2023	1,459	0,809	36,34	17,22	35,64	16,98	18,66	24	0	1	65,3	46,7	18,61	0,32	0,48	-
06.06.2023	1,135	0,676	35,54	16,57	35,04	16,41	18,63	24	0	1	51,9	39,2	12,66	0,33	0,54	-
07.06.2023	1,431	0,801	35,27	16,36	34,58	16,12	18,46	24	0	1	65,4	46,9	18,51	0,33	0,52	-
08.06.2023	1,332	0,73	33,6	16,41	32,93	16,17	16,76	24	0	1	65,5	46,9	18,64	0,33	0,52	-
09.06.2023	1,385	0,774	34,64	16,4	33,96	16,16	17,8	24	0	0	65,4	47,1	18,31	0,32	0,5	-
10.06.2023	1,291	0,703	33,06	16,38	32,42	16,14	16,28	24	0	1	65,3	46,9	18,36	0,32	0,5	-
11.06.2023	1,371	0,763	34,43	16,34	33,77	16,1	17,67	24	0	0	65,1	46,9	18,19	0,32	0,47	-
12.06.2023	1,465	0,829	35,85	16,22	35,16	15,98	19,18	24	0	0	65,1	46,7	18,39	0,32	0,48	-
13.06.2023	1,392	0,78	34,59	16,19	33,94	15,95	17,99	24	0	1	65,2	46,8	18,38	0,32	0,47	-
14.06.2023	1,414	0,788	34,73	16,12	34,07	15,88	18,19	24	0	1	65,5	46,8	18,69	0,32	0,5	-
15.06.2023	1,418	0,784	37,11	19,03	36,39	18,79	17,6	24	0	0	65,8	48,1	17,63	0,32	0,49	-
16.06.2023	1,401	0,756	38,09	20,76	37,34	20,52	16,82	24	0	0	66,2	48,8	17,43	0,32	0,48	-
17.06.2023	1,376	0,742	37,64	20,62	36,89	20,38	16,51	24	0	1	66,1	48,7	17,33	0,32	0,48	-
18.06.2023	1,408	0,762	38,31	20,69	37,55	20,45	17,1	24	0	0	65,7	48,4	17,33	0,32	0,49	-
19.06.2023	1,358	0,725	37,25	20,57	36,52	20,33	16,19	24	0	1	66,2	48,7	17,43	0,3	0,57	-
20.06.2023	1,182	0,701	39,08	20,32	38,54	20,15	18,39	24	0	1	53,6	41,3	12,26	0,32	0,62	-
21.06.2023	1,391	0,758	37,6	20,26	36,85	20,02	16,83	24	0	0	66,1	48,7	17,36	0,31	0,6	-
22.06.2023	1,381	0,755	37,39	20,12	36,63	19,88	16,75	24	0	0	66,2	49	17,21	0,31	0,6	-
23.06.2023	1,341	0,722	36,57	20,13	35,81	19,89	15,92	24	0	0	66,6	49,1	17,49	0,31	0,58	-
Итого:	42,485	0	1158,83	604,05	1136,68	596,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,485															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1856,642	59997,33	37250,57	58851,45	36805,12
23.06.2023	1899,127	61156,16	37854,62	59988,13	37401,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023 7:38:31