

# #28641#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7068  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261586  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,375	0,757	35,2	17,65	34,47	17,41	17,06	24	0	0	66,2	48,1	18,1	0,31	0,58	-
25.07.2023	1,369	0,747	34,95	17,62	34,26	17,38	16,88	24	0	1	66,3	47,9	18,44	0,31	0,58	-
26.07.2023	1,318	0,706	34,05	17,6	33,37	17,36	16,01	24	0	1	66,4	47,9	18,53	0,31	0,57	-
27.07.2023	1,36	0,733	34,6	17,55	33,92	17,31	16,61	24	0	1	66,3	47,4	18,85	0,32	0,56	-
28.07.2023	1,346	0,722	34,41	17,53	33,71	17,29	16,42	24	0	0	66,4	47,6	18,76	0,31	0,55	-
29.07.2023	1,336	0,715	34,2	17,52	33,5	17,28	16,22	24	0	0	66,6	47,7	18,86	0,31	0,53	-
30.07.2023	1,42	0,786	35,58	17,41	34,85	17,17	17,68	24	0	0	66,5	48	18,43	0,31	0,54	-
31.07.2023	1,348	0,744	34,88	17,37	34,19	17,13	17,06	24	0	0	65,3	47,4	17,95	0,3	0,53	-
01.08.2023	1,273	0,687	33,67	17,38	33,02	17,14	15,88	24	0	0	64,9	46,9	17,98	0,3	0,55	-
02.08.2023	1,336	0,731	34,63	17,27	33,96	17,03	16,93	24	0	0	64,9	46,8	18,03	0,3	0,53	-
03.08.2023	1,366	0,759	35,16	17,21	34,48	16,97	17,51	24	0	1	64,9	46,9	17,94	0,3	0,52	-
04.08.2023	1,373	0,761	35,3	17,19	34,61	16,95	17,66	24	0	0	64,7	46,8	17,86	0,3	0,56	-
05.08.2023	1,334	0,738	34,64	17,16	33,98	16,92	17,06	24	0	0	64,7	47,1	17,62	0,3	0,54	-
06.08.2023	1,365	0,773	35,37	17,07	34,67	16,83	17,84	24	0	0	64,3	47	17,32	0,3	0,51	-
07.08.2023	1,293	0,696	33,76	17,12	33,11	16,88	16,23	24	0	0	64,9	46,7	18,12	0,3	0,51	-
08.08.2023	1,388	0,767	35,53	17,07	34,84	16,83	18,01	24	0	0	64,4	46,4	18,03	0,3	0,52	-
09.08.2023	1,292	0,691	33,75	17	33,09	16,76	16,33	24	0	0	64,7	46,4	18,31	0,3	0,51	-
10.08.2023	1,37	0,74	34,78	16,89	34,12	16,65	17,47	24	0	0	64,8	46,1	18,68	0,27	0,54	-
11.08.2023	1,455	0,815	36,39	16,92	35,69	16,68	19,01	24	0	0	64,8	46,7	18,12	0,23	0,54	-
12.08.2023	1,42	0,8	36,03	16,91	35,33	16,67	18,66	24	0	0	64,3	46,5	17,85	0,23	0,51	-
13.08.2023	1,331	0,737	34,49	16,89	33,82	16,65	17,17	24	0	0	64,4	46,7	17,72	0,23	0,51	-
14.08.2023	1,212	0,636	32,13	16,83	31,53	16,59	14,94	24	0	0	64,8	46,4	18,41	0,23	0,5	-
15.08.2023	1,249	0,682	32,9	16,56	32,26	16,32	15,94	24	0	0	64,3	46,5	17,8	0,23	0,49	-
16.08.2023	1,204	0,654	32,15	16,6	31,53	16,36	15,17	24	0	0	64,5	46,9	17,57	0,23	0,51	-
17.08.2023	1,27	0,702	33,54	17,1	32,89	16,86	16,03	24	0	0	64,8	47,3	17,55	0,23	0,54	-
18.08.2023	1,155	0,599	38,24	24,94	37,49	24,59	12,9	24	0	1	64,8	49,7	15,07	0,23	0,54	-
19.08.2023	1,325	0,7	46,57	31,42	45,68	30,94	14,74	24	0	0	65,1	51,3	13,84	0,23	0,54	-
20.08.2023	1,366	0,739	47,41	31,31	46,51	30,83	15,68	24	0	0	64,8	51,3	13,49	0,24	0,52	-
21.08.2023	1,274	0,656	45,59	31,31	44,7	30,83	13,87	24	0	0	65,1	51,2	13,94	0,24	0,51	-
22.08.2023	1,295	0,663	45,68	31,17	44,78	30,7	14,08	24	0	1	65,2	50,9	14,23	0,24	0,51	-
23.08.2023	1,2	0,589	42,47	29,26	41,67	28,84	12,83	24	0	1	64,7	50	14,68	0,25	0,53	-
Итого:	41,018	0	1128,05	608,83	1106,03	600,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,018															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1939,013	62235,44	38431,66	61046,14	37971,66
23.08.2023	1980,031	63363,49	39040,49	62152,17	38571,81

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2023 7:56:44