

#92768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	1,306	0,677	43,26	28,35	42,39	28,11	14,28	24	0	0	66	51	14,97	0,67	0,63	-
25.07.2024	1,267	0,64	43,21	29,15	42,37	28,85	13,52	24	0	0	65,9	51	14,89	0,67	0,64	-
26.07.2024	1,248	0,629	42,07	28,11	41,24	27,87	13,37	24	0	0	65,9	50,9	15,06	0,67	0,64	-
27.07.2024	1,289	0,658	42,6	28,03	41,75	27,79	13,96	24	0	0	66,1	50,8	15,23	0,67	0,63	-
28.07.2024	1,36	0,714	43,66	27,91	42,78	27,67	15,11	24	0	0	66,1	50,9	15,21	0,66	0,63	-
29.07.2024	1,342	0,691	43,15	27,83	42,32	27,59	14,73	24	0	0	66	50,5	15,48	0,66	0,62	-
30.07.2024	1,122	0,616	36,95	23,65	36,23	23,39	12,84	24	0	1	65,6	51,7	13,97	0,66	0,65	-
31.07.2024	1,435	0,668	59,15	44,89	57,98	44,36	13,62	24	0	0	66,2	53,1	13,19	0,66	0,65	-
01.08.2024	1,413	0,644	59,1	45,31	57,94	44,83	13,11	24	0	0	66,2	52,9	13,29	0,61	0,61	-
02.08.2024	1,257	0,582	51,67	39,12	50,65	38,68	11,97	24	0	1	66,1	52,8	13,29	0,67	0,65	-
03.08.2024	1,389	0,692	58	43,59	56,85	43,08	13,77	24	0	0	66,2	53,8	12,38	0,66	0,65	-
04.08.2024	1,5	0,789	59,87	43,44	58,67	42,95	15,72	24	0	0	66,2	54	12,19	0,67	0,65	-
05.08.2024	1,377	0,683	57,91	43,65	56,77	43,16	13,61	24	0	0	66,2	54	12,24	0,66	0,65	-
06.08.2024	1,402	0,707	58,31	43,57	57,16	43,06	14,1	24	0	0	66,2	54	12,21	0,66	0,65	-
07.08.2024	1,415	0,718	58,65	43,64	57,47	43,12	14,35	24	0	0	66,1	54	12,13	0,67	0,65	-
08.08.2024	1,365	0,682	57,84	43,58	56,7	43,09	13,61	24	0	0	66	53,9	12,09	0,67	0,65	-
09.08.2024	1,393	0,701	58,23	43,51	57,06	43,01	14,05	24	0	0	66,1	54	12,17	0,67	0,65	-
10.08.2024	1,412	0,703	58,32	43,51	57,17	43,02	14,15	24	0	0	66	53,5	12,44	0,67	0,65	-
11.08.2024	1,479	0,764	59,6	43,16	58,43	42,68	15,75	24	0	0	65	52,9	12,18	0,67	0,65	-
12.08.2024	1,512	0,767	59,35	43,16	58,17	42,68	15,49	24	0	0	66,1	53,2	12,9	0,67	0,65	-
13.08.2024	1,47	0,75	58,97	43,15	57,82	42,67	15,15	24	0	0	66	53,5	12,46	0,67	0,65	-
14.08.2024	1,412	0,685	57,71	43,18	56,57	42,7	13,87	24	0	0	66,2	53,3	12,86	0,67	0,64	-
15.08.2024	0,892	0,446	32,09	21,68	31,46	21,44	10,02	24	0	1	65,7	52,9	12,77	0,67	0,65	-
16.08.2024	1,273	0,631	54,88	41,69	53,8	41,21	12,59	24	0	0	66,1	54,3	11,86	0,67	0,65	-
17.08.2024	1,327	0,616	57,33	44,28	56,18	43,77	12,41	24	0	0	66,2	53,6	12,64	0,67	0,65	-
18.08.2024	1,488	0,787	60,17	44,03	58,99	43,39	15,6	24	0	0	66,1	54,1	11,99	0,67	0,65	-
19.08.2024	1,332	0,663	57,84	44,16	56,7	43,51	13,19	24	0	0	66	54,1	11,84	0,67	0,65	-
20.08.2024	1,337	0,663	57,75	44,09	56,59	43,45	13,14	24	0	0	66,2	54,3	11,96	0,67	0,65	-
21.08.2024	1,445	0,751	59,85	44,01	58,7	43,45	15,25	24	0	1	65,1	53,3	11,82	0,67	0,65	-
22.08.2024	1,418	0,703	58,76	44,03	57,58	43,52	14,06	24	0	0	66,3	53,8	12,5	0,67	0,65	-
23.08.2024	1,343	0,629	57,38	43,98	56,22	43,48	12,74	24	0	0	66,2	53,5	12,69	0,67	0,66	-
Итого:	42,02	0	1663,63	1215,44	1630,71	1201,58	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,02															

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	353,459	11075,04	6672,84	10868,11	6596,3
23.08.2024	395,479	12738,67	7888,28	12498,82	7797,88

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.08.2024 12:57:34