

#8347#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,345	0,739	36,63	19,11	35,94	18,87	17,07	24	0	0	64,1	47,2	16,89	0,64	0,58	-
25.08.2021	1,333	0,723	36,23	19,03	35,51	18,79	16,72	24	0	1	64,3	47	17,24	0,64	0,58	-
26.08.2021	1,378	0,76	36,98	18,94	36,25	18,7	17,55	24	0	0	64,2	46,9	17,25	0,61	0,56	-
27.08.2021	1,224	0,644	34,68	19,4	34,02	19,17	14,85	24	0	1	64,2	47,1	17,1	0,63	0,6	-
28.08.2021	1,574	0,835	53,88	35,64	52,82	35,16	17,66	24	0	0	65,1	51	14,15	0,63	0,6	-
29.08.2021	1,598	0,88	56,23	37,08	55,14	36,6	18,54	24	0	0	64,5	51,5	13,05	0,62	0,58	-
30.08.2021	1,596	0,893	53,73	34,28	52,69	33,85	18,84	24	0	0	64,9	51,7	13,21	0,64	0,53	-
31.08.2021	1,341	0,797	38,26	20,22	37,55	20	17,55	24	0	1	64,2	50,1	14,09	0,63	0,56	-
01.09.2021	1,389	0,84	37,84	18,82	37,11	18,61	18,5	24	0	0	64,6	50	14,53	0,64	0,58	-
02.09.2021	1,24	0,697	28,88	11,57	28,35	11,52	16,83	24	0	0	64,4	44,9	19,49	0,64	0,58	-
03.09.2021	1,283	0,696	28,79	10,81	28,24	10,81	17,43	24	0	0	64,4	43,1	21,32	0,64	0,57	-
04.09.2021	1,368	0,758	30,09	10,66	29,53	10,66	18,87	24	0	1	64,4	43,2	21,29	0,63	0,56	-
05.09.2021	1,51	0,861	32,47	10,37	31,88	10,37	21,51	24	0	0	64	42,9	21,14	0,63	0,57	-
06.09.2021	1,333	0,736	29,31	10,16	28,76	10,16	18,6	24	0	1	64,1	42,7	21,42	0,63	0,57	-
07.09.2021	1,352	0,743	29,46	10,1	28,89	10,1	18,79	24	0	1	64,3	42,6	21,68	0,64	0,58	-
08.09.2021	1,342	0,74	29,34	10,09	28,78	10,09	18,69	24	0	1	64,3	42,9	21,38	0,64	0,57	-
09.09.2021	1,31	0,719	28,76	10,06	28,25	10,06	18,19	24	0	1	64,3	43,1	21,2	0,64	0,57	-
10.09.2021	1,307	0,732	29,14	10,03	28,61	10,03	18,58	24	0	1	63,3	42,8	20,51	0,64	0,57	-
11.09.2021	1,3	0,723	28,52	10	27,99	10	17,99	24	0	1	64,5	43,3	21,23	0,57	0,53	-
12.09.2021	1,391	0,821	37,38	18,33	36,66	18,18	18,48	24	0	1	63,9	48,2	15,66	0,64	0,59	-
13.09.2021	1,473	0,81	43,64	25,24	42,8	25	17,8	24	0	0	64,8	49,1	15,64	0,64	0,59	-
14.09.2021	1,417	0,773	42,54	25,06	41,73	24,82	16,91	24	0	0	64,9	49,3	15,63	0,64	0,59	-
15.09.2021	1,427	0,782	42,64	24,95	41,85	24,71	17,14	24	0	0	64,7	49,1	15,6	0,64	0,59	-
16.09.2021	1,425	0,776	42,54	24,85	41,77	24,61	17,16	24	0	0	64,5	48,8	15,73	0,64	0,58	-
17.09.2021	1,52	0,848	45,04	25,71	44,21	25,46	18,75	24	0	0	64,3	49	15,3	0,64	0,58	-
18.09.2021	1,515	0,829	43,72	24,71	42,9	24,47	18,43	24	0	0	64,7	48,6	16,12	0,62	0,57	-
19.09.2021	1,707	1,001	47,71	24,37	46,84	24,13	22,71	24	0	0	63	47,6	15,33	0,64	0,58	-
20.09.2021	1,508	0,816	43,52	24,73	42,69	24,49	18,2	24	0	0	64,8	48,5	16,39	0,63	0,58	-
21.09.2021	1,599	0,879	44,54	24,62	43,69	24,38	19,31	24	0	0	65,7	49	16,72	0,63	0,58	-
22.09.2021	1,551	0,847	43,53	24,2	42,7	23,96	18,74	24	0	0	65,4	48,6	16,78	0,63	0,58	-
23.09.2021	1,576	0,871	44,33	24,2	43,48	23,96	19,52	24	0	0	64,6	48,2	16,35	0,63	0,58	-
Итого:	44,232	0	1200,35	617,34	1177,63	611,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,232															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	864,938	26045,27	15146,5	25547,28	14969,24
23.09.2021	909,17	27245,62	15763,84	26724,91	15580,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:41:20