

#95111#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7068  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261586  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,439	0,691	58,66	44	57,5	43,52	13,98	24	0	0	66,3	53,3	13,06	0,67	0,65	-
25.08.2024	1,521	0,741	59,76	44,01	58,59	43,53	15,06	24	0	0	66,4	53	13,36	0,67	0,65	-
26.08.2024	1,414	0,65	58,05	44,12	56,89	43,64	13,25	24	0	0	66,3	52,8	13,51	0,67	0,65	-
27.08.2024	1,339	0,625	57,73	44	56,64	43,52	13,12	24	0	0	64,1	51,4	12,72	0,67	0,6	-
28.08.2024	1,133	0,537	39,19	26,21	38,43	25,93	12,5	24	0	1	65,9	52,2	13,71	0,66	0,64	-
29.08.2024	1,343	0,7	56,15	41,75	55,03	41,23	13,8	24	0	0	66,3	54,6	11,72	0,67	0,64	-
30.08.2024	1,159	0,638	47,29	34,28	46,35	33,79	12,56	24	0	1	66,2	54,9	11,21	0,67	0,65	-
31.08.2024	1,294	0,651	56,59	43,22	55,43	42,65	12,78	24	0	0	66,2	54,5	11,73	0,66	0,65	-
01.09.2024	1,583	0,837	62,76	45,53	61,54	44,83	16,71	24	0	0	66,2	54,1	12,14	0,67	0,65	-
02.09.2024	1,462	0,712	60,67	45,72	59,44	45,05	14,39	24	0	0	66,2	53,6	12,6	0,67	0,65	-
03.09.2024	1,406	0,671	59,72	45,76	58,54	45,05	13,49	24	0	0	66,2	53,7	12,55	0,67	0,65	-
04.09.2024	1,47	0,741	61,03	45,74	59,81	45,04	14,77	24	0	0	66,2	54	12,23	0,67	0,65	-
05.09.2024	1,328	0,613	58,59	45,8	57,42	45,09	12,33	24	0	0	66,2	53,7	12,47	0,67	0,66	-
06.09.2024	1,437	0,713	60,26	45,58	59,06	44,88	14,18	24	0	0	66,3	53,9	12,35	0,67	0,66	-
07.09.2024	1,404	0,689	59,7	45,48	58,51	44,76	13,75	24	0	0	66,2	54	12,22	0,67	0,65	-
08.09.2024	1,542	0,78	61,57	45,3	60,37	44,66	15,71	24	0	0	66,3	53,6	12,62	0,67	0,65	-
09.09.2024	1,4	0,667	59,39	45,41	58,2	44,76	13,44	24	0	0	66,2	53,6	12,58	0,67	0,66	-
10.09.2024	1,402	0,685	59,51	45,35	58,34	44,65	13,69	24	0	0	66,2	53,9	12,34	0,67	0,65	-
11.09.2024	1,47	0,742	60,64	45,04	59,46	44,43	15,03	24	0	0	65,7	53,4	12,3	0,67	0,66	-
12.09.2024	1,428	0,698	59,57	45,04	58,36	44,38	13,98	24	0	0	66,2	53,7	12,54	0,67	0,66	-
13.09.2024	1,441	0,664	59,39	45,05	58,2	44,55	13,65	24	0	0	66,1	52,8	13,34	0,67	0,65	-
14.09.2024	1,597	0,783	61,59	44,83	60,37	44,34	16,03	24	0	0	66,2	52,7	13,5	0,66	0,64	-
15.09.2024	1,695	0,882	63,21	44,5	61,96	44,01	17,95	24	0	0	66,1	52,9	13,18	0,67	0,65	-
16.09.2024	1,555	0,787	61,19	44,68	60	44,15	15,85	24	0	0	66,3	53,4	12,83	0,67	0,65	-
17.09.2024	1,591	0,81	61,63	44,48	60,4	43,99	16,41	24	0	0	66,1	53,2	12,94	0,67	0,65	-
18.09.2024	1,49	0,736	60,03	44,54	58,86	44,05	14,81	24	0	0	66,2	53,2	12,94	0,67	0,66	-
19.09.2024	1,549	0,753	60,71	44,55	59,49	44,07	15,42	24	0	0	66,2	52,7	13,41	0,68	0,66	-
20.09.2024	1,488	0,724	59,87	44,44	58,66	43,96	14,7	24	0	0	66,2	53	13,11	0,67	0,65	-
21.09.2024	1,546	0,767	60,6	44,33	59,41	43,85	15,56	24	0	0	66,2	53	13,19	0,66	0,65	-
22.09.2024	1,627	0,816	62,62	45,27	61,38	44,74	16,64	24	0	0	66,2	53	13,23	0,67	0,66	-
23.09.2024	1,443	0,691	58,25	43,5	57,11	43,02	14,09	24	0	0	66,1	53	13,16	0,67	0,66	-
Итого:	44,996	0	1825,92	1357,51	1789,75	1340,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,996															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	395,479	12738,67	7888,28	12498,82	7797,88
23.09.2024	440,475	14564,59	9245,79	14288,57	9138

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:29:34