

#33560#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 21.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 141-145, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261586	21.10.2023	23.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	3053,401	3024,803	28.598
Количество тепловой энергии, система 2	2063,396	2021,417	41.979



#33559#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 21.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	1,56	0,824	64,56	46,19	63,4	45,71	17,69	24	0	0	62	50,3	11,69	0,44	0,53
25.09.2023	-	1,426	0,695	62,21	46,52	61,09	46,04	15,05	24	0	0	62	49,9	12,05	0,43	0,54
26.09.2023	-	1,384	0,667	61,48	46,41	60,38	45,93	14,45	24	0	0	61,8	49,9	11,94	0,42	0,56
27.09.2023	-	1,483	0,751	62,86	46,01	61,75	45,53	16,22	24	0	0	61,9	50	11,94	0,42	0,55
28.09.2023	-	1,396	0,684	61,63	46,25	60,52	45,77	14,75	24	0	1	61,9	50	11,91	0,43	0,53
29.09.2023	-	1,363	0,658	60,74	45,9	59,65	45,42	14,23	24	0	0	61,9	50	11,92	0,43	0,48
30.09.2023	-	1,451	0,722	61,83	45,44	60,72	44,96	15,76	24	0	0	61,9	49,8	12,04	0,44	0,46
01.10.2023	-	1,608	0,846	64,04	44,96	62,91	44,48	18,43	24	0	0	61,9	49,6	12,23	0,45	0,42
02.10.2023	-	1,426	0,695	60,61	44,86	59,56	44,38	15,18	24	0	0	61,9	49,5	12,34	0,45	0,43
03.10.2023	-	1,474	0,739	61,04	44,35	59,96	43,87	16,09	24	0	0	61,9	49,5	12,39	0,45	0,47
04.10.2023	-	1,505	0,75	60,94	43,9	59,89	43,42	16,47	24	0	0	61,9	49,2	12,73	0,44	0,43
05.10.2023	-	1,299	0,709	45,79	29,02	44,98	28,69	16,29	24	0	1	61,5	48,8	12,69	0,44	0,47
06.10.2023	-	1,575	0,808	63,66	45,34	62,54	44,86	17,68	24	0	0	61,8	49,4	12,34	0,44	0,66
07.10.2023	-	1,649	0,837	67,32	48,26	66,12	47,78	18,34	24	0	0	61,8	49,4	12,37	0,44	0,61
08.10.2023	-	1,716	0,883	68,08	48,01	66,89	47,53	19,36	24	0	0	61,8	49,2	12,6	0,44	0,62
09.10.2023	-	1,629	0,819	65,11	46,38	63,94	45,9	18,04	24	0	0	61,9	49,1	12,76	0,44	0,59
10.10.2023	-	1,69	0,867	67,14	47,48	65,94	46,93	19,01	24	0	0	61,9	49,3	12,63	0,44	0,57
11.10.2023	-	1,594	0,8	63,06	44,74	61,94	44,26	17,68	24	0	0	61,9	49	12,87	0,44	0,58
12.10.2023	-	1,668	0,888	64,12	43,97	62,99	43,49	19,5	24	0	0	61,8	49,4	12,44	0,44	0,6
13.10.2023	-	1,62	0,858	62,84	43,46	61,74	42,98	18,76	24	0	0	61,9	49,4	12,51	0,45	0,57
14.10.2023	-	1,613	0,874	62,49	42,86	61,41	42,38	19,03	24	0	0	61,9	49,8	12,08	0,44	0,56
15.10.2023	-	1,663	1	53,12	30	52,18	29,65	22,53	24	0	1	61,5	49,1	12,39	0,44	0,6
16.10.2023	-	1,484	0,803	56,6	38,45	55,62	37,97	17,65	24	0	0	61,7	49,4	12,34	0,44	0,55
17.10.2023	-	1,486	0,791	55,08	37,02	54,12	36,54	17,58	24	0	0	61,8	48,8	12,95	0,43	0,5
18.10.2023	-	1,092	0,618	43,04	29,66	42,3	29,28	13,02	24	0	1	60,9	49,3	11,6	0,44	0,49
19.10.2023	-	1,236	0,703	46,69	31,52	45,83	31,11	14,72	24	0	1	63,6	52	11,56	0,45	0,49
20.10.2023	-	1,449	0,808	56,14	38,81	55,07	38,31	16,76	24	0	1	64,5	53	11,43	0,45	0,49
21.10.2023	-	1,44	0,828	56,37	38,18	55,4	37,7	17,7	24	0	0	61,7	50,5	11,17	0,45	0,43
Итого:	-	41,979	21,925	1678,59	1183,95	1648,84	1170,87	477,97	672	0	-	61,96	49,74	12,21	0,44	0,53

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	2021,417	64782,39	39951,58	63545,03	39473,81
21.10.2023	2063,396	66460,98	41135,53	65193,87	40644,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____