

#101123#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 141-145, Калининград
5346


Заводской номер счётчика 00261586	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	603,461	596,152	7.309
Количество тепловой энергии, система 2	501,422	488,9	12.522

с 24.10.24 не поверне

с 24.10.24 откл. дл. нет

с 19.11.24 по перемотке

Подпись исполнителя



Handwritten signature

#101122#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7067
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261586
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	2,321	362,84	359,91	359,91	24	0	0	41,6	35,2	6,45	0,65	0,6
25.10.2024	4	2,448	362,36	359,33	359,33	24	0	0	42,1	35,3	6,82	0,65	0,6
26.10.2024	8,2	2,431	362,13	359,14	359,14	24	0	0	42,1	35,4	6,77	0,6	0,51
27.10.2024	9,6	0,109	15,07	14,94	14,94	1	23	1	42,9	35,6	7,33	0,6	0,5
28.10.2024	10,2	0	0	0	0	0	24	1	42	35,2	6,74	0,6	0,5
29.10.2024	10,9	0	0	0	0	0	24	1	42,1	35,5	6,65	0,6	0,5
30.10.2024	12,2	0	0	0	0	0	24	1	41,6	35,2	6,4	0,6	0,5
31.10.2024	9,6	0	0	0	0	0	24	1	41,9	35,2	6,65	0,6	0,5
01.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	42,2	35,4	6,84	0,6	0,5
02.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	42,3	35,3	7,03	0,6	0,5
03.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	42,2	35	7,13	0,6	0,5
04.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	42	35	7,09	0,6	0,5
05.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	44,6	36,3	8,38	0,6	0,5
06.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	45,8	37,1	8,72	0,6	0,5
07.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	41,9	35	6,86	0,6	0,5
08.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	45,2	36,6	8,69	0,6	0,5
09.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	46,5	37,4	9,11	0,6	0,5
10.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	48,2	38,2	9,98	0,6	0,5
11.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	52,4	40,6	11,86	0,6	0,5
12.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	52,8	40,9	11,89	0,6	0,5
13.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	52,2	40,4	11,73	0,6	0,5
14.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	48,5	37,8	10,67	0,6	0,5
15.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	47,3	37,8	9,57	0,6	0,5
16.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	47,3	37,8	9,45	0,6	0,5
17.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	47,1	37,7	9,41	0,6	0,5
18.11.2024	-	0	0	0	0	0	24	1	46,6	37,3	9,31	0,61	0,54
19.11.2024	-	0	0	0	0	8	16	1	49,8	39	10,82	0,65	0,6
20.11.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	0	0	0	0,65	0,6
21.11.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	0	0	0	0,66	0,6
22.11.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	0	0	0	0,66	0,6
23.11.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	0	0	0	0,65	0,6
Итого:	9,4	7,309	1102,4	1093,32	1093,32	177	567	-	39,39	32,04	7,37	0,61	0,52

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 177 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	596,152	51965,34	51289,63	51289,63
23.11.2024	603,461	53067,74	52382,95	52382,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#101121#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	1,582	0,825	56,93	39,12	55,82	38,64	17,18	24	0	0	65,7	52,2	13,51	0,62	0,61
25.10.2024	4	1,548	0,817	56,81	39,07	55,72	38,59	17,13	24	0	0	65	51,9	13,06	0,62	0,61
26.10.2024	8,2	1,59	0,849	57,32	39,02	56,22	38,54	17,68	24	0	0	65,2	52	13,18	0,42	0,33
27.10.2024	9,6	0,11	0,052	4,33	3,22	4,24	3,18	1,06	24	0	1	66,4	52,6	13,74	0,4	0,3
28.10.2024	10,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	42,6	36,5	6,03	0,4	0,3
29.10.2024	10,9	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,4	52,2	13,2	0,4	0,3
30.10.2024	12,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,4	52,5	12,93	0,4	0,3
31.10.2024	9,6	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,4	52,5	12,99	0,4	0,3
01.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,3	52,1	13,24	0,4	0,3
02.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,9	52,1	12,82	0,4	0,3
03.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,2	51,5	12,66	0,4	0,3
04.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,7	51,8	12,92	0,4	0,3
05.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,8	51,5	13,34	0,4	0,3
06.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,2	51,1	13,12	0,4	0,3
07.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,6	51,4	13,21	0,4	0,3
08.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,4	51,4	12,97	0,4	0,3
09.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	63,6	50,4	13,18	0,4	0,3
10.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,2	51,6	13,58	0,4	0,3
11.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,7	52	13,68	0,4	0,3
12.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,6	52,1	13,58	0,4	0,3
13.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	65,7	52	13,62	0,4	0,3
14.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,6	51,2	13,34	0,4	0,3
15.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	63,3	50	13,23	0,4	0,3
16.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	63	49,7	13,29	0,4	0,3
17.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	62,7	49,6	13,16	0,4	0,3
18.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	63	49,8	13,18	0,48	0,42
19.11.2024	-	0,814	0,478	25,06	14,28	24,59	14,11	10,48	24	0	1	63,4	49,8	13,59	0,62	0,61
20.11.2024	-	1,807	0,993	63,28	40,87	62,09	40,39	21,7	24	0	0	63,3	50,4	12,94	0,63	0,61
21.11.2024	-	1,68	0,859	60,09	41,29	58,88	40,81	18,07	24	0	0	65,5	51,6	13,92	0,62	0,6
22.11.2024	-	1,59	0,797	57,92	39,17	56,83	38,75	18,08	24	0	1	63,3	49,9	13,38	0,64	0,62
23.11.2024	-	1,801	0,929	62,42	42,16	61,22	41,68	19,54	24	0	0	65,7	51,4	14,27	0,63	0,61
Итого:	9,4	12,522	6,599	444,16	298,2	435,61	294,69	140,92	744	0	-	63,93	50,86	13,06	0,45	0,37

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	488,9	16344,97	10492,18	16033,95	10370,08
23.11.2024	501,422	16789,13	10790,38	16469,56	10664,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения