

#8362#

Отчёт по теплоснабжению за период с 25.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 141-145, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7068
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261586
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 26.12.2022 | 1,637 | 0,829 | 63,32 | 45,74 | 62,07 | 45,14 | 16,93 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 52,8 | 13,13 | 0,2 | 0,43 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 1,177 | 0,669 | 46,44 | 32,08 | 45,58 | 31,69 | 13,89 | 24 | 0 | 1 | 63,4 | 52,2 | 11,23 | 0,21 | 0,45 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 1,566 | 0,899 | 60,92 | 41,02 | 59,83 | 40,54 | 19,29 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 50,6 | 11,17 | 0,2 | 0,45 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 1,55 | 0,825 | 60,19 | 41,46 | 59,11 | 40,98 | 18,13 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 49,6 | 12,3 | 0,2 | 0,45 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 1,797 | 1,013 | 66,3 | 43,13 | 65,15 | 42,65 | 22,5 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 49,2 | 12,08 | 0,22 | 0,43 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 1,64 | 0,922 | 51,65 | 28,62 | 50,77 | 28,35 | 22,42 | 24 | 0 | 1 | 60,8 | 48 | 12,76 | 0,22 | 0,42 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 1,212 | 0,663 | 26,74 | 7,48 | 26,27 | 7,48 | 18,79 | 24 | 0 | 1 | 60,1 | 38,5 | 21,57 | 0,39 | 0,48 | - |
| 02.01.2023 | 1,281 | 0,721 | 28,38 | 8,07 | 27,9 | 8,07 | 19,83 | 24 | 0 | 1 | 60,2 | 39,5 | 20,68 | 0,38 | 0,5 | - |
| 03.01.2023 | 1,463 | 0,82 | 31,45 | 7,94 | 30,93 | 7,94 | 22,99 | 24 | 0 | 1 | 60,3 | 39,3 | 21,07 | 0,34 | 0,52 | - |
| 04.01.2023 | 1,413 | 0,795 | 30,63 | 7,97 | 30,12 | 7,97 | 22,15 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 39,2 | 21,04 | 0,32 | 0,52 | - |
| 05.01.2023 | 1,53 | 0,878 | 32,85 | 8,15 | 32,3 | 8,15 | 24,15 | 24 | 0 | 1 | 60,4 | 39,4 | 20,93 | 0,3 | 0,51 | - |
| 06.01.2023 | 1,4 | 0,782 | 30,68 | 8,14 | 30,14 | 8,14 | 22 | 24 | 0 | 1 | 60 | 39 | 21,01 | 0,29 | 0,51 | - |
| 07.01.2023 | 1,457 | 0,822 | 31,6 | 8,02 | 31,06 | 8,02 | 23,04 | 24 | 0 | 1 | 60,1 | 38,9 | 21,19 | 0,28 | 0,5 | - |
| 08.01.2023 | 1,61 | 0,914 | 34,2 | 7,95 | 33,61 | 7,95 | 25,66 | 24 | 0 | 1 | 60,2 | 38,9 | 21,28 | 0,27 | 0,49 | - |
| 09.01.2023 | 1,483 | 0,826 | 31,84 | 7,95 | 31,31 | 7,95 | 23,36 | 24 | 0 | 1 | 60,2 | 38,7 | 21,45 | 0,27 | 0,48 | - |
| 10.01.2023 | 1,428 | 0,81 | 31,02 | 7,95 | 30,48 | 7,95 | 22,53 | 24 | 0 | 1 | 60,2 | 39,5 | 20,68 | 0,26 | 0,5 | - |
| 11.01.2023 | 1,493 | 0,858 | 45,14 | 24,18 | 44,38 | 23,94 | 20,44 | 24 | 0 | 1 | 60,4 | 46,3 | 14,08 | 0,26 | 0,51 | - |
| 12.01.2023 | 1,689 | 0,936 | 62,49 | 40,97 | 61,43 | 40,49 | 20,94 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 48,5 | 12,4 | 0,26 | 0,5 | - |
| 13.01.2023 | 1,645 | 0,91 | 61,56 | 40,69 | 60,51 | 40,21 | 20,3 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 48,7 | 12,23 | 0,26 | 0,49 | - |
| 14.01.2023 | 1,621 | 0,892 | 60,75 | 40,32 | 59,72 | 39,84 | 19,88 | 24 | 0 | 0 | 61 | 48,6 | 12,39 | 0,26 | 0,48 | - |
| 15.01.2023 | 1,78 | 1,021 | 63,04 | 39,71 | 61,97 | 39,23 | 22,74 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 48,5 | 12,42 | 0,26 | 0,48 | - |
| 16.01.2023 | 1,664 | 0,932 | 61,13 | 39,75 | 60,09 | 39,27 | 20,82 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 48,6 | 12,33 | 0,26 | 0,47 | - |
| 17.01.2023 | 1,671 | 0,935 | 61,14 | 39,62 | 60,09 | 39,14 | 20,95 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 48,6 | 12,31 | 0,26 | 0,47 | - |
| 18.01.2023 | 1,585 | 0,86 | 59,52 | 39,63 | 58,52 | 39,15 | 19,37 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 48,4 | 12,44 | 0,26 | 0,48 | - |
| 19.01.2023 | 1,64 | 0,914 | 60,61 | 39,57 | 59,57 | 39,09 | 20,48 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 48,5 | 12,27 | 0,26 | 0,52 | - |
| 20.01.2023 | 1,643 | 0,9 | 60,42 | 39,45 | 59,41 | 38,97 | 20,44 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 47,9 | 12,56 | 0,26 | 0,55 | - |
| 21.01.2023 | 1,66 | 0,921 | 60,45 | 39,14 | 59,44 | 38,66 | 20,78 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 48,1 | 12,57 | 0,26 | 0,58 | - |
| 22.01.2023 | 1,771 | 0,995 | 61,72 | 38,5 | 60,67 | 38,02 | 22,65 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 47,8 | 12,88 | 0,26 | 0,6 | - |
| 23.01.2023 | 1,613 | 0,877 | 58,2 | 37,67 | 57,21 | 37,19 | 20,02 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 47,7 | 12,97 | 0,26 | 0,62 | - |
| Итого: | 45,119 | 0 | 1434,38 | 810,87 | 1409,64 | 802,17 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,119 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25.12.2022 | 1612,625 | 52653,63 | 32984,47 | 51647,95 | 32590,17 |
| 23.01.2023 | 1657,744 | 54088,01 | 33795,34 | 53057,59 | 33392,34 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2023 7:32:29