

#119995#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Горького,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00207665

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0х2В9А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.2025	75,93	59	16,93	179,12	174,55	179,7	176,79	-2,24	6	4	2,83	-0,109	24	0	
23.02.2025	74,64	58,18	16,46	178,08	173,67	179,04	176,19	-2,52	6	4	2,719	-0,119	24	0	
24.02.2025	72,31	57	15,31	178,99	174,81	180,29	177,58	-2,77	6	4	2,523	-0,133	24	0	
25.02.2025	71,05	56,06	14,99	177	173	178,61	175,98	-2,98	6	4	2,431	-0,143	24	0	
26.02.2025	70,68	56,08	14,6	179,89	175,87	181,56	178,93	-3,06	6	4	2,404	-0,146	24	0	
27.02.2025	70,56	56,2	14,36	181,1	177,04	182,84	180,2	-3,16	6	4	2,371	-0,151	24	0	
28.02.2025	70,4	54,47	15,93	106,5	104,14	115,1	113,48	-9,34	6	4	1,164	-0,347	24	0	*
01.03.2025	72,24	58	14,24	180,51	176,29	178,71	175,89	0,4	6	4	2,541	0,027	24	0	
02.03.2025	71,4	57,58	13,82	181,94	177,78	180,39	177,64	0,14	6	4	2,469	0,014	24	0	
03.03.2025	70,88	56,84	14,04	182,98	178,87	181,7	178,96	-0,09	6	4	2,515	0,005	24	0	
04.03.2025	70,65	56,32	14,33	184,16	180,05	183,05	180,37	-0,32	6	4	2,568	-0,001	24	0	
05.03.2025	70,59	56,49	14,1	185,59	181,46	184,71	181,95	-0,49	6	4	2,538	-0,009	24	0	
06.03.2025	70,51	56,86	13,65	188,45	184,3	188,05	185,19	-0,89	6	4	2,47	-0,029	24	0	
07.03.2025	70,48	57,05	13,43	188	183,82	188,18	185,31	-1,49	6	4	2,388	-0,058	24	0	
08.03.2025	70,55	57,29	13,26	187,9	183,72	188,27	185,38	-1,66	6	4	2,347	-0,073	24	0	
09.03.2025	70,67	57,49	13,18	188,41	184,22	189,03	186,11	-1,89	6	4	2,325	-0,087	24	0	
10.03.2025	70,5	57,95	12,55	189,93	185,71	190,73	187,75	-2,04	6	4	2,216	-0,098	24	0	
11.03.2025	69,99	55,77	14,22	87,49	85,57	91,59	90,25	-4,68	6	4	0,972	-0,149	24	0	*
12.03.2025	70,34	38,8	31,54	5,17	5,06	12,33	12,21	-7,15	6	4	-0,092	-0,093	24	0	*
13.03.2025	71,51	66,36	5,15	181,38	177,27	181,62	177,94	-0,67	6	4	0,893	-0,037	24	0	
14.03.2025	73,11	58,14	14,97	181,56	177,26	179,5	176,66	0,6	6	4	2,697	0,036	24	0	
15.03.2025	74,23	58,2	16,03	182,28	177,81	180,08	177,24	0,57	6	4	2,889	0,036	24	0	
16.03.2025	74,12	58,22	15,9	181,97	177,52	180,12	177,24	0,28	6	4	2,846	0,021	24	0	
17.03.2025	74,92	58,68	16,24	180,66	176,18	179,13	176,25	-0,07	6	4	2,865	0,005	24	0	
18.03.2025	72,56	57,24	15,32	182,33	178,06	180,9	178,16	-0,1	6	4	2,729	0,004	24	0	
19.03.2025	70,97	56,34	14,63	182,11	178,02	180,89	178,23	-0,21	6	4	2,596	0	24	0	
20.03.2025	70,77	56,55	14,22	183,94	179,81	182,87	180,15	-0,34	6	4	2,543	-0,004	24	0	
21.03.2025	70,69	56,77	13,92	184,9	180,79	184,19	181,45	-0,66	6	4	2,485	-0,017	24	0	
22.03.2025	70,59	56,78	13,81	184,93	180,79	184,73	181,95	-1,16	6	4	2,436	-0,04	24	0	
23.03.2025	70,41	56,86	13,55	185,15	181,06	185,33	182,57	-1,51	6	4	2,375	-0,059	24	0	
Итого:				5142,4	5024,5	5153,2	5074	-49,5			69,053	-1,754	720	0	
Средние:	71,6	56,78	14,82						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/02/2524:00	109604,13	107025,99	113364,29	111701,6	-4675,61	1527,977	-192,561	28147	187
23/03/2524:00	114746,55	112050,49	118517,53	116775,6	-4725,11	1597,03	-194,315	28867	187
Итого:	5142,42	5024,5	5153,24	5074	-49,5	69,053	-1,754	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29069ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



25 03 2025