

#74804#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Горького,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

Заводской номер 00207665

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2В9А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.02.2024	70,62	56,42	14,2	179,71	175,66	189,05	186,22	-10,56	6	4	1,905	-0,573	24	0	*
24.02.2024	70,62	56,11	14,51	177,02	173,08	186,25	183,51	-10,43	6	4	1,934	-0,561	24	0	*
25.02.2024	70,79	56,35	14,44	177,05	173,09	186,3	183,56	-10,47	6	4	1,915	-0,567	24	0	*
26.02.2024	70,55	56,42	14,13	177,62	173,65	186,98	184,24	-10,59	6	4	1,863	-0,577	24	0	*
27.02.2024	70,75	56,45	14,3	178,63	174,58	187,96	185,12	-10,54	6	4	1,908	-0,57	24	0	*
28.02.2024	70,52	56,15	14,37	177,38	173,45	186,7	183,98	-10,53	6	4	1,906	-0,567	24	0	*
29.02.2024	70,62	56,09	14,53	175,26	171,38	184,54	181,86	-10,48	6	4	1,908	-0,566	24	0	*
01.03.2024	70,56	56,64	13,92	178,82	174,85	188,28	185,48	-10,63	6	4	1,836	-0,579	24	0	*
02.03.2024	70,46	56,37	14,09	178,27	174,28	187,68	184,89	-10,61	6	4	1,863	-0,574	24	0	*
03.03.2024	70,46	56,47	13,99	177,58	173,64	187,03	184,26	-10,62	6	4	1,835	-0,574	24	0	*
04.03.2024	70,32	55,85	14,47	173,44	169,6	182,81	180,14	-10,54	6	4	1,871	-0,563	24	0	*
05.03.2024	70,19	55,35	14,84	171,43	167,67	180,72	178,15	-10,48	6	4	1,915	-0,556	24	0	*
06.03.2024	71,24	56,14	15,1	172,43	168,5	181,67	179,01	-10,51	6	4	1,959	-0,565	24	0	*
07.03.2024	73,58	57,62	15,96	173,18	169,02	182,37	179,55	-10,53	6	4	2,098	-0,584	24	0	*
08.03.2024	73,7	57,68	16,02	173,89	169,67	183,07	180,25	-10,58	6	4	2,114	-0,586	24	0	*
09.03.2024	74,97	58,17	16,8	172,86	168,56	181,95	179,07	-10,51	6	4	2,227	-0,588	24	0	*
10.03.2024	73,81	57,56	16,25	172,59	168,43	181,72	178,92	-10,49	6	4	2,138	-0,582	24	0	*
11.03.2024	71,74	56,18	15,56	172,09	168,11	181,31	178,61	-10,5	6	4	2,032	-0,564	24	0	*
12.03.2024	70,88	55,58	15,3	171,13	167,3	180,3	177,67	-10,37	6	4	1,987	-0,555	24	0	*
13.03.2024	70,41	55,57	14,84	174	170,16	183,35	180,71	-10,55	6	4	1,945	-0,563	24	0	*
14.03.2024	70,31	56,2	14,11	178,36	174,42	187,86	185,11	-10,69	6	4	1,866	-0,577	24	0	*
15.03.2024	70,17	56,46	13,71	179,64	175,71	189,21	186,42	-10,71	6	4	1,809	-0,584	24	0	*
16.03.2024	70,45	56,57	13,88	177,58	173,61	187,12	184,31	-10,7	6	4	1,811	-0,582	24	0	*
17.03.2024	71,73	56,12	15,61	169,11	165,22	178,34	175,72	-10,5	6	4	1,995	-0,565	24	0	*
18.03.2024	73,34	57,1	16,24	170,02	165,97	179,16	176,46	-10,49	6	4	2,104	-0,576	24	0	*
19.03.2024	72,65	56,59	16,06	169,77	165,74	178,94	176,3	-10,56	6	4	2,07	-0,573	24	0	*
20.03.2024	71,63	56,63	15	172,11	168,19	181,41	178,74	-10,55	6	4	1,931	-0,572	24	0	*
21.03.2024	70,66	56,75	13,91	173,81	169,97	183,36	180,63	-10,66	6	4	1,765	-0,582	24	0	*
22.03.2024	70,57	55,76	14,81	172,95	169,09	182,42	179,76	-10,67	6	4	1,914	-0,573	24	0	*
23.03.2024	70,55	55,77	14,78	171,04	167,24	180,46	177,82	-10,58	6	4	1,887	-0,566	24	0	*
Итого:				5238,7	5119,84	5518,3	5436,47	-316,63			58,311	-17,164	720	0	
Средние:	71,29	56,43	14,85						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/02/2424:00	74568,14	72791,16	77049,07	75931,51	-3140,35	1103,688	-126,581	19390	184
23/03/2424:00	79806,91	77911	82567,39	81367,98	-3456,98	1161,999	-143,745	20110	184
Итого:	5238,77	5119,84	5518,32	5436,47	-316,63	58,311	-17,164	720	0

Период нормальной работы _____
Период отсутств.счета спец.энергии 0
Время работы прибора после сброса 20380ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

