

#78782#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: УКЛР
Адрес: Горького,16-22
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч
Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00207665 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x2В9А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.03.2024	70,57	55,76	14,81	172,95	169,09	182,42	179,76	-10,67	6	4	1,914	-0,573	24	0	*
23.03.2024	70,55	55,77	14,78	171,04	167,24	180,46	177,82	-10,58	6	4	1,887	-0,566	24	0	*
24.03.2024	70,23	55,7	14,53	171,48	167,74	180,95	178,34	-10,6	6	4	1,852	-0,568	24	0	*
25.03.2024	70,52	56,16	14,36	176,18	172,25	185,75	183,03	-10,78	6	4	1,874	-0,581	24	0	*
26.03.2024	70,75	56,7	14,05	178,49	174,48	188,2	185,41	-10,93	6	4	1,837	-0,596	24	0	*
27.03.2024	70,44	56,99	13,45	180,82	176,76	190,63	187,72	-10,96	6	4	1,756	-0,603	24	0	*
28.03.2024	68,85	56,34	12,51	181,98	178,09	191,96	189,12	-11,03	6	4	1,612	-0,596	24	0	*
29.03.2024	69,68	56,78	12,9	183,58	179,57	193,62	190,73	-11,16	6	4	1,689	-0,61	24	0	*
30.03.2024	70,41	58,06	12,35	185,92	181,79	196,1	193,05	-11,26	6	4	1,598	-0,629	24	0	*
31.03.2024	70,5	58,76	11,74	185,08	181	195,39	192,27	-11,27	6	4	1,469	-0,636	24	0	*
01.04.2024	70,09	58,79	11,3	183,73	179,65	194,18	191,06	-11,41	6	4	1,362	-0,648	24	0	*
02.04.2024	69,83	57,79	12,04	178,4	174,53	188,56	185,64	-11,11	6	4	1,465	-0,62	24	0	*
03.04.2024	71,64	57,53	14,11	171,54	167,63	181,32	178,54	-10,91	6	4	1,742	-0,604	24	0	*
04.04.2024	71,75	57	14,75	174,88	170,86	184,65	181,88	-11,02	6	4	1,896	-0,602	24	0	*
05.04.2024	70,22	56,86	13,36	179,66	175,68	189,78	186,93	-11,25	6	4	1,713	-0,614	24	0	*
06.04.2024	70,17	57,09	13,08	180,75	176,74	190,93	188,05	-11,31	6	4	1,671	-0,62	24	0	*
07.04.2024	70,3	57,85	12,45	181,95	177,93	192,16	189,16	-11,23	6	4	1,57	-0,625	24	0	*
08.04.2024	70,3	58,45	11,85	184,02	179,94	194,42	191,38	-11,44	6	4	1,468	-0,646	24	0	*
09.04.2024	70,44	59,08	11,36	182,64	178,57	193,05	189,94	-11,37	6	4	1,362	-0,65	24	0	*
10.04.2024	69,42	56,09	13,33	63,48	62,12	66,96	65,97	-3,85	6	4	0,616	-0,195	24	0	*
11.04.2024	20,02	20,49	-0,47	0	0	5,84	5,84	-5,84	6	4	-0,096	-0,096	24	0	*
12.04.2024	19,17	19,46	-0,29	0	0	6,12	6,12	-6,12	6	4	-0,096	-0,096	24	0	*
13.04.2024	18,52	18,62	-0,1	0	0	6,19	6,19	-6,19	6	4	-0,096	-0,096	24	0	*
14.04.2024	18,03	18,03	0	0	0	6,25	6,25	-6,25	6	4	-0,096	-0,096	24	0	*
15.04.2024	17,04	17,04	0	0	0	6,3	6,3	-6,3	6	4	-0,086	-0,086	24	0	*
16.04.2024	15,98	15,83	0,15	0	0	6,29	6,29	-6,29	6	4	-0,072	-0,072	24	0	*
17.04.2024	15,59	15,4	0,19	0	0	6,27	6,27	-6,27	6	4	-0,072	-0,072	24	0	*
18.04.2024	68,66	49,73	18,93	88,53	86,67	96,11	94,97	-8,3	6	4	1,24	-0,311	24	0	*
19.04.2024	69,89	53,22	16,67	150,36	147,03	158,39	156,22	-9,19	6	4	1,966	-0,469	24	0	*
20.04.2024	69,96	53,22	16,74	146,52	143,29	154,98	152,9	-9,61	6	4	1,889	-0,487	24	0	*
21.04.2024	69,97	53,2	16,77	144,53	141,41	153,27	151,25	-9,84	6	4	1,85	-0,496	24	0	*
22.04.2024	70,41	53,35	17,06	144,87	141,67	153,79	151,7	-10,03	6	4	1,885	-0,511	24	0	*
23.04.2024	71,33	53,96	17,37	144,93	141,63	153,9	151,78	-10,15	6	4	1,917	-0,523	24	0	*
Итого:				4288,3	4193,36	4575,1	4507,88	-314,52			42,486	-15,193	792	0	
Средние:	59,12	48,03	11,09						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/03/2424:00	79462,92	77574,67	82204,51	81010,4	-3435,73	1158,198	-142,606	20062	184
23/04/2424:00	83751,23	81768,03	86779,7	85518,28	-3750,25	1200,684	-157,799	20854	184
Итого:	4288,31	4193,36	4575,19	4507,88	-314,52	42,486	-15,193	792	0

Период нормальной работы 792ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21075ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

