

#125389#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Горького,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207665

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х2В9А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	70,59	56,78	13,81	184,93	180,79	184,73	181,95	-1,16	6	4	2,436	-0,04	24	0	
23.03.2025	70,41	56,86	13,55	185,15	181,06	185,33	182,57	-1,51	6	4	2,375	-0,059	24	0	
24.03.2025	70,7	56,75	13,95	182,79	178,69	183,17	180,45	-1,76	6	4	2,399	-0,078	24	0	
25.03.2025	70,67	56,91	13,76	183,27	179,16	183,76	180,98	-1,82	6	4	2,368	-0,079	24	0	
26.03.2025	70,58	56,71	13,87	183,22	179,14	183,8	181,1	-1,96	6	4	2,378	-0,09	24	0	
27.03.2025	70,57	56,87	13,7	184,35	180,27	185	182,21	-1,94	6	4	2,364	-0,088	24	0	
28.03.2025	70,65	57,57	13,08	187,3	183,12	188,08	185,14	-2,02	6	4	2,285	-0,095	24	0	
29.03.2025	70,58	57,78	12,8	186,38	182,21	187,26	184,32	-2,11	6	4	2,216	-0,099	24	0	
30.03.2025	70,51	57,25	13,26	184,65	180,57	185,51	182,63	-2,06	6	4	2,283	-0,096	24	0	
31.03.2025	70,58	57,04	13,54	183,26	179,18	184,13	181,32	-2,14	6	4	2,311	-0,101	24	0	
01.04.2025	71	56,97	14,03	178,93	174,91	180,03	177,31	-2,4	6	4	2,323	-0,114	24	0	
02.04.2025	70,76	56,96	13,8	176,45	172,52	177,72	174,99	-2,47	6	4	2,245	-0,118	24	0	
03.04.2025	70,93	57,64	13,29	179,36	175,34	181,09	178,3	-2,96	6	4	2,165	-0,145	24	0	
04.04.2025	71,13	57,45	13,68	178,05	174,04	179,8	177	-2,96	6	4	2,219	-0,144	24	0	
05.04.2025	71,96	57,15	14,81	173,74	169,71	175,57	172,92	-3,21	6	4	2,335	-0,158	24	0	
06.04.2025	74,01	58,16	15,85	172,86	168,68	174,57	171,84	-3,16	6	4	2,496	-0,16	24	0	
07.04.2025	72,71	57,44	15,27	174,4	170,26	176,12	173,46	-3,2	6	4	2,422	-0,16	24	0	
08.04.2025	71,36	56,6	14,76	174,16	170,21	175,95	173,33	-3,12	6	4	2,341	-0,149	24	0	
09.04.2025	71,27	56,42	14,85	174,21	170,27	176	173,36	-3,09	6	4	2,359	-0,147	24	0	
10.04.2025	71,6	56,57	15,03	173,09	169,12	174,88	172,26	-3,14	6	4	2,372	-0,151	24	0	
11.04.2025	71,15	56,8	14,35	176,09	172,08	177,94	175,26	-3,18	6	4	2,295	-0,156	24	0	
12.04.2025	71,14	57,05	14,09	178,86	174,78	180,63	177,9	-3,12	6	4	2,289	-0,153	24	0	
13.04.2025	71,06	57,96	13,1	182,37	178,26	184,16	181,33	-3,07	6	4	2,163	-0,156	24	0	
14.04.2025	70,84	58,25	12,59	179,92	175,88	181,9	179,04	-3,16	6	4	2,038	-0,163	24	0	
15.04.2025	70,09	55,54	14,55	74,59	72,95	79,31	78,17	-5,22	6	4	0,788	-0,145	24	0	*
16.04.2025	19,83	20,39	-0,56	0	0	6,92	6,92	-6,92	6	4	-0,118	-0,118	24	0	*
17.04.2025	18,63	18,97	-0,34	0	0	7,12	7,12	-7,12	6	4	-0,119	-0,119	24	0	*
18.04.2025	18,51	18,76	-0,25	0	0	7,22	7,22	-7,22	6	4	-0,118	-0,118	24	0	*
19.04.2025	18,48	18,63	-0,15	0	0	7,29	7,29	-7,29	6	4	-0,118	-0,118	24	0	*
20.04.2025	18,05	18,19	-0,14	0	0	7,38	7,38	-7,38	6	4	-0,114	-0,114	24	0	*
21.04.2025	17,47	17,88	-0,41	0,01	0,01	7,45	7,45	-7,44	6	4	-0,114	-0,114	24	0	*
22.04.2025	16,96	17,15	-0,19	0	0	7,46	7,46	-7,46	6	4	-0,098	-0,098	24	0	*
23.04.2025	16,68	16,91	-0,23	0	0	7,44	7,44	-7,44	6	4	-0,098	-0,098	24	0	*
Итого:				4392,3	4293,21	4484,7	4417,42	-124,21			55,368	-3,941	792	0	
Средние:	58,22	47,7	10,51						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	114376,47	111688,64	118147,47	116411,08	-4722,44	1592,219	-194,216	28819	187
23/04/2524:00	118768,86	115981,85	122632,19	120828,5	-4846,65	1647,587	-198,157	29611	187
Итого:	4392,39	4293,21	4484,72	4417,42	-124,21	55,368	-3,941	792	0

51.45412

Период нормальной работы: 292ч

Период отсутств. счета: 292ч

Время работы прибора после сброса: 29809ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

