

#38163#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/10/23г.-22/11/23г.

Абонент: _____ УКЛР

Адрес: _____ Горького,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00207665

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B9A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.10.2023	69,78	56,49	13,29	175,89	172,05	182,69	180,04	-7,99	6	4	1,84	-0,428	24	0	*
23.10.2023	69,43	56,78	12,65	175,86	172,09	182,3	179,56	-7,47	6	4	1,758	-0,402	24	0	*
24.10.2023	69,95	56,97	12,98	177,68	173,79	185,37	182,53	-8,74	6	4	1,763	-0,475	24	0	*
25.10.2023	69,39	56,43	12,96	176,98	173,15	184,09	181,38	-8,23	6	4	1,784	-0,441	24	0	*
26.10.2023	69,67	56,36	13,31	174,6	170,77	181,82	179,16	-8,39	6	4	1,804	-0,448	24	0	*
27.10.2023	69,54	55,97	13,57	170,5	166,8	178,34	175,72	-8,92	6	4	1,766	-0,476	24	0	*
28.10.2023	69,9	56,06	13,84	167,3	163,67	175,99	173,38	-9,71	6	4	1,725	-0,519	24	0	*
29.10.2023	68,99	55,23	13,76	165,72	162,16	173,15	170,7	-8,54	6	4	1,764	-0,449	24	0	*
30.10.2023	69,67	56,46	13,21	173,65	169,88	181,77	179,09	-9,21	6	4	1,73	-0,496	24	0	*
31.10.2023	69,91	56,64	13,27	171,74	167,96	180,26	177,59	-9,63	6	4	1,688	-0,521	24	0	*
01.11.2023	69,72	56,32	13,4	168,92	165,22	178,1	175,46	-10,24	6	4	1,642	-0,555	24	0	*
02.11.2023	70,18	56,67	13,51	168,67	164,98	178,23	175,57	-10,59	6	4	1,635	-0,576	24	0	*
03.11.2023	69,74	56,67	13,07	171,47	167,72	179,97	177,33	-9,61	6	4	1,654	-0,519	24	0	*
04.11.2023	69,49	56,46	13,03	171,8	168,07	179,5	176,86	-8,79	6	4	1,699	-0,474	24	0	*
05.11.2023	69,74	56,4	13,34	170,21	166,5	178,4	175,76	-9,26	6	4	1,704	-0,498	24	0	*
06.11.2023	69,74	56,5	13,24	171,98	168,19	180,56	177,92	-9,73	6	4	1,68	-0,529	24	0	*
07.11.2023	69,91	56,57	13,34	171,67	167,84	180,47	177,83	-9,99	6	4	1,68	-0,542	24	0	*
08.11.2023	69,71	56,44	13,27	171,99	168,17	180,83	178,19	-10,02	6	4	1,674	-0,543	24	0	*
09.11.2023	69,9	56,51	13,39	172,12	168,31	181,03	178,39	-10,08	6	4	1,687	-0,544	24	0	*
10.11.2023	69,81	56,48	13,33	172,11	168,31	180,99	178,35	-10,04	6	4	1,68	-0,544	24	0	*
11.11.2023	69,77	56,42	13,35	171,5	167,69	180,34	177,7	-10,01	6	4	1,682	-0,543	24	0	*
12.11.2023	69,48	56,17	13,31	171,06	167,35	179,9	177,27	-9,92	6	4	1,675	-0,535	24	0	*
13.11.2023	69,77	56,07	13,7	168,24	164,57	177,11	174,47	-9,9	6	4	1,701	-0,529	24	0	*
14.11.2023	69,61	55,66	13,95	165,83	162,23	174,68	172,11	-9,88	6	4	1,716	-0,524	24	0	*
15.11.2023	69,9	55,77	14,13	166,2	162,58	174,95	172,39	-9,81	6	4	1,753	-0,522	24	0	*
16.11.2023	71,61	56,79	14,82	166,41	162,59	175,1	172,47	-9,88	6	4	1,853	-0,537	24	0	*
17.11.2023	74,54	58,51	16,03	166,27	162,17	174,86	172,09	-9,92	6	4	2,025	-0,557	24	0	*
18.11.2023	74,98	58,91	16,07	167,44	163,28	176,07	173,22	-9,94	6	4	2,042	-0,561	24	0	*
19.11.2023	75,2	58,93	16,27	167,11	162,96	175,69	172,82	-9,86	6	4	2,076	-0,558	24	0	*
20.11.2023	75,19	58,8	16,39	166,56	162,43	175,15	172,31	-9,88	6	4	2,085	-0,558	24	0	*
21.11.2023	77,64	60,2	17,44	164,4	160,02	172,9	169,99	-9,97	6	4	2,193	-0,578	24	0	*
22.11.2023	77,15	59,96	17,19	166,13	161,76	174,67	171,75	-9,99	6	4	2,191	-0,575	24	0	*
Итого:				5448	5325,26	5715,2	5629,4	-304,14			57,349	-16,556	768	0	
Средние:	70,9	56,89	14,01						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/10/2324:00	53452,99	52191	54924,44	54150,44	-1959,44	837,144	-61,273	16417	181
22/11/2324:00	58901	57516,26	60639,72	59779,84	-2263,58	894,493	-77,829	17185	181
Итого:	5448,01	5325,26	5715,28	5629,4	-304,14	57,349	-16,556	768	0

53.45112

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17380ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

