

#101699#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/10/24г.-23/11/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Горького,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207665

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x2B9A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.10.2024	70,31	57,85	12,46	185,5	181,42	197,42	194,3	-12,88	6	4	1,521	-0,722	24	0	*
23.10.2024	70,07	57,69	12,38	185,04	180,96	193,04	190,01	-9,05	6	4	1,724	-0,502	24	0	*
24.10.2024	70,49	57,97	12,52	184,6	180,52	185,61	182,73	-2,21	6	4	2,136	-0,105	24	0	
25.10.2024	70,21	57,46	12,75	181,47	177,44	182,18	179,36	-1,92	6	4	2,157	-0,088	24	0	
26.10.2024	70,27	57,64	12,63	182,87	178,79	183,54	180,66	-1,87	6	4	2,155	-0,086	24	0	
27.10.2024	70,19	57,65	12,54	182,74	178,68	183,3	180,44	-1,76	6	4	2,146	-0,077	24	0	
28.10.2024	70,34	57,75	12,59	183,42	179,34	184,18	181,3	-1,96	6	4	2,217	-0,091	24	0	
29.10.2024	70,37	57,52	12,85	184,77	180,69	185,49	182,63	-1,94	6	4	2,211	-0,089	24	0	
30.10.2024	70,15	56,91	13,24	184,79	180,71	185,52	182,64	-1,93	6	4	2,289	-0,09	24	0	
31.10.2024	69,87	56,58	13,29	183,71	179,67	184,48	181,73	-2,06	6	4	2,277	-0,096	24	0	
01.11.2024	70,35	57,13	13,22	185,39	181,31	186,14	183,26	-1,95	6	4	2,291	-0,091	24	0	
02.11.2024	70,25	56,5	13,75	180,33	176,34	181,23	178,57	-2,23	6	4	2,303	-0,105	24	0	
03.11.2024	70,27	56,36	13,91	180,75	176,75	181,63	178,96	-2,21	6	4	2,34	-0,103	24	0	
04.11.2024	69,15	55,71	13,44	180,63	176,75	181,62	179,01	-2,26	6	4	2,254	-0,105	24	0	
05.11.2024	69,8	55,91	13,89	178,97	175,08	180,11	177,5	-2,42	6	4	2,298	-0,111	24	0	
06.11.2024	70,19	56,04	14,15	178,74	174,83	179,87	177,23	-2,4	6	4	2,344	-0,113	24	0	
07.11.2024	70,09	55,85	14,24	178,42	174,53	179,57	176,93	-2,4	6	4	2,355	-0,111	24	0	
08.11.2024	70,57	56,35	14,22	179,76	175,71	180,88	178,24	-2,53	6	4	2,361	-0,119	24	0	
09.11.2024	70,25	55,93	14,32	177,04	173,16	178,06	175,42	-2,26	6	4	2,36	-0,103	24	0	
10.11.2024	71,21	56,14	15,07	174,28	170,32	175,34	172,77	-2,45	6	4	2,436	-0,115	24	0	
11.11.2024	74,68	58,28	16,4	175,25	170,93	176,15	173,35	-2,42	6	4	2,668	-0,115	24	0	
12.11.2024	74,9	58,39	16,51	174,67	170,31	175,52	172,77	-2,46	6	4	2,677	-0,117	24	0	
13.11.2024	75,15	58,55	16,6	174,21	169,85	175,08	172,28	-2,43	6	4	2,681	-0,117	24	0	
14.11.2024	71,75	56,54	15,21	174,32	170,34	175,27	172,63	-2,29	6	4	2,467	-0,105	24	0	
15.11.2024	70,37	55,99	14,38	178,8	174,85	179,73	177,11	-2,26	6	4	2,397	-0,103	24	0	
16.11.2024	70,38	56,16	14,22	178,83	174,85	179,85	177,21	-2,36	6	4	2,356	-0,112	24	0	
17.11.2024	70,41	56,06	14,35	176,28	172,42	177,44	174,8	-2,38	6	4	2,345	-0,111	24	0	
18.11.2024	70,29	55,66	14,63	173,79	169,95	175,14	172,61	-2,66	6	4	2,344	-0,128	24	0	
19.11.2024	71,65	56,41	15,24	174,97	170,95	176,25	173,64	-2,69	6	4	2,46	-0,129	24	0	
20.11.2024	71,16	56,43	14,73	178,78	174,76	180,05	177,36	-2,6	6	4	2,433	-0,122	24	0	
21.11.2024	73,21	57,17	16,04	172,85	168,71	174,21	171,57	-2,86	6	4	2,546	-0,139	24	0	
22.11.2024	75,38	58,72	16,66	177,22	172,79	178,2	175,33	-2,54	6	4	2,738	-0,124	24	0	
23.11.2024	74,44	58,09	16,35	177,23	172,88	178,34	175,54	-2,66	6	4	2,678	-0,129	24	0	
Итого:				5920,4	5786,59	5970,4	5879,89	-93,3			76,905	-4,573	792	0	
Средние:	71,15	56,95	14,2						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/10/24г:00	87713,97	85654,58	91307,39	89984,76	-4330,18	1217,232	-175,624	25196	186
23/11/24г:00	93634,39	91441,17	97277,83	95864,65	-4423,48	1294,137	-180,197	25988	186
Итого:	5920,42	5786,59	5970,44	5879,89	-93,3	76,905	-4,573	792	0

Период нормальной работы с 22.10.24 по 23.11.24
Период отсутств. счетабил.энергии с 22.10.24 по 23.11.24
Время работы прибора после сброса 26.23.23

Представитель абонента: ИИИ-Сервис Представитель теплоснабж. организации

