

#52519#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/11/23г.-23/12/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Горького,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Заводской номер 00207665

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2В9А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.11.2023	77,15	59,96	17,19	166,13	161,76	174,67	171,75	-9,99	6	4	2,191	-0,575	24	0	*
23.11.2023	73,06	57,5	15,56	166,89	162,91	175,67	172,97	-10,06	6	4	1,962	-0,553	24	0	*
24.11.2023	72,15	56,88	15,27	165,99	162,13	174,83	172,19	-10,06	6	4	1,909	-0,548	24	0	*
25.11.2023	76,1	59,52	16,58	166,74	162,48	175,41	172,56	-10,08	6	4	2,098	-0,578	24	0	*
26.11.2023	78,18	60,76	17,42	166,7	162,24	175,28	172,35	-10,11	6	4	2,221	-0,591	24	0	*
27.11.2023	80,15	61,88	18,27	166,21	161,55	174,66	171,57	-10,02	6	4	2,339	-0,597	24	0	*
28.11.2023	80,49	61,84	18,65	163,43	158,82	171,71	168,7	-9,88	6	4	2,36	-0,586	24	0	*
29.11.2023	81,37	61,84	19,53	165,43	160,67	173,56	170,51	-9,84	6	4	2,537	-0,584	24	0	*
30.11.2023	78,67	60,42	18,25	115,11	111,99	118,39	116,37	-4,38	6	4	1,781	-0,296	24	0	*
01.12.2023	78,18	59,42	18,76	131,64	128,1	138,76	136,49	-8,39	6	4	1,916	-0,455	24	0	*
02.12.2023	74,01	55,86	18,15	59,85	58,38	63,4	62,47	-4,09	6	4	0,84	-0,224	24	0	*
03.12.2023	76,73	59,25	17,48	171,64	167,18	177,74	174,87	-7,69	6	4	2,476	-0,432	24	0	*
04.12.2023	76,48	58,7	17,78	171,26	166,85	177,73	174,91	-8,06	6	4	2,501	-0,448	24	0	*
05.12.2023	79,19	60,02	19,17	172,46	167,73	179,46	176,48	-8,75	6	4	2,698	-0,5	24	0	*
06.12.2023	81,03	60,93	20,1	170,08	165,2	177,49	174,47	-9,27	6	4	2,763	-0,543	24	0	*
07.12.2023	79,4	59,8	19,6	159,31	154,91	166,39	163,66	-8,75	6	4	2,524	-0,495	24	0	*
08.12.2023	80,35	60,52	19,83	171,01	166,2	176,41	173,45	-7,25	6	4	2,865	-0,416	24	0	*
09.12.2023	80,76	60,95	19,81	171,84	166,98	177,95	174,87	-7,89	6	4	2,837	-0,458	24	0	*
10.12.2023	77,81	59,36	18,45	172,22	167,6	179,13	176,18	-8,58	6	4	2,589	-0,486	24	0	*
11.12.2023	75,13	57,9	17,23	173,86	169,51	181,08	178,24	-8,73	6	4	2,424	-0,478	24	0	*
12.12.2023	71,42	55,61	15,81	170,09	166,21	177,71	175,15	-8,94	6	4	2,135	-0,468	24	0	*
13.12.2023	74,39	57,47	16,92	173,56	169,29	180,54	177,77	-8,48	6	4	2,384	-0,464	24	0	*
14.12.2023	76,83	58,78	18,05	170,76	166,33	178,29	175,42	-9,09	6	4	2,473	-0,51	24	0	*
15.12.2023	74,36	57,36	17	170,95	166,77	178,64	175,91	-9,14	6	4	2,316	-0,501	24	0	*
16.12.2023	69,48	54,36	15,12	170,47	166,82	178,55	176,12	-9,3	6	4	2,023	-0,484	24	0	*
17.12.2023	69,71	54,84	14,87	174,45	170,61	182,66	180,04	-9,43	6	4	2,023	-0,489	24	0	*
18.12.2023	69,76	54,93	14,83	173,52	169,71	181,79	179,19	-9,48	6	4	2,001	-0,495	24	0	*
19.12.2023	69,81	55,02	14,79	173,34	169,51	181,62	179	-9,49	6	4	1,991	-0,498	24	0	*
20.12.2023	69,78	54,87	14,91	171,26	167,51	179,52	177	-9,49	6	4	1,982	-0,497	24	0	*
21.12.2023	70,61	55,26	15,35	170,5	166,68	178,73	176,14	-9,46	6	4	2,04	-0,498	24	0	*
22.12.2023	72,71	56,37	16,34	169,27	165,28	177,37	174,75	-9,47	6	4	2,172	-0,51	24	0	*
23.12.2023	75,06	57,73	17,33	168,61	164,42	176,58	173,86	-9,44	6	4	2,312	-0,523	24	0	*
Итого:				5224,5	5092,33	5461,72	5375,41	-283,08			71,683	-15,78	768	0	
Средние:	75,63	58,3	17,32						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/11/2324:00	58734,87	57354,5	60465,05	59608,09	-2253,59	892,302	-77,254	17161	181
23/12/2324:00	63959,45	62446,83	65926,77	64983,5	-2536,67	963,985	-93,034	17929	181
Итого:	5224,58	5092,33	5461,72	5375,41	-283,08	71,683	-15,78	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 18145ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

