

#9314#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 09.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 24-28, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7113
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3731
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 2,027 | 0 | 97,33 | 0 | 0 | 95,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 47,3 | 0 | 0,43 | 0,32 | 0 | 4 |
| 25.04.2021 | 2,039 | 0 | 96,535 | 0 | 0 | 94,472 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 47,4 | 0 | 0,43 | 0,32 | 0 | 3,7 |
| 26.04.2021 | 2,023 | 0 | 93,895 | 0 | 0 | 91,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 46,6 | 0 | 0,42 | 0,32 | 0 | 2,9 |
| 27.04.2021 | 2,066 | 0 | 95,26 | 0 | 0 | 93,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 47 | 0 | 0,43 | 0,32 | 0 | 4,1 |
| 28.04.2021 | 2,049 | 0 | 97,278 | 0 | 0 | 95,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 47,1 | 0 | 0,43 | 0,32 | 0 | 6,7 |
| 29.04.2021 | 2,015 | 0 | 97,135 | 0 | 0 | 95,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 47,8 | 0 | 0,42 | 0,31 | 0 | 9,3 |
| 30.04.2021 | 1,89 | 0 | 86,15 | 0 | 0 | 84,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 46 | 0 | 0,37 | 0,28 | 0 | 7 |
| 01.05.2021 | 1,428 | 0 | 72,885 | 0 | 0 | 71,388 | 0 | 0 | 17,43 | 6,58 | 1 | 32768 | 67,4 | 41,7 | 0 | 0,31 | 0,22 | 0 | 7,3 |
| 02.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 23,4 | 19,4 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 6,2 |
| 03.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 20,5 | 18,1 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 5,8 |
| 04.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 19 | 17,4 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 9,6 |
| 05.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 18,5 | 17 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 10,4 |
| 06.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 17,9 | 16,3 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 6,9 |
| 07.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 17,2 | 15,7 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 16,8 | 15,4 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 6,3 |
| 09.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 32770 | 16,7 | 15,4 | 0 | 0,11 | 0,1 | 0 | 11,1 |
| Итого: | 15,537 | 0 | 736,468 | 0 | 0 | 720,844 | 0 | 0 | 185,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 185,43

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.04.2021 | 2192,465 | 92125,703 | 0 | 0 | 89896,391 | 0 | 0 | 23541,4 | 768 | 16212,82 | 0 |
| 09.05.2021 | 2208,002 | 92862,172 | 0 | 0 | 90617,234 | 0 | 0 | 23726,83 | 953,43 | 16411,4 | 222,58 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 13.05.2021 15:51:20 |