

#9322#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 24-28, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7113
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3731
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 2,023 | 0 | 103,86 | 0 | 0 | 101,596 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 49,8 | 0 | 0,44 | 0,32 | 0 | - |
| 25.10.2022 | 2,006 | 0 | 104,462 | 0 | 0 | 102,189 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 50 | 0 | 0,44 | 0,32 | 0 | - |
| 26.10.2022 | 2,01 | 0 | 104,7 | 0 | 0 | 102,426 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 50 | 0 | 0,44 | 0,32 | 0 | - |
| 27.10.2022 | 2,006 | 0 | 104,985 | 0 | 0 | 102,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 50 | 0 | 0,44 | 0,32 | 0 | - |
| 28.10.2022 | 1,992 | 0 | 106,74 | 0 | 0 | 104,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 50,5 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 29.10.2022 | 2 | 0 | 106,903 | 0 | 0 | 104,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 50,6 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 30.10.2022 | 1,993 | 0 | 106,858 | 0 | 0 | 104,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 50,6 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 31.10.2022 | 2,018 | 0 | 106,323 | 0 | 0 | 103,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50,6 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 01.11.2022 | 1,999 | 0 | 105,997 | 0 | 0 | 103,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 50,4 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 02.11.2022 | 1,985 | 0 | 106,243 | 0 | 0 | 103,944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 50,3 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 03.11.2022 | 2,011 | 0 | 105,48 | 0 | 0 | 103,189 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 50,1 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 04.11.2022 | 2,045 | 0 | 103,595 | 0 | 0 | 101,353 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 49,3 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 05.11.2022 | 2,057 | 0 | 103,65 | 0 | 0 | 101,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 49,3 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 06.11.2022 | 2,05 | 0 | 102,433 | 0 | 0 | 100,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 49 | 0 | 0,43 | 0,31 | 0 | - |
| 07.11.2022 | 2,064 | 0 | 102,113 | 0 | 0 | 99,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 48,9 | 0 | 0,43 | 0,31 | 0 | - |
| 08.11.2022 | 2,087 | 0 | 105,108 | 0 | 0 | 102,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 49,7 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 09.11.2022 | 2,064 | 0 | 105,545 | 0 | 0 | 103,236 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 49,9 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 10.11.2022 | 2,061 | 0 | 104,805 | 0 | 0 | 102,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 49,7 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 11.11.2022 | 2,057 | 0 | 104,435 | 0 | 0 | 102,171 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 49,4 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 12.11.2022 | 2,04 | 0 | 105,32 | 0 | 0 | 103,041 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 49,6 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 13.11.2022 | 2,02 | 0 | 105,552 | 0 | 0 | 103,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 49,9 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 14.11.2022 | 2,023 | 0 | 104,473 | 0 | 0 | 102,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 49,6 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 15.11.2022 | 2,054 | 0 | 103,565 | 0 | 0 | 101,319 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 49,3 | 0 | 0,44 | 0,31 | 0 | - |
| 16.11.2022 | 2,196 | 0 | 100,278 | 0 | 0 | 97,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 49,4 | 0 | 0,43 | 0,31 | 0 | - |
| 17.11.2022 | 2,481 | 0 | 100,253 | 0 | 0 | 97,632 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 51,6 | 0 | 0,43 | 0,31 | 0 | - |
| 18.11.2022 | 2,562 | 0 | 97,748 | 0 | 0 | 95,086 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,9 | 52 | 0 | 0,43 | 0,32 | 0 | - |
| 19.11.2022 | 2,63 | 0 | 95,148 | 0 | 0 | 92,494 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 51,6 | 0 | 0,42 | 0,31 | 0 | - |
| 20.11.2022 | 2,738 | 0 | 98,393 | 0 | 0 | 95,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 52,8 | 0 | 0,43 | 0,32 | 0 | - |
| 21.11.2022 | 2,726 | 0 | 100,055 | 0 | 0 | 97,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,9 | 52,9 | 0 | 0,43 | 0,32 | 0 | - |
| 22.11.2022 | 2,657 | 0 | 103,202 | 0 | 0 | 100,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,9 | 52,5 | 0 | 0,44 | 0,32 | 0 | - |
| 23.11.2022 | 2,755 | 0 | 103,805 | 0 | 0 | 100,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 53 | 0 | 0,45 | 0,32 | 0 | - |
| Итого: | 67,41 | 0 | 3212,027 | 0 | 0 | 3137,909 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 67,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.10.2022 | 2722,422 | 115237,648 | 0 | 0 | 112449,617 | 0 | 0 | 29409,87 | 715,12 | 23496,42 | 28,92 |
| 23.11.2022 | 2789,832 | 118449,672 | 0 | 0 | 115587,531 | 0 | 0 | 30153,87 | 1459,12 | 23496,42 | 28,92 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.11.2022 7:33:10