

#296781#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 38-44, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7006
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 2,886 | 0 | 135,813 | 0 | 0 | 132,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,3 | 52,6 | 0 | 0,5 | 0,31 | 0 | - |
| 20.03.2026 | 2,837 | 0 | 137,066 | 0 | 0 | 133,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 52,6 | 0 | 0,5 | 0,31 | 0 | - |
| 21.03.2026 | 2,867 | 0 | 140,186 | 0 | 0 | 136,803 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 52,8 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 22.03.2026 | 2,867 | 0 | 141,101 | 0 | 0 | 137,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 53,1 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 23.03.2026 | 2,837 | 0 | 142,593 | 0 | 0 | 139,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,5 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 24.03.2026 | 2,813 | 0 | 139,906 | 0 | 0 | 136,503 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 53,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 25.03.2026 | 2,745 | 0 | 138,651 | 0 | 0 | 135,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 53,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 26.03.2026 | 2,816 | 0 | 138,251 | 0 | 0 | 134,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 53,3 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 27.03.2026 | 2,837 | 0 | 138,481 | 0 | 0 | 135,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 52,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 28.03.2026 | 2,869 | 0 | 141,696 | 0 | 0 | 138,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,1 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 29.03.2026 | 2,845 | 0 | 142,076 | 0 | 0 | 138,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 53,2 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 30.03.2026 | 2,845 | 0 | 142,281 | 0 | 0 | 138,837 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,4 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 31.03.2026 | 2,867 | 0 | 141,678 | 0 | 0 | 138,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,1 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 01.04.2026 | 2,856 | 0 | 139,463 | 0 | 0 | 136,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 52,9 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 02.04.2026 | 2,788 | 0 | 133,808 | 0 | 0 | 130,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 52 | 0 | 0,5 | 0,31 | 0 | - |
| 03.04.2026 | 2,845 | 0 | 135,488 | 0 | 0 | 132,207 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 52,4 | 0 | 0,5 | 0,31 | 0 | - |
| 04.04.2026 | 2,846 | 0 | 138,318 | 0 | 0 | 134,991 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 52,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 05.04.2026 | 2,833 | 0 | 139,786 | 0 | 0 | 136,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 53,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 06.04.2026 | 2,824 | 0 | 138,728 | 0 | 0 | 135,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 52,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 07.04.2026 | 2,846 | 0 | 137,558 | 0 | 0 | 134,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 52,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 08.04.2026 | 2,85 | 0 | 136,006 | 0 | 0 | 132,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 52,3 | 0 | 0,49 | 0,3 | 0 | - |
| 09.04.2026 | 2,9 | 0 | 136,871 | 0 | 0 | 133,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 52,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 10.04.2026 | 2,858 | 0 | 137,871 | 0 | 0 | 134,531 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 52,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 11.04.2026 | 2,853 | 0 | 139,673 | 0 | 0 | 136,278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 53,1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 12.04.2026 | 2,811 | 0 | 140,218 | 0 | 0 | 136,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,3 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 13.04.2026 | 2,836 | 0 | 140,738 | 0 | 0 | 137,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 53,6 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 14.04.2026 | 2,73 | 0 | 141,501 | 0 | 0 | 138,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 53,2 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| 15.04.2026 | 2,369 | 0 | 125,796 | 0 | 0 | 123,014 | 0 | 0 | 22,45 | 1,57 | 786433 | 32774 | 70 | 50,3 | 0 | 0,47 | 0,29 | 0 | - |
| 16.04.2026 | 2,813 | 0 | 139,866 | 0 | 0 | 136,503 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 53 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 17.04.2026 | 2,847 | 0 | 139,671 | 0 | 0 | 136,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 53,1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 18.04.2026 | 2,797 | 0 | 141,376 | 0 | 0 | 137,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,5 | 0 | 0,51 | 0,3 | 0 | - |
| Итого: | 87,433 | 0 | 4302,515 | 0 | 0 | 4198,688 | 0 | 0 | 742,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 87,433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,45

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 18.03.2026 | 4627,894 | 192186,016 | 0 | 0 | 187457,641 | 0 | 0 | 42592,28 | 690,23 | 40124,6 | 5,78 |
| 18.04.2026 | 4715,326 | 196488,531 | 0 | 0 | 191656,328 | 0 | 0 | 43334,73 | 1432,68 | 40126,17 | 7,35 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:42:43